


CHARAKTERISTICKÝ REZ SANOVANOU PODLAHOU



LEGENDA :

- PODORVSNÝ ROZSAH NAVRHOVANEJ STABILIZÁCIE PRESADNUTÉHO PODLOŽIA POD EXISTUJÚCOU PODLAHOU SUTERÉNU – CELKOVÁ PLOCHA cca 250 m²
- PRIESKUMNÉ SONDY "S1-S3" V PODLAHE SUTERÉNU – TIETO TREBA PRED STABILIZÁCIOU PODLOŽIA ZABETONOVAŤ PODLA VÝKRESU č. S-2
- POLOHY VRTOV PRIEREZU cca ø14 mm V PODLAHE SUTERÉNU PRE ZHUTNENIE A STABILIZÁCIU POD ŤOU SA NACHADZAJÚCEHO PRESADNUTÉHO PODLOŽIA, ČEZ KTORÉ SA BUDE APLIKOVAŤ INJEKČNÁ DVOUZLOŽKOVÁ SVETLIČKÁ ŽIVICA TECHNOLOGIE SLAB LIFTING, KTORÁ HNED PO APLIKÁCI ZVÝŠUJE SVOJ OBJEM, ČIM SA ROZPÍNA DO VŠETKÝCH SMEROV A VPLÝVA VZDUCHOVÉ KAVERY V PODLOŽI A TOTO ZHUTŇUJE. PRI APLIKÁCI SA NEPŘETÍŽIE SLEDUJE ODOZVA KONŠTRUKCIE NAD INJEKTOVANOU ČASŤOU AŽ DO DOBY, KEDY SA TÁTO ZÁČNE NADVÝHOVAŤ, ČO BUDE SIGNÁLOM, ŽE PROCES INJEKTAŽE JE MOŽNÉ UKONČIŤ
- 1-100

VYZNAČENÉ POLOHY NAVRHOVANÝCH INJEKČNÝCH VRTOV A ICH MNOŽSTVO SÚ LEN ORIENTAČNÉ, TIETO SA BUDÚ DEFINITÍVNE UPRESŇOVAŤ AŽ PRI ICH REALIZÁCI, S CIEĽOM DOSAHNÚŤ OPTIMÁLNU MIERU ZHUTNENIA EXISTUJÚCICH ZEMIN ZABRAŇUJÚCICH ĎALŠIEMU SADANIU PODLAHY A NAD ňOU SITUOVANÝCH DELIACICH PRIEČOK !!!

PRED INJEKTAŽOU JE POTREBNÉ UTESNIŤ POD PODLAHOU SA NACHADZAJÚCE NAPŮJENIA JEDNOTLIVÝCH KANALIZAČNÝCH POTRUBÍ !!!

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	*** ING. MARIÁN PETRÁŠ ***
	Ing. Marián Petráš	Jana Mikušová	TEL. 0905-422156, 033-5511714
			917 01 TRNAVA, Hviezdoslavova 10
INVESTOR	Mesto Trnava, Hlavná ulica 1		
STAVBA	TK	STATIKA	
	MIERKA	1:75	
	POČET A4	6 A4	
	STUPEN	PROJEKT SANÁCIE	
	DÁTUM	MAREC 2019	
OBSAH VÝKRESU	ZAK. ČÍSLO	A-09/2019	
	ARCHIVNE ČÍSLO	ČÍS.VÝKR.	
SUTERÉN – stabilizácia podlažia			S-1