



LEGENDA ARMATÚR:

- PV - priamy termostatický ventil Oventrop AV9
- PS - priame regulačné šroubenie Oventrop Combi 4
- GK - gulový uzáver závitový Oventrop, pre vodu do 120°C
- VV - smyčkový regulačný ventil Oventrop Hydrocontrol R

ROZVOD POTRUBIA:

- ocelové rúrký bezošvé STN 42 5710, mat.11 353.0
- vykurovací okruh prívodný
- vykurovací okruh vratný

HLAV. INŽ. PROJEKTU	ZODPOV.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZI-EP	
ING. MASARYK	POLAKOVIČOVÁ ELENA	POLAKOVIČOVÁ ELENA	POLAKOVIČOVÁ ELENA LOMONOSOVOVA 6 917 00 TRNAVA	
INVESTOR	MESTO TRNAVA	STUPEŇ	RPS	
NÁZOV A Miesto stavby			DÁTUM	08.2016
ZŠ s MŠ ATÓMOVÁ - REKONŠTRUKCIA KUCHYNE, PD TRNAVA			FORMÁT	2 A4
			Č. ZÁKAZKY	
DRUH PROJEKTU	DRUH VÝKRESU	MIERKA	Č. VÝKRESU	
VYKUROVANIE	SUTERÉN - NOVÝ STAV	1:75	4	