




- A. Slučka vyvedená vo výške 1,7 - 2 m do štandardnej prístrojovej okrúhle krabice do steny. Voľný koniec 0,5 m.
- B. Slučka vyvedená nad stropom boxu z trúbky v stene alebo zo stropu. Voľný koniec 5 m.
- C. Slučka vyvedená do štandardnej prístrojovej okrúhle krabice do steny, priemer 68 mm. Krabica umiestnená vedľa zásuvky určené pre napájanie zariadení.
Ak je vývod realizovaný z podlahy, potom je slučka vyvedená z trúbky v mieste ostatných vývodov pre pripojenie danej technológie. Voľný koniec 3 m.
- D. Slučka vyvedená do štandardnej prístrojovej okrúhle krabice do steny, priemer 68 mm. Voľný koniec 0,5 m.
- E. Slučka vyvedená z trúbky v mieste ostatných vývodov pripojenia danej technológie (zvyčajne podlahou).
V prípade vyvedenia na stene, zakončiť trúbku štandardnou prístrojovou guľatou krabicou do steny - priemer 68 mm. Voľný koniec káblových vývodov 3 m.
- L. Prevedenie rovnaké ako u typu E, ale samostatný kábel ku každému čidlu.
- V. Slučka vyvedená vo výške 1,7 - 2 m z trúbky v stene. Voľný koniec 0,5m.

Káble pre monitoring HACCP budú vyvedené v miestach napájacích káblov pre monitorované zariadenia tak, aby mohli byť do zariadenia zatiahnuté spoločne. Prípadne budú vyvedené inštallačnou krabicou vedľa zásuvky 230 V, ktorá je určená pre danú technológiu - koordinovať so silnoprúdom.

Prevedenie kabeľáže bude rešpektovať Požiarne bezpečnostné riešenie stavby.

<p>Táto dokumentácia bola vypracovaná firmou GAMA Fobos s.r.o., ktorá je jej jediným vlastníkom, bez ktorého súhlasu nie je možné túto dokumentáciu kopírovať a ani inak verejne rozširovať.</p>			
<p>stupeň spracovania : Realizačný projekt</p>			
<p>zodpovednosť : Ing. Ladislav Jirucha</p>		<p>GAMA HOLDING SLOVAKIA</p>	
<p>vypracoval : Jan Nárovec, Vladimír Horáky</p>		<p>GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. Emília Šebastu 16, 921 01 Piešťany Slovakia 339 736 605; fax: +421 339 736 683</p>	
<p>kreslí : Jan Nárovec</p>		<p>technická spracovanie</p>	
<p>kontroloval :</p>		<p>číslo zákazky : 2016-06-27</p>	
<p>názov výkresu : Monitoring HACCP 1.NP</p>		<p>číslo výkresu : 04</p>	
<p>názov stavby : ZŠ s MŠ Atómová - rekonštrukcia kuchyne</p>		<p>dátum : 2019-03-11</p>	
<p>miesto stavby : Trnava</p>		<p>formát výkresu : 6 x A4</p>	
<p>investor : Mestský úrad v Trnave</p>		<p>paré : 1 : 50</p>	