



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Útvar verejného obstarávania
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

Elektronicky

všetkým záujemcom/uchádzačom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trnava

ÚtVO/34631-29737/19/Gg

Mgr. Gregušová/0915972311

02.05.2019

Vec

Zadávanie podlimitnej zákazky č. 7777-WYP
„ZŠ s MŠ Atómová - rekonštrukcia kuchyne”
Vysvetlenie 6

Na základe doručenej žiadosti od záujemcu Vám zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

V predloženom výkaze výmer máme oceniť položku č.85 R.001 "náklady na práce vopred nemerateľné" ako 1,00 súbor. Takto opísaná položka je neidentifikovateľná, nemá oporu v žiadnom cenníku, nedá sa, ani podľa PD jednoznačne určiť o aký druh práce sa jedná, ani o aké množstvo môže ísť. Pritom každá položka vo výkaze výmer musí obsahovať stručný opis požadovanej práce, údaje o mernej jednotke a o požadovanom množstve, počte merných jednotiek zahrnutých do rozpočtu. Súbor nie je merná jednotka a vopred nemerateľné a nezadefinované práce nie je možné korektne a jednoznačne oceniť. Na základe uvedeného žiadame o doplnenie potrebných údajov k predmetnej položke.

Odpoveď:

*Položku č. 85 R.001 „Náklady na práce vopred nemerateľné“ výkazu výmer s názvom „ZŠ a MS Atomova_rekon_kuchyne_zadanie“, ktorý bol v súťaži predložený na ocenenie, žiadame **neoceňovať**, resp. uviesť hodnotu **0,00 €**.*

Informácia k zariadeniam určeným na „REPAS“

Verejný obstarávateľ zároveň predkladá spresnenie popisu/rozsah prác na repasovaní zariadení, ktoré sú uvedené v položkách výkazu výmer s názvom „VV_zariadenie_kuchyne“:

• **Pol. č. 1014 – Univerzálny miešací a šľahací stroj RE 22 N**

Čistenie, demontáž krytov, výmena ložísk - simeringov, premazanie, striekanie, výmena oleja, montáž koncového spínača, gitovanie, výmena miešacej planéty, ochranný kryt

Náhradné diely na výmenu:

Spojka trecia

Sílonové kolo

Kryt nerez pravý

Kryt nerez ľavý

Kryt nerez zadný

Kryt predný horný

Kryt predný dolný

Čap držiaka kotlíka komplet

Miešacia planéta

Doprava (prevoz robota)

Telefón

0915/972 311

IČO

00313114

E-mail

renata.gregusova@trnava.sk

Internet

www.trnava.sk

- **Pol. č. 1020 – Lainox Heart HME 201 P, 20x GN 1/1- elektrický konvektomat - boilerový vyvíjač pary**
Demontáž, rozobranie, skúšanie, odvápnenie bojlera, výmena tesnení dverí, výmena tesnení vozíka, chladiace ventilátory, umývací systém, výmena výhrevného telesa, doprava, montáž, skúšanie

Verejný obstarávateľ požaduje v uvedených položkách naceniť vyššie uvedené úkony a dodávky, alebo uchádzač ocení dodanie nového zariadenia a doloží technické listy nových zariadení/ekvivalentov.

S pozdravom

Mgr. Renata Gregušová, v.r.
kontaktná osoba verejného obstarávateľa
na základe písmoného poverenia