

Vysvetlenie č. 7

Dobrý deň, na základe otázky záujemcu zaslanú dňa 13.5.2019 o 18:46 hod., verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

OTÁZKA:

"Dobrý deň, v rozpočte je uvedená položka č. 183 Montáž a dodávka stolového výťahu s nerezovou úpravou ks 1,000. V projekte chýba špecifikácia, prosíme o zaslanie špecifikácie tohto výťahu."

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ spresňuje popis k položke týkajúcej sa dodávky a montáže nového stolového výťahu.

rozмеры šachty 1200x900

prehĺbenie šachty min. 500 mm

kabína rozmer 800x800 mm

nosnosť 100 kg

materiál – nerez

ovládanie (otváranie) bariérové-výsuvné 800x800 mm

suterén – obojstranné otváranie

prízemie – jednostranné otváranie

pohonná jednotka-elektricky

výkon elektromeru – 1,4 KW

rýchlosť 0,36/s

vnút. osvetlenie výťahu nie je

Zároveň upozorňujeme záujemcov, ktorí už vložili svoju ponuku do systému JOSEPHINE, že pokiaľ by malo toto vysvetlenie vplyv na už predloženú ponuku a budú chcieť vykonať jej zmenu, môžu svoju ponuku stiahnuť, upraviť a nahráť znova v lehote na predkladanie ponúk.