



LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2
2.01	CHODBA	14,95
2.02 *	KÚPEĽŇA	4,10
2.03 *	KUCHYŇA	8,40
2.04	IZBA	12,35
2.05	IZBA	14,30
2.06	WC	1,22
2.07	CHODBA	12,35
2.08	WC	1,08
2.09 *	KÚPEĽŇA	4,23
2.10 *	KUCHYŇA	8,33
2.11	IZBA	15,12
2.12	IZBA	13,05
2.13	BALKÓN	4,56
2.14	BALKÓN	4,56

* inštaláciu realizovať v zmysle
STN 33 2000-7-701

NAPĀŤOVÉ SÚSTAVY:

~3/PEN AC 400/230V,50Hz,TN-C	~3/PE/N AC 400/230V,50Hz,TN-C-S
~3/N/PE AC 400/230V,50Hz,TN-S	

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

ŽIVÉ ČASTI: IZOLÁCIU, KRYTMI NA ZARIADENIACH

NEŽIVÉ ČASTI: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPĀJANIA V SIETI TN,
DOPLNKOVÝM POSPĀJANÍM A PRÚDOVÝM CHRĀNIČOM

PROSTREDIE A TRIEDY VONKAJŠÍCH VPLYVOV:

POZRI SÚČASŤ PD: PROTOKOL URČENIA PROSTREDIA A VONKAJŠÍCH
VPLYVOV Č. 020522/ZA

POZNĀMKY:

PRI VÝBERE SVIETIDIEL TREBA DODRŽAŤ KRYTIE IP A NEPREKROČIŤ
POVOLENÉ ODBERY NA SVETELNÝ OKRUH.
SPĀNAČE PRE OVLĀDANIE SVIETIDIEL SA INŠTALUJÚ NA MIESTACH
VYZNAČENÝCH VO VÝKRESE VO VÝŠKE +1,20M NAD ÚROVŇOU PODLAHY.
ZÁSUVKY OZNAČENÉ V=1200, V=600 BUDÚ INŠTALOVANÉ +1,20M A
+0,60M OD PODLAHY.
OSTATNÉ ZÁSUVKY SA NAINŠTALUJÚ +0,40M OD PODLAHY.
VODIČE A KÁBLE PRE JEDNOTLIVÉ OKRUHY INŠTALOVAŤ POD OMIETKU,
PRĀPADNE DO KÁBLOVÝCH CHRĀNIČIEK, DO PODLAHY ALEBO DO
PODHLADU.
SPĀNAČE A ZÁSUVKY SA OSADIA DO PRĀSTROJOVÝCH KRABÍC TYPU KO68,
RESP. KP68.
SPĀJANIE A ODBOČOVANIE VODIČOV JE RIEŠENÉ VO SVORKOVNICOVÝCH
KRABICIACH S VIEČKOM, TRANSPARENTNÝMI SVORKOVNICAMI WAGO.

LEGENDA SVETELNÝCH VÝVODOV A PRĀSTROJOV

POZRI VÝKRES Č. E-02!

TENTO VÝKRES JE ORIGINĀĽ, JEHO KOPĀIROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!			
INVESTOR	Mesto Nitra ŠtefĀnikova trieda 60, Nitra		
NĀZOV STAVBY	PD REKONŠTRUKCIA+ZMENA UŽĀVANIA OBJEKTU- BIOVETSKA 36		
MIESTO/Č. PARCEĽY	Nitra-Biovetska 36, č. parc. 748/19,22,85,86		
AUTORI	Ing. Jiřĩ BĀrta		
GP	Ing. Jiřĩ BĀrta		
HIP	Ing. Jiřĩ BĀrta		
ZODP.PROJEKTANT	HZ-Elektro s.r.o., Mojzesovo 364, 941 04 Mojzesovo		
VYPRACOVAL	RĀbert ZĀtopek, registračné číslo: 399/4/2008, EZ-P-E2-A	FORMĀT	2 x A4
ČASŤ PD	ELEKTROINŠTALĀCIA NN	MIERKA	1:70
PS, SO	S.O.01- REKONŠTR. OBJ. BiovetskĀ 36, dvoj dom	DĀTUM	07/2022
OBSAH VÝKRESU	SVETELNÉ A ZĀSUVKOVÉ OBVODY - 2.NP	STUPEŇ	SP
			ČÍSLO VÝKRESU E-05