



TRIEDY VONKAJŠÍCH VPLYVOV Protokol č. 020522/ZA
PRIESTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ: STN 73 6005
NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: ~3/PEN, 400/230V a.c., 50Hz, TN-C
 ~3/PE/N, 400/230V a.c., 50Hz, TN-C-S
 ~3/N/PE, 400/230V a.c., 50Hz, TN-S

LEGENDA:

- HRANICA POZEMKU
- NAVRHOVANÝ OBJEKT
- EXISTUJÚCI POZEMOK
- SPP 2 C IV P21

POISTKOVÁ SKRIŇA S UZEMNENÍM
- RD

DOMOVÝ ROZVÁDZAČ
- MX1

PRIPOJOVACIA SKRINKA SERVOPOHONU EL. BRÁNY /DODÁVKA TECHNOLÓGIE/
- VEV

ELEKTRICKÝ VRÁTNÍK
- EZ

S ELEKTRICKÝM ZÁMKOM
- WL 00

EXISTUJÚCI KÁBEL VEDENIA NAYY-J 4x25mm²
KÁBEL ULOŽENÝ V ZEMI A V CHRÁNIČKE
DLŽKA CCA 20m
- WL RD-MX1

NAVRHOVANÝ KÁBEL VEDENIA CYKY-J 3x2,5mm²
DLŽKA CCA 25m
- WT01, WT02

SPOL. TRASA KÁBLOV UTP cat5 4x2x0,5 V INŠTAL.TRUBKE
ULOŽENÉ V ZEMI V CHRÁNIČKE, DLŽKA SPOLU CCA 2x20m

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!			
INVESTOR	Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, Nitra		
NÁZOV STAVBY	PD REKONŠTRUKCIA+ZMENA UŽÍVANIA OBJEKTU- BIOVETSKA 36		
MIESTO/Č. PARCELY	Nitra-Biovetská 36, č. parc. 748/19,22,85,86		
AUTORI	Ing. Jiří Bárta		
GP	Ing. Jiří Bárta		
HIP	Ing. Jiří Bárta		
ZODP.PROJEKTANT	HZ-Elektro s.r.o., Mojzesovo 364, 941 04 Mojzesovo		
VYPRACOVAL	Róbert Zátopek, registračné číslo: 399/4/2008, EZ-P-E2-A	FORMÁT	2 x A4
ČASŤ PD	ELEKTROINŠTALÁCIA NN	MIERKA	1:120
PS, SO	S.O.01- REKONŠTR. OBJ. Biovetská 36, dvoj dom	DÁTUM	07/2022
OBSAH VÝKRESU	SITUÁCIA - TRASY KÁBLOV	STUPEŇ	ČÍSLO VÝKRESU
			SP E-01