



### LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2
1.01	VSTUP-ZÁVETRIE	6,93
1.02	ZÁDVERIE	2,62
1.03	PODESTA	1,30
1.04	CHODBA	9,15
1.05	SCHODISKO	4,69
1.06 *	WC+KÚPEĽŇA	4,68
1.07 *	KUCHYŇA	8,60
1.08	ZÁUJMOVÁ MIESTNOSŤ	11,63
1.09	IZBA	12,77
1.10	ZÁVETRIE	6,91
1.11	ZÁDVERIE	3,89
1.12	PODESTA	1,71
1.13	CHODBA	3,33
1.14	OBÝVAČKA+JEDÁLEŇ	25,72
1.15	VONKAJŠIA TERASA	15,37
1.16	PRACOVŇA	15,22
1.17 *	KÚPEĽŇA+WC	2,11
1.18	SCHODISKO	5,19

\* inštaláciu realizovať v zmysle STN 33 2000-7-701

### NAPĀŤOVÉ SÚSTAVY:

~3/PEN AC 400/230V,50Hz,TN-C	~3/PE/N AC 400/230V,50Hz,TN-C-S
~3/N/PE AC 400/230V,50Hz,TN-S	

### OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

ŽIVÉ ČASTI: IZOLÁCIOU, KRYTMI NA ZARIADENIACH

NEŽIVÉ ČASTI: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPĀJANIA V SIETI TN, DOPLNKOVÝM POSPĀJANÍM A PRÚDOVÝM CHRĀNÍČOM

### PROSTREDIE A TRIEDY VONKAJŠÍCH VPLYVOV:

POZRI SÚČASŤ PD: PROTOKOL URČENIA PROSTREDIA A VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 020522/ZA

### POZNĀMKY:

PRI VÝBERE SVIETIDIEL TREBA DODRŽAŤ KRYTIE IP A NEPREKRÓČIŤ POVOLENÉ ODBERY NA SVETELNÝ OKRUH. SPÍNAČE PRE OVLĀDANIE SVIETIDIEL SA INŠTALUJÚ NA MIESTACH VYZNAČENÝCH VO VÝKRESE VO VÝŠKE +1,20M NAD ÚROVŇOU PODLAHY. ZÁSUVKY OZNAČENÉ V=1200, V=600 BUDÚ INŠTALOVANÉ +1,20M A +0,60M OD PODLAHY. OSTATNÉ ZÁSUVKY SA NAINŠTALUJÚ +0,40M OD PODLAHY. VODIČE A KÁBLE PRE JEDNOTLIVÉ OKRUHY INŠTALOVAŤ POD OMIETKU, PRÍPADNE DO KÁBLOVÝCH CHRĀNÍČIEK, DO PODLAHY ALEBO DO PODHLADU. SPÍNAČE A ZÁSUVKY SA OSADIA DO PRÍSTROJOVÝCH KRABÍČ TYPU KO68, RESP. KP68. SPĀJANIE A ODOBOČOVANIE VODIČOV JE RIEŠENÉ VO SVORKOVNICOVÝCH KRABÍCIACH S VIEČKOM, TRANSPARENTNÝMI SVORKOVNICAMI WAGO.

### LEGENDA SVETELNÝCH VÝVODOV A PRÍSTROJOV

POZRI VÝKRES č. E-02!

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!

INVESTOR	Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, Nitra	<b>HZ-ELEKTRO s.r.o.</b> HZElektros.r.o@gmail.com tel: 0908 707 551
NÁZOV STAVBY	PD REKONŠTRUKCIA+ZMENA UŽÍVANIA OBJEKTU- BIOVETSKA 36 NITRA- NÚDZOVÉ BÝVANIE	
MIESTO/Č. PARCELY	Nitra-Biovetska 36, č. parc. 748/19,22,85,86	
AUTORI	Ing. Jiří Bárta	
GP	Ing. Jiří Bárta	
HIP	Ing. Jiří Bárta	2 x A4 1:70 07/2022 ČÍSLO VÝKRESU
ZODP.PROJEKTANT	HZ-Elektro s.r.o., Mojzesovo 364, 941 04 Mojzesovo	
VYPRACOVAL	Róbert Zátapek, registračné číslo: 399/4/2008, EZ-P-E2-A	
ČASŤ PD	ELEKTROINŠTALÁCIA NN	
PS, SO	S.O.01- REKONŠTR. OBJ. Biovetská 36, dvoj dom	
OBSAH VÝKRESU	SVETELNÉ A ZÁSUVKOVÉ OBVODY - 1.NP	SP

E-04