

Správa

Obstarávateľ: Mesto Nitra
Názov predmetu: Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra III
Číslo spisu: 16/2022/MD/P

Informácie:

Dátum a čas doručenia: 22.11.2022 08:18:30
Od: Mesto Nitra
Komu: Všetkým
Typ: Iný dokument k zákazke
Predmet: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 a 3
Správa: Otázka záujemcu č. 2:
Dobrý deň,
v predložených dokumentoch :
Príloha č.6 - výkaz výmer Zadanie - chýba excelovský súbor pre vnútornú elektroinštaláciu, ktorá sa ale nachádza v časti :
Príloha č.5 - PD Zadanie
Predpokladám, že aj túto časť treba oceniť a zahrnúť do celkovej ceny diela.
Ďakujem
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 2:
Dobrý deň,
v časti DOKUMENTY tejto zákazky je zverejnený VV na IA - Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra - 1. etapa /zadanie/.xlsx (301 KB)
Otázka záujemcu č. 3:
Prosím o jasné zašpecifikovanie materiálu - soklovej časti
Výkresová časť - obklad
Výkaz výmer - omietka - treba upraviť omietku - vhodnú pre soklovú časť - buď silikátová ako je na stenách v inom tmavšom farebnom odtieni, alebo weberpas marmolit, alebo mozaiková omietka
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 3:
Dobrý deň,
podľa PD sa starý sokl. obklad vybúral ... pol. č. 59 výmera 46,128 m2
soklový zatepl'ovací systém hr. 60 mm pol. č. 18 výmera 46,128 m2
obklad sokla prírod. kameňom z dôvodu znižovania invest. nákladov - vypadol zo zadania
ostala vonkajšia cementová omietka hr 10 mm pol. č. 14 výmera 46,128 m2
S úctou,
Ing. Miroslav Daniš
referent pre verejné obstarávanie MsÚ Nitra

