



MESTO TRENČÍN
MIEROVÉ NÁM. 1/2
911 64 TRENČÍN

všetkým záujemcom

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO
MSÚTN-UP-
VO/2022/42541/139372/Adj

VYBAVUJE / LINKA
Mgr. Jessica Júlia Adašková
032/6504265

TRENČÍN
06.12.2022

Vec: **Spoločná odpoveď na žiadosti o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov**

Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi boli od záujemcu prostredníctvom systému Josephine zaslané Žiadosti o vysvetlenie a doplnenie Súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác „**Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa**“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 249/2022 dňa 23.11. 2022 pod značkou 48434-WYP.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zasielame následné odpovede na predmetné žiadosti.

I.

Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie Súťažných podkladov **zo dňa 05. 12. 2022** obsahovala nasledovné otázky, ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje svoje odpovede:

Otázka záujemcu č.1:

V Prehľade rozpočtových nákladov položkou č. 1 Rozobratie prídlažby hr. 100 mm, vrátane betón. lôžka sa odstráni z vozovky cca 25 - 30 cm konštrukcie budúceho cyklopruhu o výmere 210 m². Na doplnenie konštrukcie typu E v cyklopruhu je určených len 22 m² podkladu z prostého betónu hr. 18 cm v pol. č. 29 a ložnej vrstvy ACL 22 hr. 7 cm v pol. č. 35 v miestach vpustí. Môže VO navýšiť výmeru pol. č. 29 a 35 na doplnenie konštrukcie cyklopruhu po odstránení prídlažby?.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:

Vo výkaze-výmer v pol. č. 29 a č. 35 verejný obstarávateľ doplnil konštrukčné vrstvy.

Otázka záujemcu č.2:

V Prehľade rozpočtových nákladov položkami č. 2, 4, 6 Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm, živých hr. do 5 cm a frézovanie živ. krytu hr do 3 cm sa odstráni z chodníka cca 18 cm krytov a podkladov. Na novú konštrukciu chodníka je určená len pol. č. 32 Asfaltový betón ACo 11-II, hr. 40-60 mm. V zmysle PD by sa mala niveleta chodníka mierne zvýšiť. Môže VO zosúladiť odstránenie pôvodných a realizáciu nových vrstiev chodníka vypustením položiek búrání alebo doplnením nových konštrukčných vrstiev do Prehľadu rozpočtových nákladov, aby hrúbka odstraňovaných a realizovaných konštrukcií bola približne rovnaká?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2:

Verejný obstarávateľ má za to, že v zmysle projektovej dokumentácie nie je potrebné meniť množstvo uvedené v položke č. 32, nakoľko z chodníka sa odstráni len 3 cm vrstva asfaltu.

Otázka záujemcu č.3:

V Technickej správe je na str. 2 uvedené: „Ďalej je potrebné odstrániť z cyklopruhu jestvujúce vpuste“. Nakoľko položka na tieto práce chýba, môže VO do Prehľadu rozpočtových nákladov doplniť položku na odstránenie, vybúranie uličných vpustí vrátane nakladania, odvozu sute a poplatku na skládke, príp. určiť, do ktorej položky si má uchádzač započítať náklady na tieto práce?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č.3 :

Do výkazu -výmer je doplnená položka č. 44.

Otázka záujemcu č.4:

V súvislosti s predchádzajúcou otázkou bude potrebné zasypanie jám po vybúraných vpustiach. Môže VO navýšiť výmeru pol. č. 15 Zásyp zhutnený vykopanou zeminou?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č.4 :

Do výkazu - výmer je uvedené doplnené v rámci položky č. 44.

Otázka záujemcu č.5:

V Prehľade rozpočtových nákladov v pol. č. 49 je uvedená Demontáž zvislých dopravných značiek – smerových tabúl v kruhovej križovatke. Môže VO v zmysle PD doplniť do položky aj spätnú montáž týchto značiek, podobne ako v pol. č. 68 a 69?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č.5 :

Do výkazu -výmer je uvedené doplnené v položke č. 50.

II.

Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie Súťažných podkladov **zo dňa 05. 12. 2022** obsahovala nasledovné otázky, ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje svoje odpovede:

Otázka záujemcu č.1:

V Prehľade rozpočtových nákladov sa položkou č. 7 Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm odfrézuje kryt z vozovky a následne realizuje postrek a nový kryt. Po frézovaní však chýba pol. pre dočistenie a dobúranie krytu pri jestvujúcich obrubníkoch a zametanie po frézovaní. Môže VO do Prehľadu rozpočtových nákladov doplniť položku na zametanie a dočistenie frézovaných plôch, príp. určiť, do ktorej položky si má uchádzač započítať náklady na tieto práce?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č.1 :

Zametanie a dočistenie frézovaných plôch je zahrnuté v položke č. 7 Frézovanie.

III.

Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie Súťažných podkladov **zo dňa 05. 12. 2022** obsahovala nasledovné otázky, ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje svoje odpovede:

Otázka záujemcu č.1:

Dobrý deň, v technickej správe a v popise položiek č. 32, 34 je navrhnutá asfaltová zmes ACo 11-II, O, CA 45/80-55. Vo vzorovom priečnom reze je pre obrusnú vrstvu (vozovka, chodníky) navrhnutá zmes AC-11 O; PMB 45/80-55;l.

Otázka: s ktorou zmesou máme uvažovať ACO 11 II. triedy alebo s ACO 11 PMB?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č.1 :

Je treba uvažovať so zmesou, ktorá je uvedená aj vo výkrese - zmes AC-11 O; PMB 45/80-55;I.

IV.

Verejný obstarávateľ okrem tejto Spoločnej odpovede na Žiadosti o vysvetlenie a doplnenie Súťažných podkladov zároveň prostredníctvom komunikačného systému Josephine a na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie zverejní upravený výkaz výmer. Po posúdení uskutočnených zmien so zodpovedným projektantom verejný obstarávateľ rozhodol, že nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

Prosím, pri spracovaní Vašej ponuky zohľadnite vyššie uvedené odpovede verejného obstarávateľa.

.....
Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín
v z. JUDr. Katarína Mrázová
vedúca právneho útvaru