

45	VENTILÁTOR	
44	PPe1 2420	PT 101-1.1 - PT 106-1.1, PT 201-1.1, PT 202-1.1, P 101-1.1 - P 106-1.1
43	Pe	
42	PPu 1 20xRJ45	TCEPIPFLE 20X0,8 - od DR 1.3 a ZAU (Stredný hrad - objekt pri vstupe)
41	PPu 2 20xRJ45	TCEPIPFLE 10X0,8 do DR 1.2 (SO 02) + TCEPIPFLE 16X0,8 do DR 1.4
40	Pe	
39	OP 1 24xSC DUPLIX	opt. kábel 24-vl. SM E9/125, LSOH z DR 1.3 (Stredný hrad - objekt pri vstupe)
38	OP 2 24xSC DUPLIX	opt. kábel 24-vl. SM E9/125, LSOH do DR 1.4
37	Pe	
36	OP 3 24xSC DUPLIX	opt. kábel 24-vl. SM E9/125, LSOH do DR 1.2 (SO 02 - Západné paláce a kaplnka)
35	OP 4 24xSC DUPLIX	opt. kábel 12-vl. SM E9/125, LSOH do kamery K 07-1.1
34	Pe	
33	Pe	
32		
31		
30		
29		
28	polica	
27		
26		
25		
24		
23	polica	
22		
21	Pe	
20		
19	AKTÍVNE PRVKY	
18	polica	
17		
16		
15	AKTÍVNE PRVKY	
14	polica	
13		
12		
11	PbÚ a UPS	
10		
9		
8		
7	polica	
6	Pe	
5	Pe	
4	napájacia lišta s prepáťovou ochranou a VF filtrom	
3		
2	napájacia lišta s prepáťovou ochranou a VF filtrom	
1		

[illegible]

TCEPKPFLE 20XN0,8 - od DR 1.3 a ZAU (Stredný hrad - objekt pri vstupe) 1. až 25. pár																								
1. pár	2. pár	3. pár	4. pár	5. pár	6. pár	7. pár	8. pár	9. pár	10. pár	11. pár	12. pár	13. pár	14. pár	15. pár	16. pár	17. pár	18. pár	19. pár	20. pár	21. pár	22. pár	23. pár	24. pár	25. pár
TCEPKPFLE 20XN0,8 - 26. až 40. pár															rezerva									

TCEPKPFL 10XN0,8 - do DR 1.2 (SO 02) 1. až 20. pár																								
1. pár	2. pár	3. pár	4. pár	5. pár	6. pár	7. pár	8. pár	9. pár	10. pár	11. pár	12. pár	13. pár	14. pár	15. pár	16. pár	17. pár	18. pár	19. pár	20. pár	21. pár	22. pár	23. pár	24. pár	25. pár
26. pár	27. pár	28. pár	29. pár	30. pár	31. pár	32. pár	33. pár	34. pár	35. pár	36. pár	37. pár	38. pár	39. pár	40. pár	41. pár	42. pár	43. pár	44. pár	45. pár	46. pár	47. pár	48. pár	49. pár	50. pár
TCEPK. 50XN0,8 do DR rez. 28. až 35. pár										rezerva														

opt. kábel 24-vl. SM E8/125, LSOH z DR 1.3 (Stredný hrad - objekt pri vstupe)

opt. kábel 24-vl. SM E8/125, LSOH do DR rez. (objekt neriešený)

opt. kábel 24-vl. SM E9/125, LSOH do DR 1.2 (SO 02 - Západné paláce a kapinka)

opt. kábel 12-vl. SM E9/125, LSOH do kamery K 07-1.1

v.č. 10
ZMENA č. 1