



SYSTÉM : 3 /PEN AC 400V 50Hz, TN-C
 3 /N/PE AC 400V 50Hz, TN-S
 VONKAJŠIE VPLYVY: Podľa STN 33 2000-5-51: ŠTANDARDNÉ PRE DRUHY PRIESTOROV:
 IV – VNÚTORNÉ (HR)
 V – POD PRÍSTREŠKOM, VI – VONKAJŠIE PRIESTORY
 OCHRANY PRED Podľa STN 33 2000-4-41: Ochranné opatrenia
 ZÁSAHOM EL.PRÚDOM: čl. 411 Samočinným odpojením napájania
 čl. 412 Dvojité alebo zosilnená izolácia

NÁZOV LISTU	ČÍSLO
PREHLADOVÁ SCHÉMA ROZVODU	LIST č.2/ZMENA č.1 03.2014
HR – ÚPRAVA ROZVÁDZAČA	LIST.č.3 – BEZ ZMENY

SADA Č.:




AUTORIZAČNÁ PEČIATKA



ZMENA č.1 03.2014

DIEL:	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAROSLAVA BURANOVSKÁ	
PROJEKTANT:	ING. JAROSLAVA BURANOVSKÁ	

AUTORI:	ING.ARCH. M. JANOVSKÁ, ING.ARCH. M. ČUTKOVÁ, ING.ARCH. J. DOLEJŠÍ		
SPOLUAUTORI:	ING.ARCH. R. BUČKO, ING.ARCH. M. DZURILLA, ING. V. SLOWIKOVÁ		
HL. PROJEKTANT:	ŠTÚDIO J + J, s.r.o., VYSOKÁ 65, 054 01 LEVOČA		
ZODP. PROJEKTANT:	ING.ARCH. MAGDALÉNA JANOVSKÁ		
INVESTOR:	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, VAJANSKÉHO NÁBREŽIE Č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 BRATISLAVA 16		
NÁZOV AKCIE:	REKONŠTRUKCIA SPIŠSKÉHO HRADU, ROMÁNSKY PALÁC A ZÁPADNÉ PALÁCE	STUPEŇ:	RP
	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - ZMENA č.1 03.2014	DÁTUM :	03.2014
ČASŤ:	E - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV	MIERKA :	-
OBJEKT:	SO.09 - SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY	ZÁK. Č.:	02/2011
DIEL:	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA	FORMÁT :	3 x A4
OBSAH VÝKRESU :	SCHÉMY	VÝKR. Č.:	904 / ZMENA č.1

