

DODATOK Č. 12
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20TVREK9

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatkov č. 1 až č. 11
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
So sídlom: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Zastúpený: **Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva**
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
Zapísaný: Obchodný register vedený Okresným súdom Prešov, odd.: Sa,
vložka č. 10421/P

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.**
So sídlom: Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Zastúpený: **MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva**
Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH, podpredseda predstavenstva
IČO: 36 597 376
DIČ: 2022058830
IČ DPH: SK7020000669
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4304 2950
Zapísaný: Obchodný register vedený Okresným súdom Košice I, odd.: Sa,
vložka č. 1350/V

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 12, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I
Predmet Dodatku č. 12

1. Zmluvné strany sa dohodli na zámene materiálov z dôvodov a v rozsahu podrobne špecifikovaných v Prílohe č. 1 Návrh na zmenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu TV/MAT/17, TV/MAT/18, TV/MAT/19, TV/MAT/20, TV/MAT/21, TV/MAT/22, TV/MAT/23 a TV/MAT/24, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 12. Predmetná Príloha č. 1 tohto Dodatku č. 12 nahrádza v rozsahu špecifikovaných zamenených materiálov pôvodnú Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo: „Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer“, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
2. Z dôvodu zámene materiálov v zmysle bodu 1. tohto článku Dodatku č. 12 nedochádza k zmene jednotkovej ceny materiálu a teda ani k zmene ceny diela.
3. Tento Dodatok č. 12 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže predmetné zameny materiálov nepredstavujú podstatnú zmenu pôvodnej Zmluvy o dielo.

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 12 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

3. Dodatok č. 12 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 12 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

V **KOŠICIACH**, dňa **11-03-2022**

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

MUDr. Radoslav Čuna, MBA, MPH
predseda predstavenstva

.....
Ing. Tomáš Valáška, FCCA, MPH
podpredseda predstavenstva

V **KOŠICIACH**, dňa **11-03-2022**

Za dodávateľa :
DAG SLOVAKIA, a.s.

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749 [6]

NÁVRH NA ZÁMENU MATERIÁLU/VÝROBKU/TOVARU resp. VÝROBCU

Číslo návrhu:	TV/MAT/17
Číslo zmluvy o dielo:	EU20TVREK9
Stavba:	Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – úpravy gynekologicko-pôrodnického a lôžkového oddelenia, 3.-9. NP
Oddiel zo zmluvného rozpočtu:	01 - SO 01 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP

Klasifikácia zámeny:

(dodávateľ označí iba jednu konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu (ďalej len "návrh").

- ☐ a) návrh z dôvodu ukončenia výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- ☐ b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar od pôvodného výrobcu (napr. neplánované prerušenie výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru na strane pôvodného výrobcu, nemožnosť pôvodného výrobcu prijať a spracovať v dostatočnom časovom predstihu doručenie objednávku dodávateľa napr. z dôvodu plných výrobných kapacít a pod.)
- ☐ c) návrh z dôvodu poskytnutia náhrady (ekvivalent pôvodného materiálu/výrobku/tovaru) s lepšími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami (výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ d) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. náhrada prispieje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ e) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
- ☒ f) odstránenie zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu)

Dodávateľ
predkladá prílohu v
prípade klasifikácie
zámeny:

Povinné prílohy k návrhu:

- potvrdenie výrobcu o ukončení výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) a)
- potvrdenie výrobcu o nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) b)
- záväzný doklad, v ktorom dodávateľ deklaratórne uvedie odôvodnenie zmeny v prospech objednávateľa, doklad musí mať charakter záväzného prejavu slobodnej a vážnej vôle, pričom navrhovaná zámena nenarušá rovnováhu zmluvného vzťahu d)
- technický list, resp. iný doklad k navrhovanému materiálu/výrobku/tovaru, prostredníctvom ktorého dodávateľ preukáže splnenie podmienok, ktoré musia byť pre zámene pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne) a), b), c), d), e), f)
- porovnávací rozpočet/výkaz výmer a), b), c), d), e), f)
- zoznam minimálne 3 hospodárskych subjektov, u ktorých si môže objednávatel v prípade potreby overiť správnosť, úplnosť a pravdivosť dodávateľom deklarovaných údajov (dodávateľ môže predložiť nižší počet hospodárskych subjektov iba z preukázateľného dôvodu, ktorý predloží objednávateľovi na schválenie spolu so zoznamom) a), b), c), d), e)

Podmienky, ktoré musia byť pri zámene pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne):


- náhrada musí byť minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. musí byť náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada z hľadiska funkčnosti musí spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada nesmie vyvolať objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady
- náhrada nesmie byť variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru

Konkrétne zdôvodnenie zámeny:

(dodávateľ je v tejto časti návrhu oprávnený žiadať zmenu iba tých pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov, ktorých dôvod na zmenu zodpovedá označenému písmenu v časti "klasifikácia zámeny" a ktoré sa nachádzajú v uvedenom "oddiele zo zmluvného rozpočtu". V prípade nedodržania týchto podmienok si objednávateľ vyhradzuje právo predložený návrh na zmenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu zamietnuť)

Pri vyplnení zmluvného rozpočtu Zhotoviteľ uviedol ako výrobu plastových výrobkov pre SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP, časti 01.2 - SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP výrobcu Mistral. Pri predložení výrobnej dokumentácie Zhotoviteľ zdokladoval chybu pri písaní, nakoľko Mistral je len predajca a nie výrobca. Zhotoviteľ priložil prehlásenie firmy Mistral. Nejedná sa o zmenu funkčných a technických špecifikácií. Zmena nemá dopad na cenu.

Objekt SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP, časti 01.2 - SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP. Žiadame o úpravu rozmerov výplní otvorov pre položky č.: 122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133 po zameraní skutočných rozmerov v zmysle projektovej dokumentácie.

Dátum predloženia návrhu:	03 -11- 2021
Miesto predloženia návrhu:	Trebišov
Dodávateľ stavby: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu)	Ing. Michal Kalász DAG SLOVAKIA, a.s. 

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

PROJEKTANT

Identifikačné údaje organizácie: APRO s.r.o. Trebišov, Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Ján Staš, Ing.

		(správne zaškrtnite)			
1.	odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 6)	☒	ÁNO	☐	NIE
2.	dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámieny je v súlade s klasifikáciou zámieny	☐	ÁNO	☐	NIE
3.	náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐	ÁNO	☐	NIE
4.	náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐	ÁNO	☐	NIE
5.	náhrada nevyvolá objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady	☐	NEVYVOLÁ	☐	VYVOLÁ
6.	náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐	NIE JE	☐	JE
Záverečné stanovisko k návrhu:		☒	SÚHLASÍM	☐	NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:					

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

STAVEBNÝ DOZOR

Identifikačné údaje organizácie: ENG2 SR, spol. s r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Miroslav Vaňo, Ing.

		(správne zaškrtnite)			
1.	odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 6)	☒	ÁNO	☐	NIE
2.	dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámieny je v súlade s klasifikáciou zámieny	☐	ÁNO	☐	NIE
3.	náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐	ÁNO	☐	NIE
4.	náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐	ÁNO	☐	NIE
5.	náhrada nevyvolá objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady	☐	NEVYVOLÁ	☐	VYVOLÁ
6.	náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐	NIE JE	☐	JE
7.	dodávateľ predložil k návrhu všetky požadované prílohy	☒	ÁNO	☐	NIE
Záverečné stanovisko k návrhu:		☒	SÚHLASÍM	☐	NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:					

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

(správne zaškrtnite)

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:	☒ SÚHLASÍ	☐ NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

KOORDINÁTOR

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Radoslav Koroš, Ing.

(správne zaškrtnite)

1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 a 7)	☒ ÁNO	☐ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámeny je v súlade s klasifikáciou zámeny	☐ ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávatelovi ďalšie, ani budúce náklady	☐ NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ NIE JE	☐ JE
7. vplyv na rozpočet/VO (napr. zníženie zmluvnej jednotkovej ceny)	☐ BEZ VPLYVU	☐ S VPLYVOM
8. dodávateľ predložil k návrhu všetky požadované prílohy	☒ ÁNO	☐ NIE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒ SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

NÁVRH NA ZÁMENU MATERIÁLU/VÝROBKU/TOVARU resp. VÝROBCU

Číslo návrhu:	TV/MAT/18
Číslo zmluvy o dielo:	EU20TVREK9
Stavba:	Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – úpravy gynekologicko-pôrodnického a lôžkového oddelenia, 3.-9. NP
Oddiel zo zmluvného rozpočtu:	01 - SO 01 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 2. A 4. NP

Klasifikácia zámeny:

(dodávateľ označí iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zámenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu (ďalej len "návrh").

- ☐ a) návrh z dôvodu ukončenia výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- ☒ b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar od pôvodného výrobcu (napr. neplánované prerušenie výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru na strane pôvodného výrobcu, nemožnosť pôvodného výrobcu prijať a spracovať v dostatočnom časovom predstihu doručenie objednávky dodávateľa napr. z dôvodu plných výkonných kapacít u pod.)
- ☐ c) návrh z dôvodu poskytnutia náhrady (ekvivalent pôvodného materiálu/výrobku/tovaru) s lepšími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami (výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ d) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. náhrada prispieje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ e) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov u pod.)
- ☐ f) odstránenie zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v anhuovanom rozpočte, nejedná sa o zámenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu)

Dodávateľ
predkladá prílohu v
prípade klasifikácie
zámeny:

Povinné prílohy k návrhu:

- | | |
|---|------------------------|
| - potvrdenie výrobcu o ukončení výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) | a) |
| - potvrdenie výrobcu o nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) | b) |
| - záväzný doklad, v ktorom dodávateľ deklaratórne uvedie odôvodnenie zmeny v prospech objednávateľa, doklad musí mať charakter záväzného prejavu slobodnej a vážnej vôle, pričom navrhovaná zámena nenarušá rovnováhu zmluvného vzťahu | d) |
| - technický list, resp. iný doklad k navrhovanému materiálu/výrobku/tovaru, prostredníctvom ktorého dodávateľ preukáže splnenie podmienok, ktoré musia byť pre zámene pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne) | a), b), c), d), e), f) |
| - porovnávací rozpočet/výkaz výmer | a), b), c), d), e), f) |
| - zoznam minimálne 3 hospodárskych subjektov, u ktorých si môže objedávateľ v prípade potreby overiť správnosť, úplnosť a pravdivosť dodávateľom deklarovaných údajov (dodávateľ môže predložiť nižší počet hospodárskych subjektov iba z preukázateľného dôvodu, ktorý predloží objednávateľovi na schválenie spolu so zoznamom) | a), b), c), d), e) |

Podmienky, ktoré musia byť pri zámene pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne):

- náhrada musí byť minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. musí byť náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada z hľadiska funkčnosti musí spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada nesmie vyvolať objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady
- náhrada nesmie byť variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru

Konkrétne zdôvodnenie zámeny:

(dodávateľ je v tejto časti návrhu oprávnený žiadať zámenu iba tých pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov, ktorých dôvod na zmenu zodpovedá označenému písmenu v časti "klasifikácia zámeny" a ktoré sa nachádzajú v uvedenom "oddiele zo zmluvného rozpočtu". V prípade nedodržania týchto podmienok si objednávateľ vyhradzuje právo predložený návrh na zámenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu zamietnuť)

V zmluvnom rozpočte objekt SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP, v časti Elektroinštalácie sú zadefinované nasledujúce položky:

- Núdzové žiarivkové svietidlo, trvalý chod 230V, 50Hz, T5, G5, 1x8W, 3h,2,4V/4,5Ah,Ni-Cd, IP65, EEI=A, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov

Výrobca TRACON nie je schopný dodať materiál v požadovanom čase a množstve. Ako náhradu Vám ponúkame Núdzové svietidlo K5, LED 3h, univerzálne, manuálny test od spoločnosti SCHIRACK.

Dátum predloženia návrhu:	03 -11- 2021
Miesto predloženia návrhu:	Trebišov
Dodávateľ stavby: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu)	Ing. Robert Hrachiar V

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

PROJEKTANT

Identifikačné údaje organizácie: APRO s.r.o. Trebišov, Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Ján Staš, Ing.

		(správne zaškrtnite)	
1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 6)	☐	ÁNO	☒ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámieny je v súlade s klasifikáciou zámieny	☒	ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady	☒	NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	NIE JE	☐ JE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒	SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:			

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

STAVEBNÝ DOZOR

Identifikačné údaje organizácie: ENG2 SR, spol. s r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Miroslav Vaňo, Ing.

		(správne zaškrtnite)	
1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 6)	☐	ÁNO	☒ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámieny je v súlade s klasifikáciou zámieny	☒	ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady	☒	NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	NIE JE	☐ JE
7. dodávateľ predložil k návrhu všetky požadované prílohy	☒	ÁNO	☐ NIE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒	SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:			

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

(správne zaškrtnite)

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:	☐ SÚHLASÍ	☐ NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

KOORDINÁTOR

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Radoslav Köröš, Ing.

(správne zaškrtnite)

1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 a 7)	☐ ÁNO	☐ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámieny je v súlade s klasifikáciou zámieny	☐ ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávatelovi ďalšie, ani budúce náklady	☐ NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ NIE JE	☐ JE
7. vplyv na rozpočet/VO (napr. zníženie zmluvnej jednotkovej ceny)	☐ BEZ VPLYVU	☐ S VPLYVOM
8. dodávateľ predložil k návrhu všetky požadované prílohy	☐ ÁNO	☐ NIE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☐ SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

NÁVRH NA ZÁMENU MATERIÁLU/VÝROBKU/TOVARU resp. VÝROBCU

Číslo návrhu:	TV/MAT/19
Číslo zmluvy o dielo:	EU20TVREK9
Stavba:	Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – úpravy gynekologicko-pôrodnického a lôžkového oddelenia, 3.-9. NP
Oddiel zo zmluvného rozpočtu:	01 - SO 01 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 2. A 4. NP

Klasifikácia zámeny:

(dodávateľ označí iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu (ďalej len "návrh").

- ☐ a) návrh z dôvodu ukončenia výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- ☐ b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar od pôvodného výrobcu (napr. neplánované prerušenie výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru na strane pôvodného výrobcu, nemožnosť pôvodného výrobcu prijať a spracovať v dostatočnom časovom predstihu doručenie objednávky dodávateľa napr. z dôvodu plných výrobných kapacít a pod.)
- ☒ c) návrh z dôvodu poskytnutia náhrady (ekvivalent pôvodného materiálu/výrobku/tovaru) s lepšími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami (výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ d) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. návrh prispieje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri udržiavaní, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ e) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o nárast počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
- ☐ f) odstránenie zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu)

Dodávateľ
predkladá prílohu v
prípade klasifikácie
zámeny:

Povinné prílohy k návrhu:

- potvrdenie výrobcu o ukončení výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) a)
- potvrdenie výrobcu o nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) b)
- záväzný doklad, v ktorom dodávateľ deklaratórne uvedie odôvodnenie zmeny v prospech objednávateľa, doklad musí mať charakter záväzného prejavu slobodnej a vážnej vôle, pričom navrhovaná zámena nenarušá rovnováhu zmluvného vzťahu d)
- technický list, resp. iný doklad k navrhovanému materiálu/výrobku/tovaru, prostredníctvom ktorého dodávateľ preukáže splnenie podmienok, ktoré musia byť pre zámene pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne) a), b), c), d), e), f)
- porovnávací rozpočet/výkaz výmer a), b), c), d), e), f)
- zoznam minimálne 3 hospodárskych subjektov, u ktorých si môže objednávatel v prípade potreby overiť správnosť, úplnosť a pravdivosť dodávateľom deklarovaných údajov (dodávateľ môže predložiť nižší počet hospodárskych subjektov iba z preukázateľného dôvodu, ktorý predloží objednávateľovi na schválenie spolu so zoznamom) a), b), c), d), e)

Podmienky, ktoré musia byť pri zámene pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne):

- náhrada musí byť minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. musí byť náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada z hľadiska funkčnosti musí spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada nesmie vyvolať objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady
- náhrada nesmie byť variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru

Konkrétne zdôvodnenie zámeny:

(dodávateľ je v tejto časti návrhu oprávnený žiadať zmenu iba tých pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov, ktorých dôvod na zmenu zodpovedá označenému písmenu v časti "klasifikácia zámeny" a ktoré sa nachádzajú v uvedenom "oddiele zo zmluvného rozpočtu". V prípade nedodržania týchto podmienok si objednávateľ vyhradzuje právo predložený návrh na zmenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu zamietnuť)

V zmluvnom rozpočte objekt SO 01.2 - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP, v časti Elektroinštalácie sú zadefinované nasledujúce položky:

- Ochrana zvodič prepätia B+C 4+0,50kA 4P - A50-CCS01-4P-B+C_BEM

Výrobok od spoločnosti BEMKO nahradzujeme zvodičom prepätia značky KIWA modelom P0m I 4 100kA 280V/25kA z dôvodu zvýšenej odolnosti voči prechodovému prúdu.

Dátum predloženia návrhu:

03 - 11 - 2021

Miesto predloženia návrhu:

Trebišov

Dodávateľ stavby:

(pečiatka a podpis oprávneného zástupcu)

Ing. Robert Hrachiar

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

PROJEKTANT

Identifikačné údaje organizácie: APRO s.r.o. Trebišov, Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Ján Staš, Ing.

		(správne zaškrtnite)	
1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 6)	☐	ÁNO	☒ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámieny je v súlade s klasifikáciou zámieny	☒	ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávatelovi ďalšie, ani budúce náklady	☒	NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	NIE JE	☐ JE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒	SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:			

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

STAVEBNÝ DOZOR

Identifikačné údaje organizácie: ENG2 SR, spol. s r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Miroslav Vaňo, Ing.

		(správne zaškrtnite)	
1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 6)	☐	ÁNO	☒ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámieny je v súlade s klasifikáciou zámieny	☒	ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávatelovi ďalšie, ani budúce náklady	☒	NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	NIE JE	☐ JE
7. dodávateľ predložil k návrhu všetky požadované prílohy	☒	ÁNO	☐ NIE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒	SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:			

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

S. R. O.

I

2022

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

(správne zaškrtnite)

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:	☒ SÚHLASÍ	☐ NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

KOORDINÁTOR

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Radoslav Kőröš, Ing

(správne zaškrtnite)

1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 7)	☐ ÁNO	☒ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámeny je v súlade s klasifikáciou zámeny	☒ ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒ ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒ ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávatelovi ďalšie, ani budúce náklady	☒ NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒ NIE JE	☐ JE
7. vplyv na rozpočet/VO (napr. zníženie zmluvnej jednotkovej ceny)	☒ BEZ VPLYVU	☐ S VPLYVOM
8. dodávateľ predložil k návrhu všetky požadované prílohy	☒ ÁNO	☐ NIE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒ SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia:

07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

NÁVRH NA ZÁMENU MATERIÁLU/VÝROBKU/TOVARU resp. VÝROBCU

Číslo návrhu:	TV/MAT/20
Číslo zmluvy o dielo:	EU20TVREK9
Stavba:	Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – úpravy gynekologicko-pôrodnického a lôžkového oddelenia, 3.-9. NP
Oddiel zo zmluvného rozpočtu:	01 - SO 01 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 2. A 4. NP

Klasifikácia zámeny:

(dodávateľ označí iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zámenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu (ďalej len "návrh").

- ☐ a) návrh z dôvodu ukončenia výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- ☐ b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar od pôvodného výrobcu (napr. neplánované prerušenie výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru na strane pôvodného výrobcu, nemožnosť pôvodného výrobcu prijať a spracovať v dostatočnom časovom predstihu doručení objednávku dodávateľa napr. z dôvodu plných výrobných kapacít a pod.)
- ☐ c) návrh z dôvodu poskytnutia náhrady (ekvivalent pôvodného materiálu/výrobku/tovaru) s lepšími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami (výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ d) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. náhrada prispieje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri udržiavaní, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ e) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov u pod.)
- ☒ f) odstránenie zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zámenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu)

Dodávateľ
predkladá prílohu v
prípade klasifikácie
zámeny:

Povinné prílohy k návrhu:

- potvrdenie výrobcu o ukončení výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) a)
- potvrdenie výrobcu o nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) b)
- záväzný doklad, v ktorom dodávateľ deklaratórne uvedie odôvodnenie zmeny v prospech objednávateľa, doklad musí mať charakter záväzného prejavu slobodnej a vážnej vôle, pričom navrhovaná zámena nenarušia rovnováhu zmluvného vzťahu d)
- technický list, resp. iný doklad k navrhovanému materiálu/výrobku/tovaru, prostredníctvom ktorého dodávateľ preukáže splnenie podmienok, ktoré musia byť pre zámene pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne) a), b), c), d), e), f)
- porovnávací rozpočet/výkaz výmer a), b), c), d), e), f)
- zoznam minimálne 3 hospodárskych subjektov, u ktorých si môže objednávatel v prípade potreby overiť správnosť, úplnosť a pravdivosť dodávateľom deklarovaných údajov (dodávateľ môže predložiť nižší počet hospodárskych subjektov iba z preukázateľného dôvodu, ktorý predloží objednávateľovi na schválenie spolu so zmluvou) a), b), c), d), e)

Podmienky, ktoré musia byť pri zámene pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne):

- náhrada musí byť minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. musí byť náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada z hľadiska funkčnosti musí spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada nesmie vyvolať objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady
- náhrada nesmie byť variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru

Konkrétne zdôvodnenie zámeny:

(dodávateľ je v tejto časti návrhu oprávnený žiadať zámenu iba tých pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov, ktorých dôvod na zámenu zodpovedá označenému písmenu v časti "klasifikácia zámeny" a ktoré sa nachádzajú v uvedenom "oddiele zo zmluvného rozpočtu". V prípade nedodržania týchto podmienok si objednávateľ vyhradzuje právo predložený návrh na zámenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu zamietnuť)

V zmluvnom rozpočte objekt SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP, v časti Elektroinštalácie sú zadefinované nasledujúce položky. Žiadame o zmenu špecifikácie/značenia silnoprúdových a slaboprúdových káblov pre svetelné, zásuvkové, internetové, televízne rozvody z dôvodu rozdielného značenia káblov výrobcami tzn. iný výrobca = iné značenie. Technické parametre káblov sú dodržané podľa požiadaviek projektovej dokumentácie. Jedná sa o zmenu označenia káblov z PD.

Svetelný okruh:

Kábel N2XH-J na kábel CXKH-V

Zásuvkový okruh:

Kábel CHKE-V na kábel CXKH-V

Internetový okruh:

Kábel F/FTP na kábel STP

Televízny okruh:

Kábel F/FTP na kábel STP

Nejedná sa o zmenu technickej, konštrukčnej ani funkčnej špecifikácie.

V zmluvnom rozpočte objekt SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP, v časti Sestra-pacient sú zadefinované nasledujúce položky. Žiadame o zmenu špecifikácie/značenia silnoprúdových káblov pre zásuvkové rozvody z dôvodu chybného označenia bezhalogénového kábla. Technické parametre káblov sú dodržané podľa požiadaviek projektovej dokumentácie. Jedná sa o zmenu označenia káblov z PD:

Sestra-pacient:

Kábel CYKY-J na kábel CXKH-V

Nejedná sa o zmenu technickej, konštrukčnej ani funkčnej špecifikácie.

Dátum predloženia návrhu:	03 -11- 2021
Miesto predloženia návrhu:	Trebišov
Dodávateľ stavby: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu)	Ing. Robert Hrachiar

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

PROJEKTANT

Identifikačné údaje organizácie: APRO s.r.o. Trebišov, Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Ján Staš, Ing.

(správne zaškrtnite)

1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 6)	☒	ANO	☐	NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámieny je v súlade s klasifikáciou zámieny	☐	ÁNO	☐	NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐	ÁNO	☐	NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐	ÁNO	☐	NIE
5. náhrada nevyvolá objednávatelovi ďalšie, ani budúce náklady	☐	NEVYVOLÁ	☐	VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐	NIE JE	☐	JE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒	SÚHLASÍM	☐	NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:				

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

STAVEBNÝ DOZOR

Identifikačné údaje organizácie: ENG2 SR, spol. s r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Miroslav Vaňo, Ing.

(správne zaškrtnite)

1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 6)	☒	ÁNO	☐	NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámieny je v súlade s klasifikáciou zámieny	☐	ÁNO	☐	NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐	ÁNO	☐	NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐	ÁNO	☐	NIE
5. náhrada nevyvolá objednávatelovi ďalšie, ani budúce náklady	☐	NEVYVOLÁ	☐	VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐	NIE JE	☐	JE
7. dodávateľ predložil k návrhu všetky požadované prílohy	☒	ÁNO	☐	NIE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒	SÚHLASÍM	☐	NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:				

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

(správne zaškrtnúť)

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:	☒ SÚHLASÍ	☐ NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

KOORDINÁTOR

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Radoslav Köröš, Ing.

(správne zaškrtnúť)

1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 7)	☒ ÁNO	☐ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámieny je v súlade s klasifikáciou zámieny	☐ ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady	☐ NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ NIE JE	☐ JE
7. vplyv na rozpočet/VU (napr. zníženie zmluvnej jednotkovej ceny)	☐ BEZ VPLYVU	☐ S VPLYVOM
8. dodávateľ predložil k návrhu všetky požadované prílohy	☒ ÁNO	☐ NIE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒ SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

NÁVRH NA ZÁMENU MATERIÁLU/VÝROBKU/TOVARU resp. VÝROBCU

Číslo návrhu:	TV/MAT/21
Číslo zmluvy o dielo:	EU20TVREK9
Stavba:	Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – úpravy gynekologicko-pôrodnického a lôžkového oddelenia, 3.-9. NP
Oddiel zo zmluvného rozpočtu:	01 - SO 01 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 2. A 4. NP

Klasifikácia zámeny:

(dodávateľ označí iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu (ďalej len "návrh").

- ☒ a) návrh z dôvodu ukončenia výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- ☐ b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar od pôvodného výrobcu (napr. neplánované prerušenie výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru na strane pôvodného výrobcu, nemožnosť pôvodného výrobcu prijať a spracovať v dostatočnom časovom predstihu doručení objednávku dodávateľa napr. z dôvodu plných výrobných kapacít a pod.)
- ☐ c) návrh z dôvodu poskytnutia náhrady (ekvivalent pôvodného materiálu/výrobku/tovaru) s lepšími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami (výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ d) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. náhrada prispeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ e) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
- ☐ f) úsluženie zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu)

Dodávateľ
predkladá prílohu v
prípade klasifikácie
zámeny:

Povinné prílohy k návrhu:

- potvrdenie výrobcu o ukončení výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) a)
- potvrdenie výrobcu o nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) b)
- záväzný doklad, v ktorom dodávateľ deklaratórne uvedie odôvodnenie zmeny v prospech objednávateľa, doklad musí mať charakter záväzného prejavu slobodnej a vážnej vôle, pričom navrhovaná zámena nenarušá rovnováhu zmluvného vzťahu d)
- technický list, resp. iný doklad k navrhovanému materiálu/výrobku/tovaru, prostredníctvom ktorého dodávateľ preukáže splnenie podmienok, ktoré musia byť pre zámene pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne) a), b), c), d), e), f)
- porovnávací rozpočet/výkaz výmer a), b), c), d), e), f)
- zoznam minimálne 3 hospodárskych subjektov, u ktorých si môže objedávateľ v prípade potreby overiť správnosť, úplnosť a pravdivosť dodávateľom deklarovaných údajov (dodávateľ môže predložiť nižší počet hospodárskych subjektov iba z preukázateľného dôvodu, ktorý predloží objednávateľovi na schválenie spolu so zoznamom) a), b), c), d), e)

Podmienky, ktoré musia byť pri zámene pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne):

- náhrada musí byť minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. musí byť náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada z hľadiska funkčnosti musí spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada nesmie vyvolať objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady
- náhrada nesmie byť variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru

Konkrétne zdôvodnenie zámeny:

(dodávateľ je v tejto časti návrhu oprávnený žiadať zmenu iba tých pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov, ktorých dôvod na zmenu zodpovedá označenému písmenu v časti "klasifikácia zámeny" a ktoré sa nachádzajú v uvedenom "oddiele zo zmluvného rozpočtu". V prípade nedodržania týchto podmienok si objednávateľ vyhradzuje právo predložený návrh na zmenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu zamietnuť)

V zmluvnom rozpočte objekt SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP, v časti Elektroinštalácie sú zadané nasledujúce položky:

- EC 236N EVG (GTV), svietidlo 2x36W, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov

Výrobca GTV ukončil výrobu tohto typu svietidla. Ako náhradu Vám ponúkame Nástené LED svietidlo IP44 12W-NW, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov od spoločnosti Kanlux.

Dátum predloženia návrhu:

03 -11- 2021

Miesto predloženia návrhu:

Trebišov

Dodávateľ stavby:

(pečiatka a podpis oprávneného zástupcu)

Ing. Robert Hrachiar

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

PROJEKTANT

Identifikačné údaje organizácie: APRO s.r.o. Trebišov, Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Ján Staš, Ing.

(správne zaškrtnite)			
1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 6)	☐	ÁNO	☒ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámény je v súlade s klasifikáciou zámény	☒	ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady	☒	NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	NIE JE	☐ JE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒	SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:			

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

STAVEBNÝ DOZOR


Identifikačné údaje organizácie: ENG2 SR, spol. s r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Miroslav Vaňo, Ing.

(správne zaškrtnite)			
1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 6)	☐	ÁNO	☒ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámény je v súlade s klasifikáciou zámény	☒	ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady	☒	NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	NIE JE	☐ JE
7. dodávateľ predložil k návrhu všetky požadované prílohy	☒	ÁNO	☐ NIE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒	SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:			

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:



OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

(správne zaškrtnúť)

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:	☒ SÚHLASÍ	☐ NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

KOORDINÁTOR

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Radoslav Köröš, Ing.

(správne zaškrtnúť)

1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 7)	☐ ÁNO	☒ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámény je v súlade s klasifikáciou zámény	☒ ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒ ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒ ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávatelovi ďalšie, ani budúce náklady	☒ NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒ NIE JE	☐ JE
7. vplyv na rozpočet/VO (napr. zníženie zmluvnej jednotkovej ceny)	☒ BEZ VPLYVU	☐ S VPLYVOM
8. dodávateľ predložil k návrhu všetky požadované prílohy	☒ ÁNO	☐ NIE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒ SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

NÁVRH NA ZÁMENU MATERIÁLU/VÝROBKU/TOVARU resp. VÝROBCU

Číslo návrhu:	TV/MAT/22
Číslo zmluvy o dielo:	EU20TVREK9
Stavba:	Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – úpravy gynekologicko-pôrodnického a lôžkového oddelenia, 3.-9. NP
Oddiel zo zmluvného rozpočtu:	01 - SO 01 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP

Klasifikácia zámeny:

(dodávateľ označí iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu (ďalej len "návrh").

- ☐ a) návrh z dôvodu ukončenia výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- ☐ b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar od pôvodného výrobcu (napr. neplánované prerušenie výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru na strane pôvodného výrobcu, nemožnosť pôvodného výrobcu prijať a spracovať v dostatočnom časovom predstihu doručenie objednávky dodávateľa napr. z dôvodu plných výrobných kapacít a pod.)
- ☐ c) návrh z dôvodu poskytnutia náhrady (ekvivalent pôvodného materiálu/výrobku/tovaru) s lepšími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami (výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ d) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. náhrada prispieje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ e) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
- ☒ f) odstránenie zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/opisova označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu)

Dodávateľ
predkladá prílohu v
prípade klasifikácie
zámeny:

Povinné prílohy k návrhu:

- potvrdenie výrobcu o ukončení výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) a)
- potvrdenie výrobcu o nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) b)
- záväzný doklad, v ktorom dodávateľ deklaratórne uvedie odôvodnenie zmeny v prospech objednávateľa, doklad musí mať charakter záväzného prejavu slobodnej a vážnej vôle, pričom navrhovaná zámena nenarušá rovnováhu zmluvného vzťahu d)
- technický list, resp. iný doklad k navrhovanému materiálu/výrobku/tovaru, prostredníctvom ktorého dodávateľ preukáže splnenie podmienok, ktoré musia byť pre zámene pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne) a), b), c), d), e), f)
- porovnávací rozpočet/výkaz výmer a), b), c), d), e), f)
- zoznam minimálne 3 hospodárskych subjektov, u ktorých si môže objedávateľ v prípade potreby overiť správnosť, úplnosť a pravdivosť dodávateľom deklarovaných údajov (dodávateľ môže predložiť nižší počet hospodárskych subjektov iba z preukázateľného dôvodu, ktorý predloží objednávateľovi na schválenie spolu so zoznamom) a), b), c), d), e)

Podmienky, ktoré musia byť pri zámene pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne):

- náhrada musí byť minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. musí byť náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada z hľadiska funkčnosti musí spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada nesmie vyvolať objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady
- náhrada nesmie byť variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru

Konkrétne zdôvodnenie zámeny:

(dodávateľ je v tejto časti návrhu oprávnený žiadať zmenu iba tých pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov, ktorých dôvod na zmenu zodpovedá označenému písmenu v časti "klasifikácia zámeny" a ktoré sa nachádzajú v uvedenom "oddiele zo zmluvného rozpočtu". V prípade nedodržania týchto podmienok si objednávateľ vyhradzuje právo predložený návrh na zmenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu zamietnuť)

Objekt SO 01.2 - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP, časti 01.2 - SO 01.2 - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP. V zmluvnom rozpočte je definovaná položka dvierok o rozmere 60/60 cm. Pri realizácii výmeny vertikálnych rozvodov ale bolo zistené, že dvierka o rozmere 60/60 cm nie je zo stavebnotechnického hľadiska možné osadiť – inštalačné šachty pred ŽB stĺpmi sú široké max 400 mm. Preto navrhujeme zmenu na jednotný rozmer dvierok 40/60 cm. Nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu. Zmena nemá dopad na cenu.

Dátum predloženia návrhu:

04-01-2022

Miesto predloženia návrhu:

Trebišov

Dodávateľ stavby:

(pečiatka a podpis oprávneného zástupcu)

Ing. Michal Kalász

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

PROJEKTANT

Identifikačné údaje organizácie: APRO s.r.o. Trebišov, Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Ján Staš, Ing.

	(správne zaškrtnite)	
1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 6)	☒ ÁNO	☐ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámieny je v súlade s klasifikáciou zámieny	☐ ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady	☐ NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ NIE JE	☐ JE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒ SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

STAVEBNÝ DOZOR

Identifikačné údaje organizácie: ENG2 SR, spol. s r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Miroslav Vaňo, Ing.

	(správne zaškrtnite)	
1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 6)	☒ ÁNO	☐ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámieny je v súlade s klasifikáciou zámieny	☐ ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady	☐ NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ NIE JE	☐ JE
7. dodávateľ predložil k návrhu všetky požadované prílohy	☒ ÁNO	☐ NIE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒ SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

ENG2 SR spol. s r.o.
Karpatská 23
811 05 Bratislava I
IČO: 35 842 663
ID PRH: SK2100362901

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

(správne zaškrtnite)

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:	☒ SÚHLASÍ	☐ NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-

Podpis oprávnenej osoby:

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

KOORDINÁTOR

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Radoslav Köröš, Ing.

(správne zaškrtnite)

1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 a 3)	☒ ÁNO	☐ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámieny je v súlade s klasifikáciou zámieny	☐ ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávatelovi ďalšie, ani budúce náklady	☐ NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☐ NIE JE	☐ JE
7. vplyv na rozpočet/VO (napr. zníženie zmluvnej jednotkovej ceny)	☐ BEZ VPLYVU	☐ S VPLYVOM
8. dodávateľ predložil k návrhu všetky požadované prílohy	☒ ÁNO	☐ NIE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒ SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie		

Dátum vyjadrenia:

07-01-2022

Podpis oprávnenej

NÁVRH NA ZÁMENU MATERIÁLU/VÝROBKU/TOVARU resp. VÝROBCU

Číslo návrhu:	TV/MAT/23
Číslo zmluvy o dielo:	EU20TVREK9
Stavba:	Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – úpravy gynekologicko-pôrodnického a lôžkového oddelenia, 3.-9. NP
Oddiel zo zmluvného rozpočtu:	01 - SO 01 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 2. A 4. NP

Klasifikácia zámeny:

(dodávateľ označí iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu (ďalej len "návrh").

- ☐ a) návrh z dôvodu ukončenia výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- ☒ b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar od pôvodného výrobcu (napr. neplánované prerušenie výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru na strane pôvodného výrobcu, nemožnosť pôvodného výrobcu prijať a spracovať v dostatočnom časovom predstihu doručenie objednávku dodávateľa napr. z dôvodu plných výrobných kapacít a pod.)
- ☒ c) návrh z dôvodu poskytnutia náhrady (ekvivalent pôvodného materiálu/výrobku/tovaru) s lepšími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami (výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ d) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. náhrada prispieva k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ e) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
- ☐ f) odstránenie zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu)

Dodávateľ
predkladá prílohu v
prípade klasifikácie
zámeny:

Povinné prílohy k návrhu:

- potvrdenie výrobcu o ukončení výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) a)
- potvrdenie výrobcu o nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) b)
- záväzný doklad, v ktorom dodávateľ deklaratórne uvedie odôvodnenie zmeny v prospech objednávateľa, doklad musí mať charakter záväzného prejavu slobodnej a vážnej vôle, pričom navrhovaná zámena nenarušá rovnováhu zmluvného vzťahu d)
- technický list, resp. iný doklad k navrhovanému materiálu/výrobku/tovaru, prostredníctvom ktorého dodávateľ preukáže spĺnenie podmienok, ktoré musia byť pre zámene pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne) a), b), c), d), e), f)
- porovnávací rozpočet/výkaz výmer a), b), c), d), e), f)
- zoznam minimálne 3 hospodárskych subjektov, u ktorých si môže objedávateľ v prípade potreby overiť správnosť, úplnosť a pravdivosť dodávateľom deklarovaných údajov (dodávateľ môže predložiť nižší počet hospodárskych subjektov iba z preukázateľného dôvodu, ktorý predloží objednávateľovi na schválenie spolu so zoznamom) a), b), c), d), e)

Podmienky, ktoré musia byť pri zámene pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne):

- náhrada musí byť minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. musí byť náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada z hľadiska funkčnosti musí spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada nesmie vyvolať objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady
- náhrada nesmie byť variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru

Konkrétne zdôvodnenie zámeny:

(dodávateľ je v tejto časti návrhu oprávnený žiadať zmenu iba tých pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov, ktorých dôvod na zmenu zodpovedá označenému písmenu v časti "klasifikácia zámeny" a ktoré sa nachádzajú v uvedenom "oddiele zo zmluvného rozpočtu". V prípade nedodržania týchto podmienok si objednávateľ vyhradzuje právo predložený návrh na zmenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu zamietnuť)

V zmluvnom rozpočte objekt SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP, v časti Elektroinštalácie sú zadané nasledujúce položky:

- Rital rack 33U
- Switch Cisco SG 24/48 port U1
- APC Smart-UPS Rack-mount 1000I 1U
- AP - Ubiquiti UniFi AP Long Range, 27dBm
- Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6

b) návrh z dôvodu ukončenia výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru

Výrobca Cisco ukončil výrobu tejto rady switchov (Switch Cisco SG 24/48 port U1) a v blízkej budúcnosti bude ukončená aj podpora pre radu SG. Navyše výrobky Cisco sú momentálne z dôvodu nedostatku polovodičov vo výrobe nedostupné. Ako náhradu Vám ponúkame switch značky Ubiquiti, konkrétne Ubiquiti UniFi Pro 48 PoL.

c) návrh z dôvodu poskytnutia náhrady (ekvivalent pôvodného materiálu/výrobku/tovaru) s lepšími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami

Predkladáme návrh na zmenu rackovej skrine veľkosti 33U (Rital rack 33U) na rackovú skriňu o veľkosti 42U, kde veľkosť samotnej skrine je vylepšenou technickou vlastnosťou produktu z dôvodu lepšieho rozloženia prvkov v skrini a priestorovej rezervy.

Predkladáme návrh na zmenu UPS typu APC Smart-UPS Rack-mount 1000I 1U na typ Cyberpower OLS3000ERT2U vrátane komunikačnej karty RMCARD205. Nami navrhovaná UPS sa vyznačuje možnosťou komunikácie prostredníctvom LAN – lepšia technická vlastnosť.

Predkladáme návrh na zmenu AP typu Ubiquiti UniFi AP Long Range, 27dBm na typ Ubiquiti UniFi AP AC PRO. Nami navrhnutý model rovnakého výrobcu sa vyznačuje výrazne lepšími technickými vlastnosťami oproti pôvodnému modelu. Hlavným lepším parametrom je možnosť 5GHz pásma.

Predkladáme návrh na zmenu SLP zásuvky Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6a. Nami navrhnutý model rovnakého výrobcu sa vyznačuje výrazne lepšími technickými vlastnosťami oproti pôvodnému modelu. Hlavným lepším parametrom je vyššia kategória SLP zásuvky.

Dátum predloženia návrhu:	03 -11- 2021
Miesto predloženia návrhu:	Trebišov
Dodávateľ stavby: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu)	Ing. Robert Hrachiar

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

PROJEKTANT

Identifikačné údaje organizácie: APRO s.r.o. Trebišov, Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Ján Staš, Ing.

		(správne zaškrtnite)	
1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 6)	☐	ÁNO	☒ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámieny je v súlade s klasifikáciou zámieny	☒	ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávatelovi ďalšie, ani budúce náklady	☒	NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	NIE JE	☐ JE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒	SUHLASÍM	☐ NESUHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:			

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

STAVEBNÝ DOZOR

Identifikačné údaje organizácie: ENG2 SR, spol. s r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Miroslav Vaňo, Ing.

		(správne zaškrtnite)	
1. odstránenie zrejmych chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 6)	☐	ÁNO	☒ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámieny je v súlade s klasifikáciou zámieny	☒	ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávatelovi ďalšie, ani budúce náklady	☒	NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒	NIE JE	☐ JE
7. dodávateľ predložil k návrhu všetky požadované prílohy	☒	ÁNO	☐ NIE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒	SUHLASÍM	☐ NESUHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:			

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

(správne zaškrtnite)

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:	☒ SÚHLASÍ	☐ NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

KOORDINÁTOR

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Radoslav Koroš, Ing.

(správne zaškrtnite)

1. odstránenie zrejmých chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritériá č. 2 a 7)	☐ ÁNO	☒ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámeny je v súlade s klasifikáciou zámeny	☒ ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒ ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒ ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávatelovi ďalšie, ani budúce náklady	☒ NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒ NIE JE	☐ JE
7. vplyv na rozpočet/VO (napr. zníženie zmluvnej jednotkovej ceny)	☒ BEZ VPLYVU	☐ S VPLYVOM
8. dodávateľ predložil k návrhu všetky požadované prílohy	☒ ÁNO	☐ NIE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒ SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby:

NÁVRH NA ZÁMENU MATERIÁLU/VÝROBKU/TOVARU resp. VÝROBCU

Číslo návrhu:	TV/MAT/24
Číslo zmluvy o dielo:	EU20TVREK9
Stavba:	Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – úpravy gynekologicko-pôrodnického a lôžkového oddelenia, 3.-9. NP
Oddiel zo zmluvného rozpočtu:	01 - SO 01 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP

Klasifikácia zámeny:

(dodávateľ označí iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zámenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu (ďalej len "návrh").

- ☒ a) návrh z dôvodu ukončenia výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- ☐ b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar od pôvodného výrobcu (napr. neplánované prerušenie výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru na strane pôvodného výrobcu, nemožnosť pôvodného výrobcu prijať a spracovať v dostatočnom časovom predstihu doručení objednávku dodávateľa napr. z dôvodu plných výrobných kapacít a pod.)
- ☐ c) návrh z dôvodu poskytnutia náhrady (ekvivalent pôvodného materiálu/výrobku/tovaru) s lepšími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami (výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ d) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. náhrada prispieje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")
- ☐ e) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
- ☐ f) odstránenie zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zámenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu)

Dodávateľ
predkladá prílohu v
prípade klasifikácie
zámeny:

Povinné prílohy k návrhu:

- potvrdenie výrobcu o ukončení výroby pôvodného materiálu/výrobku/tovaru (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) a)
- potvrdenie výrobcu o nemožnosti dodať pôvodný materiál/výrobok/tovar (v odôvodnených prípadoch bude akceptované aj potvrdenie výhradného zástupcu výrobcu) b)
- záväzný doklad, v ktorom dodávateľ deklaratórne uvedie odôvodnenie zmeny v prospech objednávateľa, doklad musí mať charakter záväzného prejavu slobodnej a vážnej vôle, pričom navrhovaná zámena nenarušá rovnováhu zmluvného vzťahu d)
- technický list, resp. iný doklad k navrhovanému materiálu/výrobku/tovaru, prostredníctvom ktorého dodávateľ preukáže splnenie podmienok, ktoré musia byť pre zámenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne) a), b), c), d), e), f)
- porovnávací rozpočet/výkaz výmer a), b), c), d), e), f)
- zoznam minimálne 3 hospodárskych subjektov, u ktorých si môže objedávateľ v prípade potreby overiť správnosť, úplnosť a pravdivosť dodávateľom deklarovaných údajov (dodávateľ môže predložiť nižší počet hospodárskych subjektov iba z preukázateľného dôvodu, ktorý predloží objednávateľovi na schválenie spolu so zoznamom) a), b), c), d), e)

Podmienky, ktoré musia byť pri zámene pôvodného materiálu/výrobku/tovaru splnené (kumulatívne):

- náhrada musí byť minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. musí byť náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada z hľadiska funkčnosti musí spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru
- náhrada nesmie vyvolať objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady
- náhrada nesmie byť variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru

Konkrétne zdôvodnenie zámeny:

(dodávateľ je v tejto časti návrhu oprávnený žiadať zámenu iba tých pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov, ktorých dôvod na zámenu zodpovedá označenému písmenu v časti "klasifikácia zámeny" a ktoré sa nachádzajú v uvedenom "oddiele zo zmluvného rozpočtu". V prípade nedodržania týchto podmienok si objednávateľ vyhradzuje právo predložený návrh na zámenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu zamietnuť)

Objekt SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP, časti 01.2 - SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP. Žiadame o úpravu výrobcu batérií pre položky č.: 20, 22, 23, 25 a 26. V uvedených položkách došlo k chybnému uvedeniu výrobcu pri vytváraní cenovej ponuky. Výrobca bol uvádzaný z dôvodu, že sa batérie uvedené v rozpočte podľa kódu už nevyrábajú. Nejedná sa o zmenu funkčných a technických špecifikácií. Zámena nemá dopad na cenu.

Dátum predloženia návrhu:	04-01-2022
Miesto predloženia návrhu:	Trebišov
Dodávateľ stavby: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu)	Ing. Michal Kalász

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

(správne zaškrtnite)

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:	☒ SÚHLASÍ	☐ NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby

ČA K NÁVRHU

KOORDINÁTOR

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby: Radoslav Köröš, Ing.

(správne zaškrtnite)

1. odstránenie zrejných chýb v písaní (v prípade označenia ÁNO sa nevyhodnocujú kritéria č. 2 - č. 1)	☐ ÁNO	☒ NIE
2. dodávateľom uvedené konkrétne zdôvodnenie zámeny je v súlade s klasifikáciou zámeny	☒ ÁNO	☐ NIE
3. náhrada je minimálne ekvivalentom pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. je náhradou s vyššími technickými, technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒ ÁNO	☐ NIE
4. náhrada z hľadiska funkčnosti spĺňať funkcie minimálne v rozsahu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒ ÁNO	☐ NIE
5. náhrada nevyvolá objednávateľovi ďalšie, ani budúce náklady	☒ NEVYVOLÁ	☐ VYVOLÁ
6. náhrada nie je variantným riešením pôvodného materiálu/výrobku/tovaru	☒ NIE JE	☐ JE
7. vplyv na rozpočet/VO (napr. zníženie zmluvnej jednotkovej ceny)	☒ BEZ VPLYVU	☐ S VPLYVOM
8. dodávateľ predložil k návrhu všetky požadované prílohy	☒ ÁNO	☐ NIE
Záverečné stanovisko k návrhu:	☒ SÚHLASÍM	☐ NESÚHLASÍM
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 07-01-2022

Podpis oprávnenej osoby: