

## VYSVETĽOVANIE č. 16

Otázka č.1:

**Výt'azok z technickej správy B.10 Meranie a regulácia: Počas rekonštrukcie bude vybudovaná nová komunikačná sieť s riadiacou centrálou. Vybudovanie komunikačnej siete pre prepojenie riadiacich podcentrál MaR má byť súčasťou objektu B.10 Meranie a regulácia alebo nie?**

**Odpoveď č.1:**

**Áno, ale alternatívne toto môže byť zabezpečené aj cez LAN sieť , teda profesiu slaboprúd B12.**

Otázka č.2:

**Máme brať do úvahy komentáre doplnené do Technickej správy B.10 Meranie a regulácia (napr. zvážiť doplnenie ovládania okenných žalúzií)?**

**Odpoveď č.2:**

**Áno, celý systém má byť stavebnicový , čo umožní v budúcnosti doplnenie ďalších zariadení ( napr. ovládanie okenných žalúzií a pod.)**

Otázka č.3:

**Nie je nám jasné riadenie jednotiek Fancoil (FCU).**

**Výt'azok z technickej správy B.10 Meranie a regulácia: Jednotka fan coil má vlastnú reguláciu, ktorá umožňuje voľbu teploty priestoru a jednu z troch rýchlostí ventilátora. Riadiaci systém pre predmetné zariadenie musí zabezpečiť reguláciu teploty v predmetnom priestore.**

**Akým spôsobom má teda prebiehať riadenie FCU? Len pomocou vlastnej regulácie alebo s možnosťou prepojenia k riadiacemu systému?**

**Odpoveď č.3:**

**Jednotky FAN COIL môžu mať vlastnú reguláciu , alebo reguláciu MaR , ale riadenie FCU jednoznačne musí byť pripojené na centrálny riadiaci systém vo velíne.**

Otázka č. 4:

**Z dôvodu požiadavky kompatibility zariadenia by sme potrebovali vedieť, aký je používaný stávajúci riadiaci systém na stávajúcich VZT zariadeniach a stávajúcich zdrojoch a aký software je používaný na velíne, prípadne s čím má byť systém kompatibilný?**

**Odpoveď č.4:**

**Na ovládanie VZT zariadení sa v súčasnosti používa riadiaci systém SIEMENS PXC so softwarom DESIGO. Nový systém musí byť s existujúcim bez žiadnych obmedzení na 100% kompatibilný.**

**Otázka č.5:**

**V miestnostiach Sestry (6.171, 6.115, 6.15, 6.66) je uvedený „Pracovný pult atypický pevne zabudovaný“, naopak v miestnostiach Sestry (3.163, 3.110, 3.61, a 3.10) uvedený tento pult nie je. Po preštudovaní výkresových podkladov sú však tieto miestnosti naprosto stejné a „pult“ je naznačený u oboch. Uvažujeme teda správne, že rozhodujúcim podkladom pre vybavenie ZDR technológie je „Popis jednotlivých miestností“?**

**Odpoveď č.5:**

**Pracovný pult atypický pevne zabudovaný je uvedený omylom, nebude riešené v rámci tohto VO. Prikladáme zmenený dokument , kde sa uvedené už nenachádza.**

**Otázka č.6:**

**V dokumente „popis po jednotlivých miestnostiach“ v Zariadenie/vybavenie je uvedený: Germicídny žiarič uzatvorený TYP Z (X). Môžete bližšie špecifikovať o aký typ germicídneho žiariča sa jedná?**

**Takéto označenie sme nedohľadali.**

**Odpoveď č.6:**

**V technickej správe v časti B1.EL – Elektroinštalácie, bleskozvod – nový stav sa na strane č.15 (B1.EL-TS.15) sa píše germicídnych žiaričoch a ich typoch ( Z, X ).**