



LEGENDA:

- # **a**
- ## **h1 h2**
- Stúpačka požiarneho vodovodu pre hadicový navijak - oceľové pozinkované potrubie DN 32
- 1** Hadicový navijak typu NOHA s tvarovošálou hadicou dĺ. 30 m - d 25 mm
(prietok q = 59 l/min, min. tlak p = 0,2 MPa, priemer hubice 10 mm)
- 2** Uzatvárací ventil DN 25 pre napojenie hasiaceho zariadenia.
- Rozvod požiarnej vody

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe.

- Tento výkres je originál a je chráněný podľa § 21, ods. d.) Zákona č. 383/1997 Z. z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.

- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobých postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

ZODP. PROJEKTANT		Ing. Alfréd Gáspár	
PROJEKTANT		Ing. Alfréd Gáspár	
VYPRACOVAL		Renáta Putyrová	
INVESTOR		Obec Lubina, č.56, 916 12 Lubina	
STAVBA MATEŘSKÁ ŠKOLA V OBCI LUBINA - ROZŠÍŘENIE KAPACÍT, PRÍSTAVBA			
OBJEKT		DÁTUM	09.2021
		ÚČEL	PS k stav. kon.
OBSAH		MIERKA:	č. výkř.
Schéma hadicových zariadení		1:50	ZT-07