LEGENDA

	HRANICE POŽIARNEHO ÚSEKU
	HRANICE POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU POŽIARNEHO ÚSEKU
	HRANICE OTVORENÉHO TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA
N1.01 - III°	POŽIARNY ÚSEK - STUPEŇ PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
EW30D3-C	POŽIARNY UZÁVER
30 m	HADICOVÉ ZARIADENIE - HADICOVÝ NAVIJAK S TVAROVO STÁLOU HADICOU DĹŽKY HADICE 20 m
	PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S NÁPLŇOU 6 kg
	PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ VODNÝ S NÁPLŇOU 9 kg
CO2	PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ CO2 S NÁPLŇOU 5 kg
	SMER ÚNIKU
	ÚNIKOVÁ CESTA
	NÚDZOVÉ OSVETLENIE
45	POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLEJ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE
45	POŽIARNA ODOLNOSŤ VODOROVNEJ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE
ZOTS	ZARIADENIA NA ODVOD DYMU A SPLODÍN HORENIA V POŽIARNOM ÚSEKU
EPS	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA V POŽIARNOM ÚSEKU
	HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU V POŽIARNOM ÚSEKU
	ÚNIKOVÝ VÝCHOD
	PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ - STANOVIŠTE
	HADICOVÉ ZARIADENIE

POZNÁMKA: LEGENDA VÝKRESOVEJ ČASTI PBS JE VŠEOBECNÁ - NIE VŠETKY POŽIARNE A POŽIARNOTECHNICKÉ ZARIADENIA SÚ NAVRHNUTÉ V STAVBE !!

VÝKRESOVÁ ČASŤ RIEŠENIA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI NENAHRÁDZA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ V ZMYSLE VYHLÁŠKY MV SR Č. 94/2004 Z.z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV V NÁVÄZNOSTI NA STN 92 0201 - 1 AŽ 4

KOMPOSTÁREŇ, KAT. ÚZEMIE DEŽERICE, Č. PARC. 919/2-5, 1727/20-33, 1727/35-42, 1839, 2158/1, OKRES BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
INVESTOR MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, NÁMESTIE Ľ. ŠTÚRA 1/1

AUTOR: NAVRHOVANIE STAVIEB, TULIPÁNOVÁ 24A, BERNOLÁKOVO - ING. KAROL HOLLÝ, MONIKA HOLLÁ
PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY VYPLÝVAJÚCE Z NEPRESNOSTÍ POSKYTNUTÝCH PODKLADOV

PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY LEGENDA ING. JÚLIUS JUHÁSZ	PROJEKT PRE REALIZÁCIU	
	08/2022	01