PÔDORYS AREÁLU A PREVÁDZKY M 1:250

POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR OD OTVORENÉHO TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA S NÍZKOU PLOŠNOU HUSTOTOU TEPELNÉHO TOKU V ZMYSLE STN 92 0201-4 4,70 m V KAŽDOM SMERE

POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR - BIO ODPAD KOMPOSTU 7,40 m

POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR - SKLADOVANIE KOMPOSTU 8,30 m

ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA 300 mm

ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA 300 mm

PLOCHA PRE PARKOVANIE VEĽKOOBJEMNOVÝCH KONTAJNEROV (VOK) S VEKOM - 10 KS

MANIPULAČNÁ PLOCHA 180,80 m2

MOBILNÉ ROTAČNÉ BUBNOVÉ SITO

SIFÓNOVÁ NÁDOBA S POKLOPOM

PLOCHA PRE SKLADOVANIE KOMPOSTU 165,0 m2

PLOCHA PRE PARKOVANIE VEĽKOOBJEMNOVÝCH KONTAJNEROV (VOK) OTVORENÉ - 5 KS

TEPLOT. SONDA

1

ZAKLÁDKA 156 m2 - CCA 930,0 m3

TEPLOT. SONDA

2

ZAKLÁDKA 156 m2 - CCA 930,0 m3

TEPLOT. SONDA

3

ZAKLÁDKA 156 m2 - CCA 930,0 m3

PLOCHA PRE KOMPOSTOVANIE 882,10 m2

TEPLOT. SONDA

4

ZAKLÁDKA 156 m2 - CCA 930,0 m3

HRANICE OTVORENÉHO TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA S NÍZKOU PLOŠNOU HUSTOTOU TEPELNÉHO TOKU.

POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR OD OTVORENÉHO TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA 4,70 m V KAŽDOM SMERE.

ZBERNÁ NÁDOBA VODY Z ODVODNENIA SPEVNENEJ PLOCHY (32 m3)

PARKOVACIA PLOCHA PRE PREKOPAVAČ A BUBNOVÉ SITO

ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA 300 mm

ZHROMAŽDENIE SPRACOVANÉHO ALEBO ZELENÉHO BIO ODPADU 91,60 m2

ZHROMAŽDENIE BIO ODPADU 91,60 m2 (NESPRACOVANÝ - KONÁRE, DREVINY A.I.)

MANIPULAČNÁ PLOCHA 176,40 m2

ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA 300 mm

RIADIACI SYSTÉM

DÚCHADLO DL2 - 4ks NAD DÚHCOLAMI STRIEŠKA

MOSTOVÁ VÁHA

HYDRANT NAPOJENÝ NA EXIST. STUDŇU

ZÁZEMIE PRACOVNÍKA

NÍZKOPROFILOVÁ PODZEMNÁ PLASTOVÁ NÁDRŽ

KANCELÁRSKY KONTAJNER 20

AREÁLOVÝ ROZVÁDZAČ

SANITÁRNY KONTAJNER

PLOCHA PRE PARKOVANIE VEĽKOOBJEMNOVÝCH KONTAJNEROV (VOK) OTVORENÉ - 5 KS

REKONŠTRUKCIA JESTV. STUDNE VRÁTANE VYVEDENIA NA POVRCH

FLEXIBILNÝ NAVÍJAČ GEOTEXTÍLIE RDLW

POŽIARNA NÁDRŽ 35 m3

PRIEMYSELNÁ POSUVNÁ BRÁNA

HLAVNÝ VJAZD

PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

KOMPOSTÁREŇ, KAT. ÚZEMIE DEŽERICE, Č. PARC. 919/2-5, 1727/20-33, 1727/35-42, 1839, 2158/1, OKRES BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
INVESTOR MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, NÁMESTIE Ľ. ŠTÚRA 1/1

AUTOR: NAVRHOVANIE STAVIEB, TULIPÁNOVÁ 24A, BERNOLÁKOVO - ING. KAROL HOLLÝ, MONIKA HOLLÁ
PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY VYPLÝVAJÚCE Z NEPRESNOSTÍ POSKYTNUTÝCH PODKLADOV

PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY
SITUÁCIA
ING. JÚLIUS JUHÁSZ

M = 1:250

PROJEKT PRE REALIZÁCIU
08/2022
02