Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 20220922

Vypracoval: Ing. Richard Židuliak - elektrotechnik špecialista

Zloženie komisie:

Predseda: Ing. Marián Krajčír - elektrotechnik špecialista

Členovia: Ing. Vladimír Margolien - za investora

Investor: MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, NÁMESTIE Ľ.ŠTÚRA 1/1, BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, SR

Stavba: Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov, k.ú. Dežerice, arc.č.1727/6,18,19,21,23-31,33,40,41

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

- projektová dokumentácia stavebnej časti
- norma STN 33 2000-5-51

Prílohy k protokolu:

1. Tabuľka triedenia vonkajších vplyvov

Popis objektu:

Objekt je situovaný v obci Dežerice. Objekte kompostárne budú 2 jednopodlažné budovy, umiestnené v zastavanom území obce. Konštrukčný celok objektov je nehorľavý kovový, strecha je pultová, nehorľavá.

Rozhodnutie:

Vonkajšie vplyvy komisia určovala na základe platných elektrotechnických a ďalších technických predpisov.

Zdôvodnenie:

Vonkajšia NN prípojka a silové rozvody objektu sú elektrické zariadenie zaradené v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. – zaradené v **skupine A** (podľa miery ohrozenia), kde elektrické prúdy a napätia prevyšujú bezpečné hodnoty a sú zaradené v zvýšenej miere ohrozenia. V zmysle § 19 cit. vyhlášky sú oprávnení na EZ pracovať len elektrotechnici (min.§ 22).

Záver:

V prípade akýchkoľvek zmien v predmetných priestoroch je potrebné protokol doplniť.

Dátum: 29.9.2022

.....

podpis predsedu komisie

Tabuľka triedenia vonkajších vplyvov

	Zázemie pracovníka	Prístrešok pre techniku			Exteriér
AA Teplota okolia	AA5	AA7			AA7
AB Vlhkosť	AB5	AB7			AB7
AC Nadmorská výška	AC1	AC1			AC1
AD Výskyt vody	AD1	AD1			AD2
AE Výskyt cudzích pevných telies	AE2	AE4			AE4
AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1	AF1			AF2
AG Mechanické namáhanie – nárazy	AG1	AG2			AG2
AH Mechanické namáhanie – vibrácie	AH1	AH2			AH2
AK Výskyt rastlinstva a/alebo plesní (flóra)	AK1	AK2			AK2
AL Výskyt živočíchov (fauna)	AL1	AL2			AL2
AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy	AM1-1	AM1-1			AM1-1
AN Slnečné žiarenie	AN1	AN1			AN2
AP Seizmické účinky	AP1	AP1			AP1
AQ Blesk	AQ1	AQ1			AQ1
AR Pohyb vzduchu	AR1				
AS Vietor		AS1			AS2
AT Snehová pokrývka	AT1	AT1			AT2
AU Námraza	AU1	AU1			AU2
BA Spôsobilosť osôb	BA1	BA1			BA1
BC Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme)	BC2	BC2			BC2
BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1			BD1
BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok	BE1	BE1			BE1
CA Konštrukčné materiály	CA1	CA1			CA1
CB Konštrukcia stavby	CB1	CB1			CB1