



## BETÓNOVÝ ZÁKLAD



## OSADENIE STOŽIARA

FeZn Ø 8 PRI PRIECHODE CEZ BETÓN  
CHRÁNIŤ V SÚLADE S STN 33 2000-5-54  
- napr. ZMRAŠŤOVACIA BUŽÍRKA dl. 300 mm



ČÍSLO STOŽIARA	TYP STOŽIARA	BETÓNOVÝ ZÁKLAD					PLASTOVÁ RÚRA		KÁBEL VO TYP
		A	B	C	D	E	F	materiál	
č.1, č.2, č.3	OS UD 89/08	600	600	1600	425	100	250	PP	NAYY-J 4x16
č.4	OS UD 89/06	550	550	1300	425	100	250	PP	NAYY-J 4x16

VEDÚCI ÚLOHY:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ELPRON Ing. Miroslav Slančík tel.: 0907 739 251	
ING. ŠTEFAN LISÝ	ING. MIROSLAV SLANČÍK	LÍVIA GRMANOVÁ		
INVESTOR: Mesto Nitra, Štefánikova tr. 80/60, 950 06 Nitra			STUPEŇ	DSP+RP
STAVBA: Úprava autobusových zastávok na ceste II/562 Cabajská ulica Nitra			DÁTUM	11 / 2019
			MIERKA	-
			FORMÁT	1 A4
			ČASŤ PD	
OBJEKT: SO 02 VEREJNÉ OSVETLENIE				
OBSAH VÝKRESU: ZÁKLADY STOŽIAROV VO			PROFESIA: ELEKTRO	Č.VÝKRESU: 4