



LEGENDA

PK1,2 – Plynový závesný kondenzačný kotol Hoval TopGas 60 s nastav. men. výkon Q=12,8–49,5 kW, spotreba zemného plynu V=4,95 Nm3/h, navrh.

+0,000=215,60 AV

Autor návrhu		Ing. Bátory Viliam		Projektant stavby		Ing. Bátory Viliam		PLYN AZ–PI projektová a inžinierska kancelária ŽELEZNIČNÁ 8/563 TEPLIČKA NAD VÁHOM									
Zodp. projektant		Ing. Zvarik Anton															
Vypracoval		Ing. Zvarik Anton Zvarik Andrej															
Stavebník		Mesto Bánovce nad Bebravou															
Miesto stavby		Bánovce nad Bebravou, Farská ulica				Parcela		87,88/1		Stupeň PD		PSP					
Stavba CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, DENNÉ CENTRUM PRE SENIOROV V MESTE BÁNOVCE NAD BEBRAVOU		Profesia												PLYNOINŠTALÁCIA			
		Dátum												07/2020			
		Č. zák.												200713			
		Formát				2xA4				Mierka				1:50			
Klasifikácia stavby		1264 – občianske, bytové a zdravotnícke stavby												Profesia PLYN		Číslo výkresu PL/05	
Obsah		ODKÚRENIE A VETRANIE KOTOLNE															