

**Vec: „Prestavba, prístavba a rozšírenie Športovej haly Bernolákova ulica Topoľčany “ -
odpoveď na žiadosť o vysvetlenie**

Verejný obstarávateľ Mesto Topoľčany, (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade s ustanovením § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) postup obstarávania podlimitnej zákazky „Prestavba, prístavba a rozšírenie Športovej haly Bernolákova ulica Topoľčany“ (ďalej len „Súťaž“). Súťaž bola vyhlásená výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 57/ 2018 dňa 29. 3. 2018 pod č. 3926 - WYP (ďalej len „Výzva“).

Nakoľko bola Verejnému obstarávateľovi dňa 16. 4. 2018 doručená žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov, v súlade s ustanovením § 48 Zákona Vám týmto poskytujeme nasledovné vysvetľujúce odpovede:

Otázka č. 1 cit.:

Vo výkaze výmer v časti vzduchotechnika je pri zariadení č. 1 (VZ1.1) v riadku 35 uvedená položka Demontáže a likvidácia existujúcej vzduchotechniky. Žiadame o upresnenie čo a v akom rozsahu sa bude demontovať, nakoľko v projektovej dokumentácii a v technickej správe k tomu nie je nič uvedené.

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:

V priestore hracej plochy 1.64 sa nachádza pôvodná nefunkčná vzduchotechnická jednotka uložená vertikálne na osi D, medzi osami 8-9 so vzduchovým výkonom cca 10tis. m³/h. K nej je pripojené nasávacie potrubie uložené v priestore pod hľadiskom v prehĺbení podlahy v dĺžke 40m. Celková odhadovaná hmotnosť demontovaných zariadení je 3500kg.

Otázka č. 2 cit.:

Vo výkaze výmer v časti vzduchotechnika je položka zar. č. 2.1 (VZ2.1) v riadku 85. Žiadame o vysvetlenie, čo presne má byť v tejto položke ocenené, nakoľko sa jedná o existujúcu vzduchotechnickú jednotku.

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:

Zariadenie VZ2.1 je existujúca vzduchotechnika, ktorá bude použitá v rámci rekonštrukcie budovy. Bude umiestnená na nový oceľový rám otočený o 90° oproti terajšej polohe v rámci modulu v ktorom je umiestnená teraz. Položky súvisiace so zariadením 2.1 budú novo dodané a namontované s výnimkou samotnej existujúcej VZT jednotky VZ2.1.

S úctou

Marcela Turčanová
Poverená realizáciou
verejného obstarávania