

RIEŠENÁ ČASŤ



LEGENDA VETRACÍCH ZARIADENÍ

OZN.	POPIS ZARIADENIA	POČET
V.1	KÚPEĽNÝ NÁSTENNÝ VENTILÁTOR : DALAP 100 LVZW (EAN: 4250622614079) 1x230V; 18W, max 128m3/h; OVLÁDANIE : SPOLU S OSVETLENÍM Miestnosti	2
DIG	VÝSUVNÝ DIGESTOR : ELICA ELITE 14 LUX GRIX/A/60 G= 336 m3/h; dP= 157 Pa; HLÚČNOSŤ: 65 dB(A); 230V-50Hz	2
PPK	PROTIPOŽIARNA KĽAPKA F-C2-100-H0 (D100), S AKTIVÁCIOU POMOCOU PRUŽINY + PRÍSLUŠENSTVO : SADA 4, PRÍLOŽIEK Pozor! Minimálna vzdialenosť klapky od stavebnej konštrukcie (strop, alebo zvislá stena) je 75mm i	2
SH.1	SAMOŤAHOVÁ HLAVICA TURBÍNOVÁ DALAP DORN d14.0	1
SH.2	SAMOŤAHOVÁ HLAVICA TURBÍNOVÁ DALAP DORN d125	1
SM	DVOJRADÁ STENOVÁ HLINÍKOVÁ MREŽKA: NOVA-A-2-3- 300x100 -R1-H-AN PARAPET OTVORU : +0,20 (200mm NAD PODLAHOU MIESTNOSTI)	2
KM	VETRACIA MREŽKA HLINÍKOVÁ KW0125-125mm PARAPET OTVORU : +3,10	1

LEGENDA OZNAČENÍ ROZVODOV

Vzt 1

VZT - stúpačka: pevné potrubie SPIRO s hlučkovou izoláciou, začína sa 550mm pod stropom 2.NP, ukončené nad strechou turbínovou vetracou hlavicoú. Pod najnižším bodom stúpačky je inštalovaný suchý zápachový uzáver, ktorý je napojený na najbližšiu kanalizačnú stúpačku. Pred inštaláciou stúpačky pôvodný vetrací priechod bude upravený vyfrézovaním s priemerom d180 v dĺžke cca 15m.

Vzt 2

VZT - stúpačka: pevné potrubie SPIRO s hlučkovou izoláciou, je to výfukové potrubie digestora, ukončené nad strechou turbínovou vetracou hlavicoú.



VZT-POTRUBIE PEVNÉ (KRUHOVÉ a/it. 4.-HRANNÉ)



VZT-POTRUBIE: AL-FLEXIBILNÉ POTRUBIE



ODVOD KONDENZÁTU - GUMOVÁ HADICA

VII. VETRANIE

VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Róbert NAGY Projektovanie TZB 985 41 Šávoľ 53 0905 862 879	
ING. A. FARKAŠ	ING. R. NAGY	ING. R. NAGY		
INVESTOR	Domov sociálnych služieb "SLATINKA" Lučenec Dolná Slatinka č.271/1, 984 01 Lučenec		FORMÁT	2 x A4
STAVBA	DSS Slatinka – Završenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec - stavebný objekt Halíšská cesta 2138/9A, Lučenec		DÁTUM	08.09/2022
OBSAH	Pôdorys 1. NP		STUPEŇ	Real.PD
			MIERKA	č.výkr.
			1 : 100	1

PROTIPOŽIARNE OPATRENIA !

PRESTUPY POTRUBÍ V MIESTE POŽIARNÝCH STROPOV BUDÚ UTESNENÉ MANŽETAMI,
POŽIARNYMI UPCHÁVKAMI S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU ASPOŇ 45 min.