

označenie vo výkrese	OEZ 01 - 05
počet kusov	5 ks
rozmery	72 x 88 x v.232 mm
parametre	Pi = 13 kW Pp = 10 kW
vodeodolnosť	min IP 54
poznámka	Odberové miesto má byť počas bežného dňa odpojené od elektrického zdroja. Zásuvky budú zapínané v čase konania programu. Pozície by mali byť zrejme z výkresovej dokumentácie. Finálny produkt sa predloží na schválenie generálnemu projektantovi.



názov stavby:  
REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO  
PRIESTORU KAZANSKÁ

zodpovedný projektant:  
Ing.arch. Martin Jančok

Stavebný objekt:  
SO.05

mierka:

dátum: 06/2022

investor:  
Hlavné mesto Bratislava

vypracoval:  
Ing.arch. Maroš Kostelanský

názov výkresu:  
Odberové elektrické zariadenie

strana:

revízia: R00