



ROZVODNÉ SIETE A OCHRANY:  
3PEN - 50Hz 230V/400V, TN-C-S  
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:  
IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, ZABRANAMI, KRÝTMI (STN 332000-4-41, čl. 412)  
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE:  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NÁPAJANIA V SIETI TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.4)  
A DOPLNKOVÝM POSPAJANÍM (STN 332000-4-41 čl. 415.3)  
PROSTREDIE A VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-5-51

LEGENDA

- Kábel VO CYKY-J 4x10 uložený vo výkope v chráničke DN63 po celej dĺžke súbežne s káblom VO uložíť vodič FeZn 30x4
- Existujúca sieť Verejného osvetlenia CYKY-J 4x10
- Kábel NN CYKY-J 5x6 uložený vo výkope v chráničke DN63 po celej dĺžke
- Kábel NN NAYY-J 4x35 uložený vo výkope pod spevnenými plochami v chráničke DN100
- Betonový základ pre stožiar VO 650x650x1300mm
- Zs51 Svietidlo ARNE 3K ARP18A1 T11 / 22W DALI s stmievačelné 18L 3000K osadené na stožiar VO H=6,0m vo výške 4,0m
- Stožiar existujúceho Verejného parkového osvetlenia - demontovať
- Zemný box pre napájanie prevádzky

POZNÁMKY

- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU.
- KAŽDÝ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- DODÁVATEĽSKO-VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA VRÁTANE DETAILOV MUSÍ BYŤ PRED VÝROBOU A REALIZÁCIOU PREDLOŽENÁ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI.

Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!  
Táto dokumentácia je duševným majetkom autorov a jej použitie podlieha autorskému zákonu

revízia: 0, zmena projektant dátum

názov stavby:  
REVITALIZÁCIA VEREJNEHO PRIESTORU KAZANSKÁ

miesto stavby:  
Bebravská 8850/34, 821 07 Bratislava

investor:  
Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne námestie 428/1, 814 99 Bratislava

autori projektu:  
PLURAL s.r.o.  
Klemensova 5  
811 09 Bratislava  
info@plural.sk  
www.plural.sk  
zerozero s.r.o.  
Československej armády 29  
080 01 Prešov  
studio@zerozero.sk  
www.zerozero.sk

generálny projektant:  
PLURAL s.r.o.  
Klemensova 5  
811 09 Bratislava  
HIP:  
mejk s.r.o.  
Tabaková 4  
811 07 Bratislava

spracovateľ prof. časť:  
PANCO, spol. s r.o.  
Triblavská 19  
900 25 Chorvátsky Grob  
zodpovedný projektant:  
Tomáš Pancák

vypracoval:  
Ing.arch. Martin Janžok  
Ing.arch. Maroš Kostelanský

stupeň projektu:  
DSP  
časť projektu:  
NN prípojka, NN rozvody, OEZ

názov výkresu:  
SITUÁCIA NN ROZVODOV, OEZ

objekt: SO.06  
formát: 8x44  
mierka: 1:250  
revízia: R00  
dátum: 02/2022  
č. výkresu: SO.06 - 02

pečiatka a podpis:

