

Záznam statika zo dňa 15.11.2023

REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU KAZANSKÁ, Bebravská 8850/34, 821 07 Bratislava

1. Betónová šachta pred vstupom do objektu:

Bola zrealizovaná obhliadka šachty pred hlavným vstupom do objektu. Výstuž stropnej dosky je skorodovaná do takej miery, že už nie je možná sanácia stropnej dosky a je nutné zrealizovať novú stropnú dosku a pôvodnú asanovať – vid' priloženú fotografiu. Do šachty nie je dostatočný prístup a je nutné stropnú dosku asanovať a následne zamerať pôdorysný rozsah, potom bude jasný presný pôdorysný rozsah stropnej dosky.



Obr. č.1 – stav stropnej dosky v šachte pred vstupom

2. Doplnené prahy vo vstupoch do objektu:

Požiadavkou stavby je realizácia prahov až po realizácií podlahovej dosky v parku. Prahy je nutné prepojiť s podlahovou doskou cez dilatačné lišty TERAJOINT TJS6. Pod dilatáciu doplniť základový pás 0,5mx0,2m – vid' PD statika. Prah je od pôvodnej konštrukcie dilatovaný cez vložené XPS hrúbky 20mm.

3. Základy existujúceho objektu:

V terajšom stave sú pri stavebných prácach odhalené základové prahy existujúceho objektu zo strany parku. Odporúčam, vzhľadom na životnosť konštrukcie, pred zasypaním doplniť k základom nopovú foliu.

V Bratislave : 15.11.2023



Ing. Pavol Drha

Autorizovaný statik