



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

závod Košice

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/7952 777

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Ing. arch. Alexander Lami

Štítová 2

040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa

Naša značka

60149/2021Ko

Vybavuje/telefón

Kováčsová/055/7952-491

dagmar.kovacsova@vodarne.eu

Košice

06.07.2021

Vec

Košice, k. ú. Grunt, k. ú. Myslava - stavba: „Cyklistický chodník - Moskovská trieda – Kremnická ulica“

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie

Vo Vašej žiadosti doručenej dňa 16.06.2021 ste nás požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby: „**Cyklistický chodník - Moskovská trieda – Kremnická ulica**.“ Na vyjadrenie bola predložená projektová dokumentácia vypracovaná gen. projektantom: Ing. arch. Alexander Lami v 05/2021. Investor stavby: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice. Objednávateľ: MČ Košice-sídliisko KVP. Stavba bude realizovaná v Košiciach, k. ú. Grunt , na p. č. 1624/4, 3430/1, 3464/1, 3465/1, 3518/1, 3518/2, 3519, 3641/2, 3718, 3719/1, 3719/3, 3641/2, 3720/2, 3720/5, 3722 a v k. ú. Myslava na p. č. 1624/485, 1624/495, 1624/496.

V priloženej technickej správe je uvedené, že projekt rieši vybudovanie cyklistického chodníka. Navrhovaná trasa je vedená prevažne po spevnenej ploche jestvujúceho chodníka. V jej severnej časti je navrhovaná ako obojsmerný cyklistický chodník so šírkou 3m(2pruhy široké 1,5m), Od chodníka pre peších bude oddelený špeciálnym varovným pásom širokým 0,4m. Južne od mosta pokračuje ako združený chodník pre chodcov a cyklistov šírky 3,25m. V južnej časti riešeného územia je doplnený chýbajúci úsek chodníka po jestvujúci priechod pre chodcov za križovatkou s Kremnickou ulicou. Pre jej výstavbu nie je potrebný výrub stromov a záber zelene je iba malého rozsahu. Súčasťou projektu je výsadba 16 ks stromov. V záujmovom území bude riešené aj vodorovné a zvislé dopravné značenie. Znázornenie priebehu trasy je v priloženej prílohe - Koordinačný výkres D.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Komunikácie

B.5.1. Cyklochodníky s krytom z asfaltového betónu

Cyklistický chodník sa napája na priechode pre cyklistov cez vetvu križovatky Trieda KVP – Moskovská trieda a končí na priechode cez Triedu KVP, južne od križovatky s Kremnickou ulicou. Súčasťou tohto stavebného objektu je aj chodník z Moskovskej triedy pozdĺž juhozápadnej strany mosta, ktorý bude výškovo upravený. Na časti pod mostom bude cyklochodník široký 3,0m, bude mať spád 2%-ný smerom do jestvujúceho chodníka a bude od neho oddelený pomocou špeciálneho varovného pásu so šírkou 4,0m. Od priechodu cez Triedu KVP južne od mosta Moskovská až po novovytvorené zakončenie cyklochodníka pri ulici Kremnická bude cyklochodník združený s chodníkom pre peších. Nová záverečná časť združeného chodníka bude mať šírku 3,25m.

B.5.2. Cyklochodníky s krytom z asfaltového betónu (jestvujúce)

Jestvujúci asfaltový chodník bude šírkoovo upravený v jednotlivých častiach nasledovne: vetva križovatky-južne od mosta Moskovská-2,0m a Moskovská trieda – južne od mosta-3,0m. Na nové ohraničenie chodníkov budú použité úrovňové betónové obrubníky bez prevýšenia, uložené v betónovom lôžku.

Odvodnenie:

Navrhované konštrukcie rešpektujú súčasný stav – cyklistická komunikácia je vedená v profile súčasného chodníka pre chodcov a priečny sklon ostáva 2%-ný, spádovanie ostáva zachované východným smerom do zelene.

SO 02 Sadové úpravy

B.6.1. Navrhovaná výsadba

V riešenom území je navrhovaná výsadba 16 ks vzrastlých stromov.

UIAaKM-009-2011

Trasa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v záujmovom území Vám bola **informatívne** zakreslená v priložených situáciách k vyjadreniu č. 4015/2021/Ko zo dňa 25.01.2021. Upozorňujeme, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré v priloženej situácii nie sú zakreslené. Verejný vodovod je uložený v nezamrzajúcej hĺbke cca 1,0 – 1,5 m. Verejná kanalizácia je uložená hlbšie ako verejný vodovod. Uvedené trasy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sa nachádzajú pod navrhovanou trasou cyklistickej cestičky a v jej blízkosti a v priloženej situácii-koordinačný výkres D sú zakreslené len informatívne. Na základe telefonického rozhovoru bolo doplnené, že vytýčenie našich podzemných zariadení bude realizované pred samotnou realizáciou stavby.

K predloženej projektovej dokumentácii Vám dávame nasledovné stanovisko:

1. Nad potrubím verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nesmie byť umiestnená žiadna nadzemná stavba - zvislé dopravné značky, stĺpy verejného osvetlenia, vysadené stromy, kry a pod. Na základe uvedeného žiadame dodržať ochranné pásmo podľa zákona č. 442/2002 Zb. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách od steny potrubia vodovodu, t. j. do DN 500, vrátane, minimálne 1,5 m a nad DN 500 minimálne 2,5m na obidve strany potrubia. **Presnú trasu vodovodného a kanalizačného potrubia, ako aj prípojk, žiadame určiť našimi pracovníkmi priamo v teréne vytýčením na základe objednávky!**
2. Žiadame, aby zariadenia verejného vodovodu a kanalizácie (napr. hydrant, šachta, uzávery a pod.) boli v mieste realizácie stavby rešpektované a vyzdvihnuté do novo navrhovanej nivelety terénu. Krytie potrubia môže byť zmenené max. o 15 cm od jestvujúcej nivelety terénu.
3. Pri realizácii výsadby stromov a krov Vás upozorňujeme na skutočnosť, aby koreňový systém nezasahoval do uvedeného ochranného pásma vodovodného a kanalizačného potrubia, vrátane prípojk. Pri odstraňovaní pňov v blízkosti našich zariadení odporúčame ich ručné odstraňovanie alebo koreňový systém ponechať.
4. Pri realizácii stavby žiadame v miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami prevádzať ručný výkop, z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení.
5. Oznámenie o zahájení stavby žiadame zaslať emailom vedúcemu RVM Tibor Helcmanovský- tibor.helcmanovsky@vodarne.eu a vedúcemu strediska HS kanál Tomáš Jerga - tomas.jerga@vodarne.eu. Taktiež po ukončení výstavby žiadame zápisnične odovzdať VVS, a.s. (kontakt: vodovod – Tibor Helcmanovský, tel. č.: 055/ 7952 580, mobil: 0902/ 968 257, kanalizácia –Tomáš Jerga, tel. č.: 055/7952 551, mobil: 0917 770 023, osadenie poklopov uzáverov, šachiet a hydrantov v mieste realizácie uvedenej stavby (v zápisnici žiadame uviesť počet a druh vytýčených a upravovaných vodárenských zariadení). Vydanie povolenia na užívanie stavby podmieňujeme vydaním súhlasného stanoviska našej spoločnosti.
6. Vodohospodárske zariadenie žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a zachovať požiadavky STN 73 6005. Pre upresnenie, pred zahájením zemných prác, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. žiadame objednať vytýčenie našich zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane prípojk v teréne. K objednávke pre vytýčenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami (viď prílohy). Termín vytýčenia vodovodu aj kanalizácie si dohodnite u vedúceho pátracej skupiny p. Ing. Miloslava Galduna, t. č. 0902 968 261.

K projektovej dokumentácii stavby: „Cyklistický chodník - Moskovská trieda –Kremnická ulica“ z hľadiska našich zariadení nemáme námietky a s vydaním stavebného povolenia súhlasíme po dodržaní a rešpektovaní horeuvedených podmienok.

Toto vyjadrenie podlieha spoplatneniu v rámci zákona č. 18/1996Z.z. a č. 442/2002 Z.z..
Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.

S pozdravom

**Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.**
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460, IČ DPH: SK2020063518
závod Košice
Ing. Ivan Dubovský
riaditeľ závodu

Príloha

1 x PD

Kópia

Tech. Odd., závod KE, F 1.28/5

UIAaKM-009-2011