SPÔSOB KRIŽOVANIA VODOVODU A TEPEL. KANÁLU S PLYNOVODNÝM POTRUBÍM NTL, STL

KRIŽOVANIE VODOVODU S PLYNOVODNÝM POTRUBÍM



KRIŽOVANIE TEPELNÉHO KANÁLU S PLYNOVODNÝM POTRUBÍM



KRIŽOVANIE KANALIZÁCIE BEZ ÚPRAVY--NAD 50 CM



POZNÁMKA:
KRIŽOVANIE JE NAVRHOVANÉ V SÚLADE S STN 73 60 05, STN 38 64 11, STN 38 64 13. KEĎ JE MALÉ KRYTIE TEPELNÉHO KANÁLA PLYNOVOD SA NAVRHNE POD TEPELNÝM KANÁLOM S TAKOU ISTOU IZOLÁCIOU AKO NAD TEP. KANÁLOM.

SÚBEH INŽINIERSKÝCH SIETÍ S PLYNOVODNÝM POTRUBÍM NTL, STL

SÚBEŽNÉ VEDENIA S PLYNOVODOM

SILOVÉ KÁBLE
NN, VN DO 10 kV, VN DO 35 kV





TELEKOMUN. KÁBLE



VODOVODNÉ POTRUBIE



TEPELNÉ VEDENIE



KANALIZÁCIA



POZNÁMKA:
KRIŽOVANIE JE NAVRHOVANÉ V SÚLADE S STN 38 64 11, STN 38 54 13, STN 73 60 05, PLATNÁ OD 1.11.1986.

SPÔSOB KRIŽOVANIA KANALIZÁCIE S PLYNOVODNÝM POTRUBÍM NTL, STL

KRIŽOVANIE KANALIZÁCIE S ÚPRAVOU MENEJ AKO 15 CM



POZNÁMKA:
KRIŽOVANIE JE NAVRHOVANÉ V SÚLADE S STN 73 60 05, STN 38 54 11, STN 38 64 13.

KRIŽOVANIE KANALIZÁCIE S ÚPRAVOU OD 15 CM DO 50 CM



KRIŽOVANIE PLYNOVODU S KÁBLAMI TLF, NN, VN

POZDĽŽNY REZ



PRIEČNY REZ



SO 01

AUTOR ARCH. NÁVRHU :	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ján VÝBOCH	VYPRACOVAL: Ing. Timotej ČÁPEK	
OBJEDNÁVATEĽ:	Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra		
Stavba : Cyklotrasa Vodná – Zelokvet v Nitre		Stupeň	DSP, DRS
		Dátum	01/2021
		Číslo zák.	202101
		Formát	2 A4
Objekt : SO 01 – Cyklotrasa Vodná – Zelokvet		Mierka	
Výkres: **VZORY KRIŽOVANIA PLYNOVODU**		č. prílohy 4.4	č. súpravy