



Vec

Odpovede na doručené otázky

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 09.01.2023, sprístupňujeme nasledujúce odpovede:

Otázka:

1. Súčasťou projektu resp. žiadosti ktorú chcete podávať je okrem budovy ZŠ aj budova jedálne, ktorá má vlastné súpisné číslo, čiže by mala byť samostatná budova a nie som si istý, či je možné takto skombinovať do žiadosti dve budovy. Prosím o preverenie a následne informáciu, či sa bude ďalej pokračovať takýmto systémom. Súčasťou projektovej dokumentácie samozrejme môže byť aj jedáleň, bude ale zrejme v neoprávnených nákladoch.

Odpoveď: Po preverení od koordinátora plánu obnovy sme nútení budovu jedálne vyradiť z požiadaviek na PD. Každá budova s iným súpisným číslom si vyžaduje vlastnú žiadosť.

2. V bode 7 píšete návrh tepelného čerpadla pre teplovodný systém vykurovania t.j. zdroj tepla pre vykurovanie a zrejme aj výrobu teplej úžitkovej vody /z poskytnutých informácií nie je jasné ako sa vyrába TUV v budove ZŠ/. Budova je v súčasnosti napojená na CZT /centrálny zdroj tepla - teplovod/. Odpojiť sa a navrhnúť iný zdroj tepla je možné len ak sa splnia požiadavky v paragrafe 20 zákona o tepelnej energetike 657/2004, čo podľa mojich predbežných informácií a prepočtov nebude možné. Tým pádom by tento bod 7 nebol zrejme súčasťou projektu a zachovala by sa OST /odovzdávacia stanica tepla/.

Odpoveď: Po našom zhodnotení vzhľadom na aktuálny stav pripojenia CZT odstupujeme od požiadavky na navrhnutie tepelného čerpadla (rušíme túto požiadavku). Výmena rozvodov tepla s využitím SMART technológií ostáva platná.

Súčasne zverejňujeme opravený Opis predmetu zákazky, z ktorého sme vypustili v časti „Rozsah projektovej dokumentácie“:

- a) bod SO 02 Jedáleň
- b) bod 7. Návrh tepelného čerpadla pre teplovodný systém vykurovania