

POPIS A VYSVETLIVKY

KON= KONŠTRUKCIA

ÚPR= PLOŠNÁ ÚPRAVA

EXP= EXTERIÉROVÝ PARAPET/PRAH

INP= INTERIÉROVÝ PARAPET/PRAH

INŠ= ÚPRAVA INTERIÉROVEJ STYKOVEJ ŠKÁRY

EXŠ= ÚPRAVA INTERIÉROVEJ STYKOVEJ ŠKÁRY

VYB= VYBAVENIE, KOVANIE

SKL= VÝPLŇ: DRUH SKLA, PLNÝ PANEL

TES= INTERIÉROVÉ OBVODOVÉ TESNENIE STYKOVEJ ŠKÁRY

DEL= DELENIE KONŠTRUKCIE

OTV= OTVÁRANIE

ZVI= STYKOVANIE/KOTVENIE ZVISLEJ STRANY

ZÁK= STYKOVANIE/KOTVENIE ZÁKLENKA

VYP= VÝPLŇ

KLU= PÁKOVÝ UZÁVER NIE STRUNOVÝ

KTV= KOTVENIE

VYP= VÝPLŇ

POZNÁMKY

- * ROZMERY VÝROBKOV SÚ SKLADOBNÉ, VÝROBNÉ ROZMERY VÝROBKOV PODLA ROZMEROV OTVOROV A SYSTÉMOVÝCH POŽIADAVIEK OSADZOVACÍCH DETAILOV
- * MONTÁŽ PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU S REŠPEKTOVANÍM STAVEBNOFYZIKÁLNYCH POŽIADAVIEK OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
- * VZOROVÉ SKLO S PRAVIDELNÝM GEOMETRICKÝM VZOROM (*)
- * OKNÁ VYBAVIŤ VONKAJŠÍMI STAHOVACÍMI ŽALÚZIAMI V STRIEBORNEJ FARBE OKREM (*), SŤIAHNUTÉ ŽALÚZIE MAX. 180 MM S KRYCÍ PLECHOM SÚSTROJA CCA 80 MM
 - OVLÁDANIE DIALKOVÉ PODLA MIESTNOSTÍ, 2 REŽIMY OVLÁDANIA: VŠETKY NARAZ/KAŽDÉ SAMOSTATNE (= MIN. 5-KANÁLOVÉ), NATÁČANIE MIN. 170°
- * ŠKÁROVÁ PRIEVZDUŠNOSŤ OKIEN/DVERÍ $ilV=0,00001/0,00003 [m^3/s.m.Pa^2/3]$; VACŠIA PRIEVZDUŠNOSŤ JE ENERGETICKY NEÚSPORNÁ
 - POŽADOVANÚ 0,5 NÁSOBNÚ HODINOVÚ VÝMENU VZDUCHU ZABEZPEČIA REKUPERAČNÉ JEDNOTKY
- * (x) BEZ POŽIADAVKY
- * TESNENIA OPLECHOVANÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A VÝSTUŽNÝCH T-STOJOK VYHOTOVŤ PODLA VÝKRESU DETAILOV
- * VÁŽENÁ STAVEBNÁ NEPRIEZVUČNOSŤ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ UČEBNÍ:
 - TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE 1 PRE HLADINU VONKAJŠIEHO HLUKU MAX. 60 dB
 - TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE 2 PRE HLADINU VONKAJŠIEHO HLUKU MAX. 65 dB
 - TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE 3 PRE HLADINU VONKAJŠIEHO HLUKU MAX. 70 dB
- * V MIESTNOSTI 1.04a PRVÉ OKNO OD SCHODISKA S PEVNÝM ZASKLENÍM A PROTIPOŽIARNOU CHARAKTERISTIKOU EI 30

	HLAVNÝ RIEŠITEL ÚLOHY	ING. IMRICH CIGÁŇ, s.r.o., GOLIANOVA 58, 94911 NITRA	ZAKÁZ. Č.	2475/2019/OVaR	
	ZODP. PROJEKTANT	ING. IMRICH CIGÁŇ, GOLIANOVA 58, 94911 NITRA	DRUH PD	REALIZAČNÝ PROJEKT	
	INVESTOR	MESTO NITRA, MESTSKÝ ÚRAD V NITRE, ŠTEFÁNIKOVA 60	ÚČEL PD	SK A VÝBER ZHOTOVITEĽA	
	NÁZOV	PD ZŠ TULIPÁNOVÁ – PAVILÓN 3 TULIPÁNOVÁ 1, NITRA	DÁTUM	01/2020	
			PROFESIA	ARCHITEKTÚRA	
	OBSAH	VÝKAZ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ	ČASŤ	–	
			MIERKA	1: 150	Č. VÝKRESU A-SR 09.
			FORMÁT	5 A4	