

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ č. 9

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre rokovacie konanie so zverejnením č. VS ZIL 7 pre predmet zákazky „**Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina**“ (ďalej len „**rokovacie konanie so zverejnením**“), ktoré bolo vyhlásené zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ č. S 016 zn. 2023/S 016-043015 dňa 23. januára 2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2023 zn. 2280 – MRP dňa 24. januára 2023 (ďalej len „**oznámenie**“), poskytujeme Vám v zmysle článku 13 súťažných podkladov k rokovaciemu konaniu so zverejnením (ďalej len „**súťažné podklady**“) nasledujúce vysvetlenie.

Otázka č. 1:

„Pre potvrdenie a vylúčenie pochybností by sme sa chceli opýtať na definíciu garantovaného tepelného výkonu zadávaného do vyhodnocovacieho vzorca.

V súťažných podkladoch je uvedené: uchádzačom navrhovaný garantovaný tepelný výkon v kW na výstupe z jednej kogeneračnej jednotky pri elektrickom výkone motora 9 000 kWe; Chápeme správne, že to je celkový tepelný výkon z jednej kogeneračnej jednotky (a teda z chladenia motora, palivovej zmesi, spalín a oleja), ktorý sa dodá do horúcovodného systému pri tepelnom spáde 80/55 °C pri svorkovom elektrickom výkone z generátora 9000 kWe?“

Odpoveď č. 1:

Obstarávateľ potvrdzuje, že uchádzačom navrhovaným garantovaným tepelným výkonom v kW na výstupe z jednej kogeneračnej jednotky pri elektrickom výkone motora 9 000 kWe sa rozumie celkový sumárny využiteľný tepelný výkon z jednej kogeneračnej jednotky [tepelný výkon z nízkotepelného okruhu (LT), vysokotepelného okruhu (HT), chladenia oleja, motora a spalín].

V Bratislave dňa 11. apríla 2023