

MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Vysvetlenie informácií č. 23

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre rokovacie konanie so zverejnením č. VS ZIL 7 pre predmet zákazky „**Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina**“ (ďalej len „**rokovacie konanie so zverejnením**“), ktoré bolo vyhlásené zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ č. S 016 zn. 2023/S 016-043015 dňa 23. januára 2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2023 zn. 2280 – MRP dňa 24. januára 2023 (ďalej len „**oznámenie**“), poskytujeme Vám v zmysle článku 13 súťažných podkladov k rokovaciemu konaniu so zverejnením (ďalej len „**súťažné podklady**“) nasledujúce vysvetlenie.

Otázka č. 1:

„Nadväzujúc na vysvetlenie č.21 odpoveď na otázku č.2:

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie a odôvodnenie požiadavky uvažovanej hodnoty účinníka 0,8, ktorá je uvedená na str. 49 v prílohe A k aktualizovanému vzoru zmluvy o dielo.

„Každý motor bude vybavený generátorom s nasledujúcimi parametrami:

Účinník: 0,8“

Po preskúmaní všetkých súťažných podkladov máme za to, že táto požiadavka je v rozpore s nasledujúcimi dokumentami, ktoré súvisia s predmetnou súťažou:

- 1) Zápis z pracovného rokovania SSD – kontrolný deň stavby z 28.2.2023
- 2) Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a. s.
- 3) NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy

Tento rozpor môže mať zásadný vplyv na uvedenie do prevádzky, nakoľko pri uvedení do prevádzky musí byť zabezpečený súlad s vydanými a platnými povoleniami a rozhodnutiami súvisiacimi s danou stavbou.

Celé zariadenie musí pracovať s účinníkom 0,95 a vyšším (resp. 0,95-1) ak nie je medzi SSD a Vami dohodnuté inak, čo však nebolo preukázané.

Navrhujeme preto obstarávateľovi upraviť tento parameter na hodnotu novú:

„Účinník: 1“

Bude verejný obstarávateľ spomínaný parameter upravovať?“

Odpoveď č. 1:

Obstarávateľ zotrúva na pôvodnej požiadavke, pokiaľ ide o hodnotu účinníka generátora $\cos \phi = 0,8$.

V tejto súvislosti obstarávateľ pripomína, že otázka č. 2 vo vysvetlení informácií č. 21 sa týkala toho, akú hodnotu majú uchádzači zadať do vzorca pre výpočet ročného prínosu ako nimi navrhovanú garantovanú elektrickú účinnosť jednej (1) kogeneračnej jednotky (KGJ) pri elektrickom výkone 9 000 kW_e určenú v percentách ako elektrický výkon v kW meraný na svorkách generátora brutto vydelený príkonom v palive. V tejto súvislosti rovnaká zadaná hodnota účinníka generátora platná pre všetkých uchádzačov umožní obstarávateľovi vyhodnotiť všetky ponuky na rovnocennom základe.

Teraz položená otázka sa týka už samotnej *prevádzky* generátora a nastavenia jeho účinníka.

Na takto položenú otázku treba odpovedať tak, že generátor KGJ bude obstarávateľom prevádzkovaný v súlade s podmienkami určenými prevádzkovateľom distribučnej sústavy (Stredoslovenská distribučná, a.s.) a podľa jeho (meniacich sa) požiadaviek.

Zabezpečenie účinníka podľa požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej sústavy bude pritom zabezpečovať statická budiaca súprava dodaná úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom, ktorá musí spĺňať požiadavky prevádzkovateľa distribučnej sústavy nielen na požadovaný účinník, ale aj ohľadne ostatných technických parametrov požadovaných prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže požiadať obstarávateľa ako prevádzkovateľa KGJ aj o zmenu hodnoty účinníka, pričom táto požiadavka môže dokonca znížiť aj na zápornú hodnotu účinníka.

Pre úplnosť obstarávateľ uvádza, že požadovaná účinnosť účinníka o veľkosti $\cos \phi = 0,8$ je štandardom pri výrobe generátorov a jej zakotvením do technického zadania obstarávateľ nesledoval osobitné obmedzenie hospodárskej súťaže v uvedenom smere (keďže to z dôvodov uvádzaných vyššie ani nie je potrebné).

Na tomto základe obstarávateľ žiadosti na zmenu parametra účinníka generátora na hodnotu 1 nevyhovuje.

Poznámka k poskytnutej odpovedi:

Obstarávateľ uvádza, že súťažné podklady vrátane vysvetlení podaných obstarávateľom (článok 1 ods. 1.5 vzoru zmluvy o dielo), a teda aj vrátane tohto vysvetlenia, predstavujú záväzný dokument, ktorý má význam aj pri plnení zmluvy o dielo v zmysle článku 7 ods. 7.1 písm. d) vzoru zmluvy o dielo.

Obstarávateľ konštatuje, že poskytnuté vysvetlenie nemení súťažné podklady ani ich prílohy, na základe čoho možno konštatovať, že jeho význam z hľadiska prípravy konečnej ponuky je nepodstatný.

Obstarávateľ preto s poukazom na článok 13 ods. 13.3 súťažných podkladov lehotu na predkladanie ponúk nepredlžuje.

V Košiciach dňa 28. septembra 2023