

# PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE

## Technická správa

<b>Investor:</b>	Mesto Svidník , Sovietskych Hrdinov 200/33, 089 01
<b>Stavba:</b>	<b>SO-01 KOMUNITNÉ CENTRUM</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO -03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA</b>
<b>Miesto:</b>	parc. č. 4506/1, k.ú.: Svidník
<b>Vypracoval:</b>	Ing. Ervín Vasilišin, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
<b>Zodp. projektant:</b>	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
<b>Dátum:</b>	Február 2021



## 1. ÚVOD

Projekt rieši napojenie budovy vodovodnej prípojky na existujúci verejný vodovod. Pripojenie sa bude realizovať s písomným súhlasom majiteľa nehnuteľnosti napojenej prípojky.

Pred začatím zemných a výkopových prác zabezpečí stavebník vytýčenie a zakreslenie všetkých podzemných vedení nachádzajúcich sa v časti navrhovanej prípojky.

Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe podkladov od hlavného projektanta, stavebníka, požiadaviek stavebníka a príslušných STN.

Ako podklady boli použité:

- Katastrálna mapa
- obhliadka skutkového stavu staveniska

Projektová dokumentácia bola spracovaná podľa príslušných noriem, nariadení a vyhlášok.

## 2. TECHNICKÉ A MATERIALOVÉ RIEŠENIE VP – VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Prepravované médium: pitná voda  
Menovitá svetlosť: DN32  
dl = 1,8 m  
Materiál: HDPE 100 SDR 17 PN16

Budova bude napojená na verejný vodovod cez navrhovanú vodovodnú prípojku, ktorá bude ukončená v navrhovanej vodomernej šachte, kde bude osadená vodomerná zostava. Vodomerná šachta bude plastová odizolovaná podzemná nádrž s pojazdným poklopom. Minimálne rozmery šachty sú o priemere 1,2 m a výške 1,6 m pre jeden vodomerný.

Meranie spotreby vodomernej zostavy bude zabezpečovať fakturačný vodomerný podľa požiadaviek vodárenskej spoločnosti (napr. M100 KN Artist Q3 = 6,3m<sup>3</sup>/hod.) pre vodomernú zostavu. Príslušenstvo vodomera realizuje vodárenská spoločnosť. Vodomerná zostava bude inštalovaná na pevno. Pre vodomernú zostavu pred expedíciou bude vykonaná tlaková skúška a v rámci dokumentácie bude vyhotovený príslušný atest. Vodomerná zostava bude montovaná podľa výkresu schémy prípojky.

Vodovodná prípojka je vedená od bodu napojenia na verejný vodovod až po vstup do objektu. Hlavný uzáver je súčasťou každej vodomernej zostavy. Prípojka bude v celej dĺžke vedená v nezamrznej hĺbke minimálne 1,1 (1,2) m pod upraveným terénom.

Trasa prípojky je vedená kolmo na vodovodný rad. Minimálny spád potrubia musí byť 0,3 % smerom od napojenia. Pri súbahu s iným podzemným vedením je nutné dodržať odstup minimálne 0,5 m, je nutné dodržať normu STN 73 6005: Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Výkop bude pažený prílohným pažením. Potrubie bude kladené na pieskový podsyp hr. 100 mm. Na potrubí bude pripevnený signalizačný vodič CY 2,5 mm<sup>2</sup> a výstražnou modrou fóliou. Po uložení bude prevedená tlaková skúška podľa platných noriem a umožnená kontrola stavebnému dozoru.

Majitelia všetkých dotknutých parciel musia dať súhlasné stanovisko k umiestneniu všetkých zariadení týkajúcich sa vodovodnej prípojky.

## VÝPOČET POTREBY VODY

Výpočet potreby vody je spracovaný v súlade s Úpravou MPôD SR č.684/2006 zo 14. 11. 2006 a STN 75 5401.

### Budova

Počet objektov : 1

Predpokladaná potreba vody:

a) Administratíva:	60 l . zamestnanec <sup>-1</sup> . d <sup>-1</sup>	Počet osôb:	5
b) Hygiena:	30 l . os <sup>-1</sup> . d <sup>-1</sup>		30

Priemerná denná potreba vody:

$$Q_p = 5 \times 60 + 30 \times 30 = 1200,0 \text{ l/d}$$

$$Q_p = 1200,0 / 10 = 120 \text{ l/h}$$

$$Q_p = 120 / 3600 = 0,0333 \text{ l/s}$$

Maximálna denná potreba vody:

$$Q_m = 1200,0 \times 1,4 = 1680,0 \text{ l/d}$$

$$Q_m = 1680,0 / 10 = 168 \text{ l/h}$$

$$Q_m = 168 / 3600 = 0,0467 \text{ l/s}$$

Maximálna hodinová potreba vody:

$$Q_h = 1680,0 \times 1,8 = 3024,0 \text{ l/d}$$

$$Q_h = 3024,0 / 10 = 302,4 \text{ l/h}$$

$$Q_h = 302,4 / 3600 = 0,084 \text{ l/s}$$

Ročná potreba vody:

$$Q_r = 1200,0 \times 365 = 438000 \text{ l/rok}$$

$$Q_r = 438 \text{ m}^3/\text{rok}$$

#### Potreba pre vnútorný zásah

Požiarné úseky prevádzkovej budovy pre občianske vybavenie stavby budú vybavené vnútornými hadicovými zariadeniami HZ 25/30 (navijakmi s tvarovo stálou hadicou dĺžky 30 m o svetlom priemere DN 25 a priemere prúdnic 10 mm prietokom  $Q = 0,59 \text{ l/min}$  pri tlaku 0,2 MPa.) Bude osadený 1 kus. Takto bude zabezpečená najväčšia vzdialenosť ktoréhokolvek miesta požiarnych úsekov od navijakov do 30 m, čo je v súlade s § 12 ods. 4 písm. b) vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z.

Tieto vnútorné hadicové zariadenia sú schopné zabezpečiť pre každý požiarny úsek stavby bytového domu min. 0,98 l.s-1 požiarnej vody.

Podľa dodaných informácií od investora budú riešené podružné merania pre tieto prevádzky, v ktorých sú tieto odberné miesta

#### Stanovenie výpočtového prietoku pri požiarnom zásahu vnútornými zariadeniami

$$Q_p = 1 \times 0,98 = 0,98 \text{ l/s}$$

#### Stanovenie výpočtového prietoku v potrubí pre obytné budovy

Výpočtová prierezová rýchlosť vody  $\rightarrow v = 1,5 \text{ m/s}$

Zariadenie	počet ks	qi (l/s)	n.qi <sup>2</sup>
Zmiešavacia batéria	vaňa	0	0,3
	umývadlo	5	0,2
	drez	1	0,2
	sprcha	1	0,2
pisoár	2	0,2	0,08
wc	6	0,1	0,06
ventil DN15	1	0,2	0,04
$Q_d = \sqrt{\sum(q^2 \times n)} =$			0,68 l/s

$$Q_p > Q_d \rightarrow 0,98 > 0,68 \rightarrow Q_d = 0,98 \text{ l/s}$$

Výpočtová prierezová rýchlosť vody  $\rightarrow v = 1,5 \text{ m/s}$

#### Vnútorný priemer potrubia

$$d = \sqrt{\frac{4 \times Q_d}{\pi \times v}} = 0,029 \text{ m} \rightarrow \text{navrhujem potrubie menovitej svetlosti min. D40 (DN32)}$$

### 3. CERTIFIKÁTY A SKÚŠKY

Všetky navrhnuté zariadenia sú certifikované Technickým skúšobným ústavom SR a vyhradené technické zariadenia spĺňajú predpísané skúšky podľa vyhlášky MPSVaR SR Č. 508/2009 Z. z..

### 4. VYTÝČENIE TRASY

Vytýčenie trasy kanalizácie je viazané na jestvujúcu a navrhovanú stavbu ako i polygónovú sieť stabilizovanú v teréne v rámci tejto stavby:

- súradnicový systém: JTSK
- výškový systém: Balt p.v.

### 5. ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce sa vykonávajú v súlade s STN 736701, 756910, 736005, 733050, 755402 a požiadavkami uvedenými v textovej správe geologického posudku. Šírka ryhy bude 0,80 - 1,00 m. Hĺbka ryhy je zrejmá z pozdĺžneho profilu. Lôžko a úprava dna ryhy musí byť zhutnené. Zhutnenie robiť v súlade s STN 756101 a 736632 čl.3. Lôžko pod

potrubím bude 0,15 m z piesku. Plaň ryhy pre potrubie, lôžko a obsyp bude zhutnené na mieru zhutnenia podľa STN na Id - 0,90. Obsyp potrubia hŕde vykonať pieskom 0,30 m nad potrubie. Potom sa ryha zasype výkopovým materiálom. Základové pomery budú spresňované aj v procese realizácie. Počas prác je nutné udržiavať stavebnú jamu bez spodnej vody. Paženie základovej jamy predpokladáme že bude pažením. Ryha pre kanalizáciu bude pažená príložným pažením. Prebytočná zemina sa použije v rámci terénnych úprav stavby. V prípade výskytu spodnej vody bude vo výkopoch prevedená drenáž.

**Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné vedenia jednotlivých správcoch sietí a preveriť hĺbku ich uloženia. Pri križovaní s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami robiť výkop len ručne!**

## **6. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE**

Pri realizácii prác je potrebné dodržať zákon č.154/2013 Zb.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č.147/2013 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Nariadenie vlády SR č. 282/2004 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, Zákon č. 527/2005 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a iné platné predpisy.

Zamestnávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a právnické osoby je povinný dohodnúť s objednávatelom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené. Dôležité je hlavne zabezpečenie výkopových prác.

Výkopy v obývanom území na verejných priestranstvách a v uzavretých objektoch, kde sa súčasne vykonávajú aj iné práce, musia byť zakryté alebo na okraji, kde hrozí nebezpečenstvo pádu do výkopu, musia byť zabezpečené. Ak je zabezpečenie vo väčšej vzdialenosti ako 1,5 m od hrany výkopu, za vyhovujúcu zábranu sa považuje jednotýčové zábradlie vysoké 1,1 m, nápadná prekážka najmenej 0,6 m vysoká alebo materiál z výkopu uložený v kyprom stave do výšky najmenej 0,9 m. Cez výkopy hlbšie ako 0,5 m sa musia zriadiť bezpečné priechody široké najmenej 0,75 m.

Na verejných priestranstvách bez ohľadu na hĺbku výkopu musia byť priechody široké najmenej 1,5 m. Priechody nad výkopom hlbokým do 1,5 m musia byť vybavené obojstranným jednotýčovým zábradlím vysokým 1,1 m a na verejných priestranstvách obojstranným dvojtyčovým zábradlím so zárážkou. Priechody nad výkopmi s hĺbkou nad 1,5 m musia byť vybavené obojstranným dvojtyčovým zábradlím so zárážkou.

## **7. VZNIK A LIKVIDÁCIA ODPADOV**

### **ZATRIEDENIE ODPADOV PODĽA KATALÓGU ODPADOV**

V zmysle vyhlášky č. 284/2001 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11. júna 2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov odpad vzniknutý prevádzkou objektu zaradiť do týchto kategórií:

A - počas realizácie stavby : 17 – Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)

17 01 – betóny, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika

17 01 01 – betón; 17 01 02 – tehly; 17 01 03 – obkladačky, dlaždice a keramika;

17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

17 02 – drevo, sklo a plasty

17 02 01 – drevo; 17 02 02 – sklo; 17 02 03 – plasty

17 03 – bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky

17 03 02 – bitúmenové zmesi

17 04 – kovy

17 04 02 – hliník; 17 04 05 – železo a oceľ

17 05 – zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch) kamenivo a materiál z bagrovísk

17 05 04 zemina a kamenivo

17 06 – izolačné materiály a stavebné materiály

17 06 04 izolačné materiály

B - počas prevádzky stavby :

20 – komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu

20 01 – separovane zbierané zložky komunálnych odpadov

20 01 01 – papier a lepenka

20 01 02 – sklo

20 01 25 – jedlé oleje a tuky

20 01 28 – farby tlačiarenské farby, lepidlá a živice

20 01 34 – batérie a akumulátory

20 01 38 – drevo

20 01 39 – plasty

20 01 40 – kovy.

## 8. NAKLADANIE S ODPADMI

Nakladanie s odpadmi bude v súlade s týmto zákonom č. 79/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 21. apríla 2015, o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Program pôvodcu odpadu a program obce v zmysle § 6 zákona č. 79/2015 - samotnou prevádzkou objektu nebude vyprodukovaný žiadny nebezpečný odpad a množstvo ostatného odpadu nebude viac ako 1 tona ročne. Preto nie je potrebné vypracovať vlastný program nakladania s odpadmi, ale nakladanie s odpadmi bude v súlade s programom obce a jeho všeobecne záväzným nariadením.


Rovnako bude nakladané aj so vzniknutým stavebným odpadom.

Podľa § 39 zákona 79/2015 – Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi bude nakladanie s odpadmi v súlade a rešpektujúc všetky všeobecne záväzné nariadenia obce týkajúce sa nakladania s odpadmi.

Vzniknuté komunálne odpady budú uskladňované v určenom priestore - v oplotení v zberných nádobách zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu.

Február 2021

**Vypracoval:** Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

  
.....  
podpis