



Bratislava, 27.01.2023

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie výzvy na predloženie ponuky č. 5

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Nákup 12ks mobilných kontajnerov**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania pod značkou 1754-WNT z 19.01.2023, bola doručená nasledovná otázka:

Otázka č. 5:

V špecifikácii pre všetky 3 typy mobilných kontajnerov (obytný, sanitárny PÁNI a sanitárny DÁMY) podrobného opisu (príloha č. 1) výzvy na predloženie ponuky, verejný obstarávateľ požaduje minimálny rozmer 800mm x 2 020mm pre exteriérové technické dvere.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj štandardné dvere o rozmeroch 900mm x 2 000mm? Rozdiely v štandardnej veľkosti dverí sa u rôznych výrobcov môžu líšiť v rozmedzí pár centimetrov, čo nemá žiadny vplyv na kvalitu ani funkcionálnosť kontajnera, avšak výroba atypických dverí by bola finančne náročná a pre verejného obstarávateľa by znamenala zbytočnú finančnú záťaž.

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ akceptuje Vašu požiadavku a stanovuje minimálne rozmerové požiadavky na dvere nasledovne: šírka 800mm, výška 1 900mm.

Všeobecné ustanovenia:

Verejný obstarávateľ v zmysle vyššie uvedenej odpovede upravil znenie prílohy č. 1 (opis predmetu zákazky) výzvy na predloženie ponuky. Novú verziu zverejňuje s farebne zvýraznenými zmenami.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania