


ROZVODNÁ SÚSTAVA: 2 - 24V SELV
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41
V NORM. PREVÁDZKE AJ PRI PORUCHE:
MALÝM NAPATÍM - SELV

VONKAJŠIE VPLYVY: štandardné vonkajšie vplyvy triedy I
(podľa STN 33 2000-5-51) - podľa NZA1.6 a prílohy N3

Typ miestnosti podľa STN 33 2000-7-710 je uvedený pri názve miestnosti.



INDEX	NÁZOV ZMENY	VÝKONAL - MENO, PODPIS	ODSÚHLASIL - MENO, PODPIS	DÁTUM
ZODP.PROJEKTANT	ING. RIZIKY PETER		ARNEXT s.r.o. Prešovská 30 821 08 Bratislava	
PROJEKTANT	ING. RIZIKY PETER			
KRESLIL				
KONTROLOVAL	ING. RIZIKY PETER			
OBJEDNÁVATEL	Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28, Poprad	ZAK.Č.	6122	=
INVESTOR	Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28, Poprad			+
STAVBA	RTG 0.35 - 1.NP, Výmena strojného zariadenia Artis ZEE MP	STUPEŇ	JP	FORMÁT A3PP
OBJEKT, PS	Elektroinštalácia pre technológiu	PROJEKT	elektro	DÁTUM 14.09.2022
NÁZOV	SITUAČNÁ SCHÉMA ROZVODU	MIERKA	1:50	LIST 1 z 1
		arch-c	6122 - D1	
1. NP				