



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
08124/2023/ODDVO

Vybavuje/linka
Ing. Monika Debnárová
0949 014 601

Banská Bystrica
14.03.2023

Vec

- 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 4**
- 2. Informácia o zmene lehôt č. 3**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Monitorovací systém pre energetické hospodárstvo
Druh postupu: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 17/2023 dňa 25.01.2023 pod značkou oznámenia 2421 – MST a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 17 zo dňa 24.01.2023 pod č. oznámenia 2023/S 017-046928

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručených verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 4

- Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 11.03.2023 o 22:57 hod:**

Verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe č. 1 Zmluvy - Technická špecifikácia diela požiadavky na počty jednotlivých meračov v rámci požadovaných objektov. Vzhľadom na skutočnosť, že nie sú presne špecifikované konkrétne typy kalorimetrov a ani ich výrobca, nie sú známe možnosti, aké typy rozširovacích odpočtových modulov je možné navrhnúť v rámci ponuky uchádzača.

Na základe uvedeného vyššie Vás žiadame o jednoznačné uvedenie jednotlivých typov a výrobcov kalorimetrov v dotknutých objektoch verejného obstarávateľa, aby bolo možné navrhnúť riešenie zohľadňujúce možnosti diaľkového odčítavania z týchto zariadení.

Za poskytnutie odpovede vopred ďakujeme.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upresňuje, že tak ako je uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy – Technická špecifikácia diela, kalorimetre sú inštalované v dvoch objektoch: Obchodná akadémia a Spojená škola Detva:

1. v Obchodnej akadémii sú 3 kalorimetre (osadené, ale nezapojené) pre ÚK, TÚV a VZT-auľu od spoločnosti **Zenner Zähler GmbH**, typ **Multidata S1**.
2. v Spojenej škole v Detve boli identifikované:
 - a. 3 ks kalorimetrov od spoločnosti **Siemens**, typ **UH50-A58C-CZ00-G**, **UH50-A36C-SK06-G** a **UH50-A65C-SK06-E**
 - b. 4 ks kalorimetrov od spoločnosti **Kamstrup**, typ **MULTICAL 403**

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že v technickej špecifikácii v rámci požadovaného stavu však bolo uvedené, že sa dá do dotknutých zariadení doplniť diaľkový odpočet, preto je verejný obstarávateľ toho názoru, že pre vypracovanie ponuky nezáleží na tom, akej značky alebo výrobcu sú kalorimetre.

2. Informácia o zmene lehôt č. 3

Verejný obstarávateľ v súlade so ZVO oznamuje, že primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk ako aj termín otvárania ponúk nasledovne:

Pôvodné lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk: 15.03.2023 do 09:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 15.03.2023 o 11:00 hod.

Nové lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk: **20.03.2023 o 09:00 hod.**

Dátum otvárania ponúk: **20.03.2023 o 11:00 hod.**

Predĺženie lehôt verejný obstarávateľ oznamuje aj formou opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým sa vyhlásilo toto verejného obstarávanie.

S úctou,

Ing. Monika Debnárová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa