



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
08124/2023/ODDVO

Vybavuje/linka
Ing. Monika Debnárová
0949 014 601

Banská Bystrica
17.03.2023

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 6

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Monitorovací systém pre energetické hospodárstvo
Druh postupu: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 17/2023 dňa 25.01.2023 pod značkou oznámenia 2421 – MST a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 17 zo dňa 24.01.2023 pod č. oznámenia 2023/S 017-046928

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručených verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 16.03.2023 o 10:46 hod:

- Vážený obstarávateľ chceli by sme upozorniť na opravu v špecifikácii pretože v profesionálnych meteostaniciach sa používa štandardne rozsah tlaku na úrovni Standard je 500-1100 hPa. To čo je uvedené 300 neúmerne predražuje technológiu meteostanice pretože podľa verejne dostupných informácií najnižší nameraný atmosférický tlak v histórii Slovenska bol nameraný v roku 1979, kedy namerali tlak 870,0 hPa. Ďakujem za odpoveď.
- máme ešte jednu otázku čo sa týka expertov ak máme zamestnaného experta, ktorý spĺňa parametre viacerých požadovaných funkcií je možné použiť jedného a toho istého experta na dvoch pozíciách?

Odpoveď:

K prvému bodu:

Verejný obstarávateľ nepovažuje uvedené parametre za chybu alebo preklep. Opis predmetu zákazky a teda aj požadované parametre sú nastavené na základe potrieb verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Uvedené parametre rozsahu tlaku spĺňajú bežne dostupné meteostanice.

K druhému bodu:

Áno. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať splnenie požiadaviek na daného experta minimálne jednou osobou, ktorá bude spĺňať všetky požiadavky na daného experta. V prípade, ak jedna osoba bude spĺňať stanovené podmienky účasti aj na viacero osôb/viacerých expertov, verejný obstarávateľ to bude akceptovať. Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO postupovať v súlade s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

S úctou,

Ing. Monika Debnárová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa