



Elektronicky

Všetkým záujemcom

---

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	08124/2023/ODDVO	Ing. Monika Debnárová	16.03.2023
		0949 014 601	

Vec

- 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 5**
- 2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 3**
- 3. Informácia o zmene lehôt č. 4**

Identifikácia verejného obstarávania:

**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
**Predmet zákazky:** Monitorovací systém pre energetické hospodárstvo  
**Druh postupu:** nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  
**Vyhlásené:** vo Vestníku verejného obstarávania č. 17/2023 dňa 25.01.2023 pod značkou oznámenia 2421 – MST a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 17 zo dňa 24.01.2023 pod č. oznámenia 2023/S 017-046928

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručených verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

**1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 5**

• **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 14.03.2023 o 14:15 hod:**

Prosím o vysvetlenie k technickým parametrom meteostanice verejný obstarávateľ napísal minimálnu požiadavku teplotného rozsahu "Rozsah merania teploty -40 až 105°C" horná hranica je trocha cez čiaru ak by bola teplota viac ako 65°C nemohli by sme reálne fungovať. Prosíme o vysvetlenie.

Prosím o vysvetlenie k technickým parametrom ku elektromeru požadujete "Rozsah merania prúdu 0A – 10kA" takéto zariadenie sa nevyrába nestal sa preklep v požiadavkách? Ďakujem vopred za vysvetlenie.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že u oboch položiek sa jedná o chybu v písaní pri spracovaní súťažných podkladov. Pri položke č. 6 – Elektromer upravuje rozsah merania prúdu na 0A – 10A. Pri položke č. 11 – Meteostanica upravuje rozsah merania teploty na -40 až 65 °C.

**2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 3**

Na základe vyššie uvedených odpovedí ako aj z dôvodu odstránenia uvedených chýb v písaní vzniknutých pri spracovaní súťažných podkladov, verejný obstarávateľ informuje všetkých záujemcov a uchádzačov, že upravuje súťažné podklady nasledovným spôsobom:

- Príloha č. 1 SP – Technická špecifikácia položiek, konkrétne úprava parametrov položky č. 6 – Elektromer a položka č. 11 - Meteostanica

**3. Informácia o zmene lehôt č. 4**

Verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 4 ZVO oznamuje, že primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk ako aj termín otvárania ponúk nasledovne:

**Pôvodné lehoty:**

Lehota na predkladanie ponúk: 20.03.2023 do 09:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 20.03.2023 o 11:00 hod.

**Nové lehoty:**

Lehota na predkladanie ponúk: **22.03.2023 o 11:00 hod.**

Dátum otvárania ponúk: **22.03.2023 o 13:00 hod.**

Predĺženie lehôt verejný obstarávateľ oznamuje aj formou opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým sa vyhlásilo toto verejného obstarávanie.

S úctou,

Ing. Monika Debnárová  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa