

Prezídium Policajného zboru  
úrad kriminálnej polície Prezídia PZ  
odbor vyšetrovania

PPZ-KP-OVYS1 -2019/013191-038

dátum 23.07.2019

**ZÁPISNICA**  
**obhliadka objektov k ŠVM**  
**(Nórsky finančný mechanizmus)**

**Miesto obhliadky:**

- 1.Svidník, objekt v správe MV ŠR, budova Okresného riaditeľstva PZ, Ul. Sovietskych hrdinov č.200/35,
- 2.Stropkov, objekt v správe MV SR, budova bývalého OR PZ, dnes v prestavbe pre potreby OO PZ Stropkov, Šarišská č. 148/171.
- 3.Vranov nad Topľou, objekt v správe MV SR, v súčasnosti vyhlásený za prebytočný, Rázusova 106/9.

**Čas obhliadky:**

- 09.00h Svidník  
10.30h Stropkov  
12.30h Vranov n/T.

**Zúčastnení na obhliadke:**

prezenčná listina v prílohe (ďalej len „komisia“)

**Opis priestorov:**

Svidník:

V objekte sídli OKP OR PZ, budova má niekoľko podlaží. Budova má služobný vchod od hlavnej cesty a parkoviska nachádzajúceho sa pred objektom. Vchod je bezbariérový. Speciálna výsluchová miestnosť (ďalej len „ŠVM“) je dislokovaná na 3. poschodi (č. kanc. 326). Ide o jednu veľkú kanceláriu. Objekt má 4 výťahy, ktorých rozmery nevyhovujú vyhláške MŽP č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Najbližšie WC je na spoločnej chodbe. Záznamovú miestnosť a výsluchovú miestnosť by bolo potrebné vytvoriť postavením spoločnej deliacej priečky v kancelári č. 326. Ďalšia možnosť bola spojenie dvoch veľkých miestností, t.j. zrušením súčasnej posilňovne načiasto od miestnosti č. 326, prípadne rozdelením súčasného archív (kancelária č. 327) napravo od miestnosti č. 326. Po dohode a konzultáciach na mieste vyplynulo, že tieto priestory nie sú vhodné a niektoré navrhované riešenia by zbytočne uberali z ostatných priestorov (posilňovna a archív). Navyše po technickej stránke len samotné predelenie miestnosti č. 326 priečkou aj tak nepostačovalo, záznamová miestnosť by bolo malá. Ďalší problém boli sociálne zariadenia, z pohľadu hygienika predstavovali problém. V rámci objektu boli navrhnuté aj iné priestory na 5. poschodi (kanc. č.512 a č.513), tie nevyhovujú, boli malé pre tento zámer.

**Po ohliadke sa komisia zhodla, že na OR PZ vo Svidníku nie sú vyhovujúce priestory, resp. navrhované riešenia s poukazom na obmedzený rozpočet neboli akceptované. Mimo plánovanej ohliadky bol na mieste navrhnutý iný objekt v meste Stropkov.**

**Stropkov:**

Objekt je v čiastočnej prestavbe pre potreby OO PZ. Komisia sa zhodla, že tento objekt má význam ohliadať. Ide o dvojpodlažnú budovu. Budova má služobný vchod od parkoviska nachádzajúceho sa pred objektom. Vchod je aj bezbariérový. Špeciálna výsluchová miestnosť (ďalej len „ŠVM“) je dislokovaná na prízemí (č. kanc. 122). Ide o dve kancelárie spojené prechodovými dverami. Jedna z kancelárií bližšie k hl. vchodu tak nemá samostatný vchod (dvere) z chodby. Objekt nemá výtahy. Najbližšie WC je na spoločnej chodbe.

Objekt v Stropkove po obhliadnutí komisiou bol označený ako **vyhovujúci zámeru**.

**Rozmery:**

**Stropkov**

výsluchová miestnosť	- šírka 2,81 m a dĺžka 4,95 m
záznamová - technická miestnosť	- šírka 2,90 m a dĺžka 4,95 m
spoločná výška nebola meraná	

**Vranov n/T :**

Objekt je nevyžívaný, ide o stavbu, ktorá má charakter rodinného domu. Ide o priestory, kde bolo kedysi oddelenie dokladov. Budova má len prízemie, bez podlaží. Budova má hlavný vchod od hlavnej cesty. Vchod je bezbariérový. Špeciálna výsluchová miestnosť (ďalej len „ŠVM“) by mohla byť zriadená v miestnosti, ktorá je dnes najväčšia, dve okná sú orientované k hlavnej ceste, t.j. ŠVM by vznikla až vymurovaním spoločnej deliacej priečky. Budova má však veľa ďalších priestorov (cca 4 väčšie miestnosti, ktoré by boli nevyužité), budova je navyše v stave, kde by bola potrebná rekonštrukcia aj iných priestorov, ako len tých, ktoré by slúžili ako ŠVM. Zástupcovia Prezídia PZ označili tieto priestory ako nevyhovujúce, zbytočné veľké a nevyužiteľné, čo potvrdili aj niektorí členovia komisie. Navyše ide o budovu, do ktorej je potrebné investovať oveľa viac peňazí.

**Po ohľadke sa komisia zhodla, že priestory vo Vranove n/T. nie sú vyhovujúce, resp. navrhované riešenia s poukazom na obmedzený rozpočet a využitie objektu neboli zástupcami prezídia PZ akceptované.**

**ŠVM pozostáva zo záznamovej - technickej miestnosti a výsluchovej miestnosti (tzv. „obývacia izba“).**

**Priebeh obhliadky/pripomienky/návrhy/závery:**

**Stropkov:**

- 1 Objekt z pohľadu hygienika **vyhovuje zámeru**, ak sa vykonajú plánované úpravy.
- 2 Situačný plán – ŠVM je situovaná naľavo od hl. vchodu, za prvými vchodovými dverami do bočnej chodby. Komisia určila, že výsluchovou miestnosťou bude miestnosť situovaná bližšie k hl. vchodu a centrálnemu schodisku, dnes nemá samostatné vstupné dvere od chodby, záznamová miestnosť (dnes označená č. 122) bude tá, ktorá je väčšia, dnes má aj samostatné vchodové dvere z chodby.
- 3 Bezbariérovosť – existuje na vstupe do budovy.
- 4 Jednosmerné neprehľadné zrkadlo nebude súčasťou ŠVM.
- 5 V rámci ŠVM sa vymenia vstupné dvere so zárubňou do záznamovej miestnosti. Šírka dverí ostáva nezmenená (80 cm). Do výsluchovej miestnosti sa zriadi nový samostatný vchod zo chodby s dverami o šírke 90 cm. Keďže ide zrejme o nosnú priečku a v blízkosti nových dverí bude el. zariadenie, bude potrebné vyjadrenie statika. Dvere budú mať znížené prahy a budú plniť aj funkciu odhlučnenia. Dnes spoločné prechodové dvere medzi miestnosťami zaniknú – spoločná priečka z ľahkých

- materiálov (sadrokartón) sa vybúra a zriadi sa nová priečka pre splnenie podmienky maximálneho odhlučnenia vypočítavacej a záznamovej miestnosti.
- 6 Umývadlo v ŠVM - vo výsluchovej miestnosti sa nenachádza, využije sa to, ktoré bude na najbližšom WC. Na spoločnej chodbe je WC, ktoré sa upraví pre využívanie imobilnými osobami podľa platnej vyhlášky a bude k dispozícii aj pre ŠVM.
- 7 Kúrenie – vymenia sa staré radiátory za nové a vybavia sa termoregulačnými ventilmi.
- 8 Okná – zostávajú pôvodné. Vo výsluchovej miestnosti sa okno zabezpečí detskou poistkou. V záznamovej miestnosti to nie je potrebné. Na jedno z okien sa osadí sieťka proti hmyzu. Stačí jedna sieťka do každej miestnosti. Existujúce mreže zostávajú, len sa presunú von, nemôžu byť osadené zvnútra. Ak sa budú mreže vymieňať za nové, osadia sa v exteriéri. Na oknách budú žalúzie.
- 9 Závesy – nerieši sa, bude na OO PZ/OR PZ, či v budúcnosti v rámci skrášlenia doplní miestnosti o závesy a garníze.
- 10 Klimatizácia bude nainštalovaná v oboch miestnostiach s max. hlučnosťou 45 dB.
- 11 Podlahy – budú nové typ PVC Gerflor alebo plávajúce vinylové. Celoplošný koberec sa nikde nepripúšťa, ak áno, len vo výsluchovej miestnosti, menší, napr. 1,0 m x 1,0 m (ako dekorácia pod stôl alebo plocha na hranie, vid' stanovisko vedúceho hygienika z 27.04.2017). Vo výsluchovej miestnosti sa odporúča aj povrchová úprava podlahy tak, aby z estetického hľadiska plnila funkciu detskej izby, nie kancelárie a súčasne aby bola ľahko umývateľná a dezinfikovateľná.
- 12 Stropy, svietidlá, elektrika.
- **Vo výsluchovej** miestnosti sa osadí znížený kazetový strop (aj kvôli kabeláži), svietidlá sa vymenia a prispôsobia sa kazetovému stropu (zarovna neho). Rozvody sa vymenia za nové vrátane zásuviek a vypínačov. Súčasný počet zásuviek je nepostačujúci a jeho počty spresní SITB prostredníctvom OTS CP. Do akej miery sa zníži strop sa bude riešiť priebežne podľa potreby s OOO P PZ. Pre kabeláž a osadenie kamier bude postačovať 6 cm. Pri stavebných prácach treba zabudovať chráničku 30-50 cm od stropu pre prípadné zníženie uloženia kamery. Chránička bude pod omietkou a použitá bude v prípade potreby. Lišty a zásuvky v súvislosti s kabelážou sa vo výsluchovej miestnosti schovajú v maximálnej možnej miere alebo sa vymenia (estetické hľadisko).
  - **V technickej** miestnosti bude znížený kazetový strop (len ak to rozpočet dovolí a pri zohľadnení nákladov na úpravu jeho pôvodného stavu). Ak nebude kazetový strop, vymenia sa len svietidlá. Rozvody sa vymenia za nové vrátane zásuviek a vypínačov. Ak nie sú, vytvoria sa el.zásuvky (minimálne 5 zásuviek). Svietidlá sa prispôsobia kazetovému stropu, ak bude osadený. Pre napojenie UPS a Racku sa priviedie samostatný silový kábel z chodbového rozvádzaca istený 16A ističom – 1\*230V. Samostatný prívod sa realizuje i pre napájanie klimatizačnej jednotky.
  - **Núdzové svetlá** sa osadia v oboch miestnostiach je potrebné ich prípojiť na vytvorený svetelný obvod pričom, je nutné trvalé napájanie (t.j. stála fáza).
- 13 Steny a farby/odhlučnenie priestorov – súčasnú spoločnú stenu je potrebné posilniť o prvok zvukotesnosti. Ak je zo sadrokartónu, ten sa neodporúča, stena by mala byť murovaná a posilnená o prvok zvukotesnosti. Steny sa vymaľujú (v prípade nerovností vystierkujú). Vo výsluchovej miestnosti sa použijú farby. Steny vo výsluchovej miestnosti musia byť umývateľné (nie olejový náter). V technickej (záznamovej) miestnosti to nie je potrebné a tie stačí vymaľovať bielou farbou.
- 14 Kabeláž – siete SITB, v objekte sa už nachádza existujúca štruktúrovaná kabeláž, serverovňa je v objekte v trakte napravo. Kde bude ŠVM kabeláž zatiaľ potiahnutá nie je. Takže v tomto objekte sa nebude riešiť a projektovať štruktúrovaná kabeláž, pôjde len o pripojenie sa do existujúcej siete prostredníctvom switch zariadenia.
- OOO P PZ a siete - miestnosti sa autonómne a vzájomne prepoja tak, ako to navrhuje OOO P PZ, to znamená prívod FTP káblov ku každej kamere (zasekanie

a vedenie v lištách), HDMI (na zobrazovacie TV a monitor technika z RACKu) a FTP káblor každej kamery bude končiť v záznamovej miestnosti v samostatnom technologickom Racku, kde bude umiestnené nahrávacie zariadenie. Elektrický prívod /230 V/ sa zrealizuje samostatným okruhom so 16A ističom a zodpovedajúcim zemnením z existujúceho rozvádzaca na chodbe (rieš s OOO P PZ). Ak sa v „autonómnom riešení“ použije pre napájanie a zosietovanie kamier switch s podporou PoE, tak z dôvodu kompatibility so sieťou MVPLS požadujeme použiť typovú radu CISCO CATALYST. Z dôvodu energetickej nezávislosti počas prebiehajúceho vyšetrovacieho úkonu sa v technologickom Racku osadi dostatočne dimenzovaná UPS, predpokladaná doba zálohy v závislosti od odberu asi 20 - 30 minút. Bude potrebné vybudovanie zásuvky 230V na pripojenie LCD televízora, ktorá bude napájaná z jestvujúceho zásuvkového obvodu v technickej miestnosti (nie zo samostatného prívodu k Racku). LCD bude osadené na stene. Plánik neboli vytvorený. Ochrana a rozpoznanie používanej techniky je možné realizovať pomocou neprehľadnej fólie, ktorá bude nalepená na sklenených dverach Racku. Skriňa Racku má zámok, ktorý zabráni otvoreniu.

- 15 Zásuvky LAN/internet/WiFi – WiFi bude používaná len autonómne z technickej miestnosti do výsluchovej miestnosti, vo výsluchovej miestnosti bude postačovať jedna LAN zásuvka (2 x vstup), v záznamovej miestnosti sa osadia 2 LAN zásuvky (celkovo 4 vstupy), ak bude treba, jednu LAN zásuvku 2xRJ45 doplniť, aby išla len k RACKu. Z daných zásuviek sa bude dať v prípade potreby zriadíť aj internetové – intranetové pripojenie pokiaľ sa urobí pripojenie do MV Netu. V prípade potreby sa dajú takéto zásuvky do budúcnca dobudovať a skryť v podhl'adoch.
- 16 Služobná linka (telefón) bude len jedna v technickej miestnosti – navrhuje sa zakúpenie štandardizovaného IP telefónu (+ licencia) používaný v sieti MV SR.
- 17 Videokonferencia - zabezpečí sa kompatibilita (zásuvkami).
- 18 Záložný zdroj el. energie vyrieší UPS batéria, tá bude umiestnená v racku v technickej miestnosti a bude zabezpečovať napájanie kamier a nahrávacieho zariadenia v prípade výpadku el. energie. Núdzové osvetlenie bude realizované pomocou svetla so zabudovanou batériou s výdržou min 3h. Napájaná bude z jestvujúcich svietidiel (zabezpečí OOO P PZ).
- 19 Zabezpečovacie zariadenie – ak nie je dôvod, nebude súčasťou, v priestoroch bude stála služba 24 hodín denne. Budova bude chránená fyzickou ochranou. Systém zabezpečenia a vstupu so ŠVM sa môže doriešiť dodatočne a osobitne s OOO P PZ.
- 20 Režim objektu - bude dostupný 24 hodín denne.
- 21 Nábytok - novým nábytkom sa zariadia obe miestnosti.
- 22 Technika – do miestnosti pôjde technická súprava podľa navrhnutej schémy projektu. Ak by bol rozpočet vyšší, bude sa uvažovať, kde sa ušetrí (napr. na UPS, na počte kamier a pod.).
- 23 Hodiny na stenu – digitálny ukazovateľ času sa umiestní do oboch miestnosti.
- 24 Odporúčania – netreba zabudnúť na vešiaky, celoplošné koberce sa neodporúčajú, treba myslieť na dezinfekčné mydlá, utierky, všetko by malo byť dostupné, vytvorí sa úložný priestor pre tieto veci.

#### Dôležité pri zostavení rozpočtu:

Náklady na úpravu budov sú limitované, resp. na rekonštrukcie priestorov je určený strop vo výške **12.660 eur (resp. 101.280 eur na 8 objektov)**. Ak sa na niektorom objekte, ušetrí budeme vedieť presunúť v rámci kapitoly peniaze tam, kde chýbajú. V rámci oceňovania rekonštrukčných prác je potrebné postupovať tak, aby tento limit nebol prekročený. Ak sa tak stane, uberie sa na niektorých práca, uvedené sa bude sa riešiť osobitne s centrom podpory pri zostavovaní rozpočtu.

Spracoval:

/

.....

Overil:

Regionálny hygienik MV SR

Centrum podpory MV SR- nehnuteľnosti

Odbor ochrany objektov KR PZ Prešov

<b>Š.V.M</b>	<b>OR.PZ Strop Kov, priestor (ľava strana objektu) – prizemie, t.č. priestor nevyužívaný, predpokladá sa prestavba do pravej strany objektu</b>
1. bezbarierový vstup	Áno, Rampa k hlavnému vchodu, s betónovým povrchom a kovovým zábradlím.
2. výťah	Nie je, nie je potrebný priestory sú na prizemí.
3. prahy - bezbarierové	Upravia sa pri výmenе dverí a podlahy.
4. šírka dverí	Dvere do záZNamovej miestnosti - 80 cm, ktoré budú vymenené. Dvere do výsluchovej miestnosti budú vyvorené z priestoru chodby alebo schodiska (90 cm).
5. podlahy	Povrch t.č. tvorí PVC krytina, ktorá sa vymení za podlahu podľa dohody žiadateľ – ľahko umývateľné a dezinfikovateľné.
6. steny - umývateľná farba	Steny sa vystierkujú, budú pastelovej farby s umývateľným náterom (obidve miestnosti) – nie olejový náter.
7. strop	Stropy sú pokryté PVC panelmi. Budú vymenené za nové kazetové (obidve miestnosti).
8. WC bezbarierové	Je zriadené na prizemí, vedľa záZNamovej miestnosti, ktoré iba sčasti využívajú vyhláske 532/2002 Z. z., je potrebné jeho dovybavenie v súlade s vyhláškou.
9. WC na podlaží sedačko	Ďalšie WC (1 WC misa muži, 1 WC misa ženy) vedľa bezbarierového WC (prizemie), sedačko bude zabezpečené.
10. umývadlo vo výsluchovej miestnosti	Nie je. Najblížšie umývadlo je vo WC vedľa záZNamovej miestnosti.
11. rozmery miestnosti	Výsluchová : 2,81 x 4,95 m; ZáZNamová : 2,90 x 4,95 m
12. okna - tielenie	Plastové okná s horizontálnymi interiérovými Al lamelami. Doplňia sa sieť proti hmyzu na otvárané okná. Sieť na oknách (z vnútra miestnosti) v záZNamovej miestnosti ostavajú, mrieža vo výsluchovej miestnosti budú preložené na okná z exteriéru.
13. okna - detská poistka	Bude nainštalovaná vo výsluchovej miestnosti.
14. umelé osvetlenie	Bude nové, v novom kazetovom strope.
15. koberce - nie ceľa plocha	Bude iba pod stoličkom
16. čalúnenie - umývateľné	Bude
17. utierky pr. mydlo dež., nádoba na odpad	Doplňia sa.
18. věsiak	Bude zabezpečený v obidvoch miestnostiach.
19. inракty dezinfikovateľné	Budú zabezpečené

**20. rôzne**

**Záver regionálneho hygienika MV SR:**

Miestnosti sa dispozične nachádzajú v blízkosti vstupu do budovy, vedľa schodiska. Vykurowanie je centrálné. Pre vyšetrovateľov budú slúžiť 2 WC vedľa záznamovej miestnosti.

Dôjde k výmene vykurovacích telies, montáži klimatizácie, výmene podlahovej krytiny, k vytvoreniu kazetových stropov, vytvoreniu vstupu do výsluchového miestnosti, preloženiu mrieží do exteriéru, povrch stien bude opatrený umývateľným náterom (nie olejovým). Upravia sa prahy dverí. Zariadenia na osobnú hygienu pre imobilných občanov bude dovybavené v zmysle vyhlášky MŽP č.532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnych technických požiadavkach na výstavbu a o všeobecnych technických požiadavkach na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Priestory po vykonaných úpravách budú vyhovovať aj pre imobilných občanov.

~~REMOVING~~

