

I. ETAPA

II. ETAPA

Paľkov

VETVA " A " - II. Etapa
dĺžka 667 m

Pod Paľkovom

Zemplínska šírava

- EXIST. KANALIZÁCIA - KÓTA POKLOPU / KÓTA DNA
- GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA - NÁVRH , II. ETAPA
- VÝTLAČNÁ KANALIZÁCIA - NÁVRH , II. ETAPA
- KANALIZAČNÁ ŠACHTA , II. ETAPA
- KANALIZAČNÁ ČERPACIA STANICA - II. ETAPA
- KANALIZÁCIA - NÁVRH , I. ETAPA
- ELEKTRICA PRÍPOJKA K ČS2 A ČS3

Základné údaje objektu SO 02 - Elektrická prípojka k ČS2 a ČS3
ROZVODNÉ SIETE: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA:
* ZÁKLADNÁ - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
* PRI PORUČE - OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM
ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUČE

PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU KANALIZÁCIE A EL. KÁBLA S INŽ. SIEŤAMI JE POTREBNÉ
DODRŽAŤ MINIMÁLNE VZDIALENOSTI PODLA STN 736005.
Pred začatím výkopových prác je potrebné vytyčiť všetky existujúce inžinierske siete.

Projektová dokumentácia slúži ako podklad pre vydanie stavebného povolenia.

hl. projektant:	Vypracoval	Zod. projektant		PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA Zl m 4 94 Spliské Nové Vee
I m g. GAVALIEROVÁ	ing. GAVALIEROVÁ	ing. GAVALIEROVÁ		
Investor: Obec KLOKOČOV , OÚ Klokočov č. 85			Formát:	6 x A4
Názov a miesto stavby:			Dátum:	11/2010
KANALIZÁCIA - KLOKOČOV PAĽKOV			Stupeň:	PSP
II. ETAPA			Zák. číslo:	41/10
Objekt: SO 01 KANALIZÁCIA - II. ETAPA			Arch. číslo:	41/10-0a
Obrah:			Merka:	Číslo výkr.: 1
SITUÁCIA			1:1000	