

Poznámka:

uloženie1 pieskové lôžko hr. 150 mm, obsyp nesúdržnou zeminou max. zrno 20 mm do výšky 200 mm nad vrch rúry

kóta poklopu kóta poklopu šachty v spevnenej ploche je na úrovni spevnenej plochy
kóta poklopu šachty v rastlom teréne bude 500 mm nad terénom

Maximálna hladina Zemplínskej Šíravy 117.09
Maximálna prevádzková hladina Zemplínskej Šíravy 113.994

Zodpovedný projektant		Číslo kópie	Vlastník výkresu
Ing. Mikalková Viera			PROJEKČNÁ KANCELÁRIA Ing. Viera Mikalková Hviezdna 185, Michalovce mobil 0948 417 820
Investor:	Obec Klokočov, Obecný úrad Klokočov č. 65		
Miesto stavby:	Klokočov – Paňkov	Číslo zákazky:	627-16
Názov stavby	Kanalizácia - Klokočov Paňkov, III. etapa	Formát:	A4 x 3
		Dátum:	02/2020
Objekt:	SO 01 Kanalizácia III. etapa	Stupeň:	DUR + DSP
Časť stavby:	Dňa: K	Mierka:	Číslo výkresu:
Obsah výkresu:	Pozdĺžny profil 1 - stoka A až J1	1:1000/100	01-K-05