


PORTIK

spol. s r.o.

TRNAVSKÁ CESTA Č.102, 821 01 BRATISLAVA 2
WEB WWW.PORTIK.SK
TEL. 43292251



JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

NÁZOV STAVBY:

**NÚRCH - modernizácia vybraných
rehabilitačných priestorov**

OBJEKT:

SO 01 - Rehabilitačné priestory

ČASŤ:

e) - Elektroinštalácie - Súpiska káblov D

MIESTO STAVBY:

**Piešťany,
Nábřežie Ivana Krasku, p.č.: 5825/2**

STAVEBNÍK:

**NURCH Piešťany,
Nábr. I.Krasku 4, 921 12 Piešťany**

HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU:

Ing. Marián Jurči

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEL:

Ing. Rudolf Hronec

VYPRACOVAL:

Ing. Michal Hronec

DÁTUM:

12/2022

ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO:

080221

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|--------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Zák.č.: | 080221 | | | | | | | |
| Názov stavby: | NÚRCH - modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov, Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 12 Piešťany | | | | | | | |
| Objekt: | Elektroinštalácia - silnoprúd a slaboprúd | | | | | | | |
| D.) SÚPISKA KÁBLOV | | | | | | | | |
| položka č. | Označenie vývodu | Označenie kábla | Typ kábla | Odkiaľ | Kam | Miestnosť ukončenia | Poznámka | Zrealizované |
| PRÍVOD | | | | | | | | |
| 1 | R-REHAB | XL-R-REHAB | CYKY-J 5x25 | R+0.3 | R-REHAB | chodba pri C1.01 | hlavný prívod R-REHAB | |
| ZÁSUVKY, VÝVODY | | | | | | | | |
| 2 | XC1 | WL-XC1 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC1 | A1.06 | zás. okruh XC1 | |
| 3 | XC2 | WL-XC2 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC2 | A1.05 | zás. okruh XC2 | |
| 4 | XC3 | WL-XC3 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC3 | B1.01 | zás. okruh XC3 | |
| 5 | XC4 | WL-XC4 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC4 | B1.02 | zás. okruh XC4 | |
| 6 | XC5 | WL-XC5 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC5 | B1.02 | zás. okruh XC5 | |
| 7 | XC6 | WL-XC6 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC6 | B1.02 | zás. okruh XC6 | |
| 8 | XC7 | WL-XC7 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC7 | B1.02 | zás. okruh XC7 | |
| 9 | XC8 | WL-XC8 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC8 | B1.02 | zás. okruh XC8 | |
| 10 | XC9 | WL-XC9 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC9 | B1.03 | zás. okruh XC9 | |
| 11 | XC10 | WL-XC10 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC10 | B1.03 | zás. okruh XC10 | |
| 12 | XC11 | WL-XC11 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC11 | B1.03 | zás. okruh XC11 | |
| 13 | XC12 | WL-XC12 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC12 | B1.03 | zás. okruh XC12 | |
| 14 | XC13 | WL-XC13 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC13 | B1.03 | zás. okruh XC13 | |
| 15 | XC14 | WL-XC14 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC14 | B1.04 | zás. okruh XC14 | |
| 16 | XC15 | WL-XC15 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC15 | B1.04 | zás. okruh XC15 | |
| 17 | XC16 | WL-XC16 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC16 | B1.04 | zás. okruh XC16 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|------------|--------------|---------|---------|--------------|-------------------------|--|
| 18 | XC17 | WL-XC17 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC17 | B1.05 | zás. okruh XC17 | |
| 19 | XC18 | WL-XC18 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC18 | B1.05 | zás. okruh XC18 | |
| 20 | XC19 | WL-XC19 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC19 | B1.06 | zás. okruh XC19 | |
| 21 | XC20 | WL-XC20 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC20 | B1.06 | zás. okruh XC20 | |
| 22 | XC21 | WL-XC21 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC21 | B1.06 | zás. okruh XC21 | |
| 23 | XC22 | WL-XC22 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC22 | B1.07 | zás. okruh XC22 | |
| 24 | XC23 | WL-XC23 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC23 | B1.07 | zás. okruh XC23 | |
| 25 | XC24 | WL-XC24 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC24 | B1.07 | zás. okruh XC24 | |
| 26 | XC25 | WL-XC25 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC25 | B1.08 | zás. okruh XC25 | |
| 27 | XC26 | WL-XC26 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC26 | B1.08 | zás. okruh XC26 | |
| 28 | XC27 | WL-XC27 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC27 | B1.08 | zás. okruh XC27 | |
| 29 | XC28 | WL-XC28 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC28 | B1.09 | zás. okruh XC28 | |
| 30 | XC29 | WL-XC29 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC29 | B1.09 | zás. okruh XC29 | |
| 31 | XC30 | WL-XC30 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC30 | B1.09 | zás. okruh XC30 | |
| 32 | XC31 | WL-XC31 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC31 | B1.10 | zás. okruh XC31 | |
| 33 | XC32 | WL-XC32 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC32 | B1.10 | zás. okruh XC32 | |
| 34 | XC33 | WL-XC33 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC33 | B1.10 | zás. okruh XC33 | |
| 35 | XCS1 | WL-XCS1 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCS1 | A1.10 | sušič rúk | |
| 36 | XCF1 | WL-XCF1 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCF1 | A1.10 | fén | |
| 37 | DEVI1 | WL-DEVI1 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | DEVI1 | A1.10 | podl.vykurovanie | |
| 38 | XCS2 | WL-XCS2 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCS2 | A1.07 | sušič rúk | |
| 39 | XCF2 | WL-XCF2 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCF2 | A1.07 | fén | |
| 40 | DEVI2 | WL-DEVI2 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | DEVI2 | A1.07 | podl.vykurovanie | |
| 41 | XCNS1 | WL-XCNS1 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | XCNS1 | A1.11, A1.12 | núdzová signalizácia WC | |
| 42 | XCNS2 | WL-XCNS2 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | XCNS2 | A1.08, A1.09 | núdzová signalizácia WC | |
| 43 | XCVANA1 | WL-XCVANA1 | CYKY-J 5x2,5 | R-REHAB | XCVANA1 | A1.06 | vaňa | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------|--------------|----------------|-----------------|---|--|--|
| 44 | XCVANA2 | WL-XCVANA2 | CYKY-J 5x2,5 | R-REHAB | XCVANA2 | A1.06 | vaňa | |
| 45 | XCPAR | WL-XCPAR | CYKY-J 5x2,5 | R-REHAB | XCPAR | A1.05 | parafín | |
| 46 | XCHG1 | WL-XCHG1 | CYKY-J 5x2,5 | R-REHAB | XCHG1 | B1.01 | hydrogalvanická vaňa | |
| 47 | XCHG2 | WL-XCHG2 | CYKY-J 5x2,5 | R-REHAB | XCHG2 | B1.01 | hydrogalvanická vaňa | |
| 48 | XCCH | WL-XCCH | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCCH | B1.05 | chladnička | |
| 49 | XCEP | WL-XCEP | CYKY-J 5x2,5 | R-REHAB | XCEP | B1.05 | el.platňa | |
| 50 | XCD1 | WL-XCD1 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCD1 | chodba pri R-REHAB | el.dvere | |
| 51 | XCD2 | WL-XCD2 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCD2 | A1.01 | el.dvere | |
| 52 | XCIT | WL-XCIT | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCIT | C1.01 | zás. okruh XCIT | |
| 53 | VZT1 | WL-VZT1 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | VZT1 | A1.02, A1.03,A1.05, A1.09, A1.12 | ventilátory VZT | |
| 54 | VZT2 | WL-VZT2 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | VZT2 | loggia pri A1.04 | VZT jednotka | |
| 55 | VZT3 | WL-VZT3 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | VZT3 | loggia pri A1.04 | VZT jednotka | |
| 56 | TČ1 | WL-TČ1 | CYKY-J 5x6 | R-REHAB | TČ1 | balkón z chodby A1.01 | ext. jedn. tepelného čerpadla | |
| 57 | TČ2 | WL-TČ2 | CYKY-J 5x1,5 | R-REHAB | TČ2 | balkón z chodby A1.01 | ext. jedn. tepelného čerpadla | |
| 58 | TČC | WL-TČC | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | TČC | B1.01, B1.02, B1.03, B1.05, B1.06, B1.07, B1.08, B1.09, B1.10 | čerpadlá int. jednotiek tepelného čerpadla | |
| POSPOJOVANIE | | | | | | | | |
| 59 | | MET25 | CYA 25 z.ž. | HUS pri R+0.03 | MET pri R-REHAB | | | |
| 60 | | POSP16 | CYA 16 z.ž. | MET | | loggia, balkón, jednotky VZT a KLIM | ochranné pospojovanie | |
| 61 | | POSP4 | CYA 4 z.ž. | MET | | všetky miestnosti okrem chodieb | ochranné pospojovanie | |
| OSVETLENIE | | | | | | | | |
| 62 | WL-ES1 | ES1 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | ES1 | A1.07, A1.08, A1.09, A1.10, A1.11, A1.12 | | |
| 63 | | | CYKY-O 3x1,5 | | | ovládanie | | |
| 64 | WL-ES2 | ES2 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | ES2 | A1.06 | | |
| 65 | | | CYKY-O 3x1,5 | | | ovládanie | | |
| 66 | WL-ES3 | ES3 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | ES3 | A1.01, A1.13 | | |
| 67 | WL-ES4 | ES4 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | ES4 | B1.01, B1.02, B1.03, B1.04 | | |
| 68 | | | CYKY-O 3x1,5 | | | ovládanie | | |
| 69 | WL-ES5 | ES5 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | ES5 | B1.05, B1.06, B1.07 | | |
| 70 | | | CYKY-O 3x1,5 | | | ovládanie | | |
| 71 | EL-ES6 | ES6 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | ES6 | B1.08, B1.09, B1.10 | | |
| 72 | | | CYKY-O 3x1,5 | | | ovládanie | | |

| SLP | | | | | | | | |
|-----|------|---------|--------------------------------|------|------|-------|--------------|--|
| 73 | XD1 | WL-XD1 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD1 | A1.06 | DATA zásuvka | |
| 74 | XD2 | WL-XD1 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD2 | A1.06 | DATA zásuvka | |
| 75 | XD3 | WL-XD2 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD3 | B1.01 | DATA zásuvka | |
| 76 | XD4 | WL-XD3 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD4 | B1.01 | DATA zásuvka | |
| 77 | XD5 | WL-XD4 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD5 | B1.03 | DATA zásuvka | |
| 78 | XD6 | WL-XD5 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD6 | B1.03 | DATA zásuvka | |
| 79 | XD7 | WL-XD6 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD7 | B1.06 | DATA zásuvka | |
| 80 | XD8 | WL-XD7 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD8 | B1.06 | DATA zásuvka | |
| 81 | XD9 | WL-XD8 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD9 | B1.07 | DATA zásuvka | |
| 82 | XD10 | WL-XD9 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD10 | B1.07 | DATA zásuvka | |
| 83 | XD11 | WL-XD10 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD11 | B1.08 | DATA zásuvka | |
| 84 | XD12 | WL-XD11 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD12 | B1.08 | DATA zásuvka | |
| 85 | XD13 | WL-XD12 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD13 | B1.09 | DATA zásuvka | |
| 86 | XD14 | WL-XD13 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD14 | B1.09 | DATA zásuvka | |
| 87 | XD15 | WL-XD14 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD15 | B1.10 | DATA zásuvka | |
| 88 | XD16 | WL-XD15 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD16 | B1.10 | DATA zásuvka | |
| 89 | ITD1 | WL-ITD1 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | ITD1 | C1.01 | DATA zásuvka | |
| 90 | ITD2 | WL-ITD2 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | ITD2 | C1.01 | DATA zásuvka | |
| 91 | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | |