

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
A1.07	ŠATŇA ŽENY	8.46
A1.08	ŠATŇA ŽENY - SPRCHA	3.20
A1.09	ŠATŇA ŽENY - WC	3.40
A1.10	ŠATŇA MUŽI	9.49
A1.11	ŠATŇA MUŽI - SPRCHA	3.57
A1.12	ŠATŇA MUŽI - WC	3.40

LEGENDA ZARIADENÍ:


T... - Elektronický termostat pre montáž na DIN lištu DEVIreg 330 s podlahovým snímačom

TABUĽKA ELEKTRICKÉHO PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA DEVI:

Číslo miestnosti	Názov miestnosti	Plocha (m2)	Tep. strata (W)	Termostat	Číslo okruhu	Označenie vykurovacej rohože	Rozmer vykurovacej rohože (m)	Plocha vykurovacej rohože (m2)	Výkon vykurovacej rohože (W)
107	ŠATŇA - ŽENY	8,46	843	T107	107-01	DEVlcomfort 150T	0,5x10	5,0	750
				T107	107-02	DEVlcomfort 150T	0,5x2	1,0	150
108	SPRCHA - ŽENY	3,20	141	T107	108-01	DEVlcomfort 100T	0,5x5	2,5	250
109	WC - ŽENY	3,40	261	T107	109-01	DEVlcomfort 150T	0,5x4	2,0	300
110	ŠATŇA - MUŽI	9,49	629	T110	110-01	DEVlcomfort 100T	0,5x3	1,5	150
				T110	110-02	DEVlcomfort 100T	0,5x12	6,0	600
111	SPRCHA - MUŽI	3,57	171	T110	111-01	DEVlcomfort 100T	0,5x5	2,5	250
112	WC - MUŽI	3,40	261	T110	112-01	DEVlcomfort 150T	0,5x4	2,0	300
	SPOLU							22,5	2 750

POZNÁMKA:

Elektronický termostat pre montáž na DIN lištu DEVIreg 330 bude umiestnený v rozvážači EL.  
Poloha termostatov - viď. PD EL.

VYPRACOVAL		PROJEKTOVAL		ZODP. RIEŠITEL		H.I.P.		<div>PORTIK spol. s r.o.</div> <div>TRNAVSKÁ CESTA 102, 821 01 BRATISLAVA</div> <div></div>								
Ing. Zuzana Kijacová		Ing. Marek Lenický		Ing. Marek Lenický		Ing. Marián Jurčí										
								STUPEŇ		JP	PARÉ Č.					
STAVEBNÍK:		NURCH Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany						DÁTUM		12/2022						
MIESTO STAVBY:		Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku, p.č.: 5825/2						MIERKA		1:50						
NÁZOV STAVBY		NÚRCH - modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov						FORMÁT		2 xA4						
OBJEKT								SO 01 - Rehabilitačné priestory						ZÁK. ČÍSLO		080221
ARCH. ČÍSLO		OBSAH VÝKRESU				PROFESIA				POR. Č.						
		Pôdorys - elektrické podlahové vykurovanie				d) Vykurovanie				01						