

**Záujemcovia/uchádzači**

V Bratislave, 10.02.2023

Číslo súťaže: **560/2022**

Názov súťaže: **Rekonštrukcia prehrádzky D2a na línii D ramennej sústavy Dunaja - realizácia vrátane vypracovania dokumentácie skutočného vyhotovenia v rámci projektu LIFE14**

**Vec:**

**Stanovisko k predloženej žiadosti o vysvetlenie č.2 a 3.**

Obstarávateľ VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom Karloveská 2, 842 04 Bratislava, v rámci vyhlásenej súťaže č. 560/2022 s názvom „**Rekonštrukcia prehrádzky D2a na línii D ramennej sústavy Dunaja - realizácia vrátane vypracovania dokumentácie skutočného vyhotovenia v rámci projektu LIFE14**“ Vám zasiela odpovede na predložené žiadosti o vysvetlenie:

**Otázka č.1**

V predloženej projektovej dokumentácii sa uvádza že v rámci injektáže bude použitá injektáž na báze cementu a bentonitu, avšak vo výkaze výmer je uvedená položka č.37 - Príplatok k cene 282 60 1212 za injektovanie organickými živcami riaditeľnými vodou zostupné tlakom do 3 MPa .. žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nesúladu týchto dvoch rôznych materiálov pre injektáž a o určenie presného druhu injektáže.

**Odpoveď č. 1**

Platný je údaj z technickej správy, t.j. použitá bude injektáž na báze cementu a bentonitu.

**Otázka č.2**

Môžeme požiadať verejného obstarávateľa o sprístupnenie geologického prieskumu ak bol vykonaný?

**Odpoveď č. 2**

Pri spracovávaní dokumentácie pre realizáciu stavby sa vychádzalo z údajov pri budovaní vodovodu Bodíky, kde v rámci prieskumu bol odvrátný hydrogeologický vrt HGB-1 hĺbky 50 m. Dokumentácia k tomuto vrtu je samostatnou prílohou tohto dokumentu.

S pozdravom

.....

**Ing. Zuzana Fabová**  
kontaktná osoba