NÁZOV STAVBY:

Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho domu Poproč

INVESTOR:

Obecný úrad Poproč
Školská 2, 044 24 Poproč

MIESTO STAVBY:

Miestne kultúrne stredisko
Kultúrna 1, 044 24 Poproč

B.- PROTOKOLY A PRÍLOHY

PROTOKOLY:

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠICH VPLYVOV PODĽA STN 33 2000-5-51
PRÍLOHA K PROTOKOLU č.1: - ZOZNAM VONKAJŠICH VPLYVOV

PRÍLOHY:

KRIŽOVATKY NN KÁBELOV V ZEMI PODĽA: - STN 73 60 05
SÚBEHY NN KÁBELOV V ZEMI PODĽA: - STN 73 60 05
VZOROVÉ ULOŽENIA NN KÁBELOV V ZEMI PODĽA: - STN 33 2000-5-52



PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠICH VPLYVOV ČÍSLO: 55/2020
PODĽA STN 33 2000-5-51

Vypracoval: **Ing. Tomáš Stankovič - Elektrokomplex s.r.o.**
Projektant elektrických zariadení

Zloženie komisie:
Predseda: **Ing. Štefan Sztankovics**
Projektant elektrických zariadení

Členovia: **Alexander Stankovič**
Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického §24 Vyhlášky 508/2009 Z.z.

Ing. Tomáš Stankovič
Projektant elektrických zariadení

Názov stavby (objektu):

Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho domu Poproč

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

- projektová dokumentácia stavebnej časti
- požiadavky investora
- technické podmienky použitých prístrojov a elektrických výrobkov
- ako aj platné normy a predpisy STN-EN-IEC.
- STN 33 2000-5-51

Popis:
Predmetom projektovej dokumentácie je meraný elektrický prívod pre zavlažovací systém.
Predmetný meraný el. prívod bude napojený z existujúceho hlavného rozvádzača HR m.č.207, a bude ukončený v inštalačnej krabici IP68 v šachte. Predmetný kábel bude uložený v zemi.
Predmetné elektrické zariadenia budú inštalované v časti vonkajšom priestore kde sú prítomné zhoršujúce činitele a vplyvy a v časti vo vnútri objektu kde nie sú prítomné zhoršujúce činitele a vplyvy.

Účel stavby:
Predmetný el. prívod bude slúžiť na napojenie technológie zavlažovania, ktorá bude nainštalovaná v šachte. Technológia zavlažovania nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie.

Rozhodnutie:
Komisia stanovuje vonkajšie vplyvy pre predmetnú stavbu podľa STN 33 2000-5-51:

Prílohy:
Zoznam vonkajších vplyvov.

Zdôvodnenie:
Podľa miery ohrozenia sú elektrické zariadenia umiestnené v predmetných priestoroch stavby zaradené v zmysle vyhlášky MPSV a RSR Z.z. č.508/2009, § 4 príloha č.1, časť III. do skupiny "B".
Technické zariadenia elektrické skupiny B sú:
Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

V zmysle vyhlášky MPSV a RSR Z.z. č.508/2009 osoby ktoré prídu do styku, budú používať, obsluhovať technické zariadenia elektrické alebo vykonávať na ňom prácu budú poučené o bezpečnostných predpisoch o zaobchádzaní, používaní a oboznámení o možnom ohrození od elektrických zariadení.

V Rimavskej Sobote: 12/2020

.....
podpis predsedu komisie

PRÍLOHA K PROTOKOLU - ZOZNAM VONKAJŠICH VPLYVOV (55/2020)

		Priestor							
		Označenie miestnosti (číslo miestnosti -ČM-)							
		Druh priestoru (-DP-) podľa STN 33 2000-5-51 NAZ.1.6							
	ČM:	Vnútorné priestory		Vonk.priestor					
	DP:	m.č.207							
Vonkajší vplyv	VP	VP	KRYTIE	VP	KRYTIE	VP	KRYTIE	VP	KRYTIE
Teplota okolia	AA	AA5		AA7					
Atmosférické podmienky	AB	AB5		AB7					
Nadmorská výška	AC	AC1		AC1					
Výskyt vody	AD	AD1		AD3	Dážď				
Výskyt cudzich pevných telies	AE	AE1		AE1					
Výskyt korozivných alebo znečisťujúcich látok	AF	AF1		AF1					
Mechanické namáhanie nárazy	AG	AG1		AG1					
Vibrácie	AH	AH1		AH1					
Výskyt rastlín alebo plesní	AK	AK1		AK1					
Výskyt živočíchov	AL	AL1		AL1					
Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM	AM1		AM1					
Slnečné žiarenie	AN	x		AN2					
Sezmické účinky	AP	AP1		AP1					
Búrková činnosť	AQ	x		AQ1					
Pohyb vzduchu	AR	AR1		x					
Vietor	AS	x		AS2					
Snehová pokrývka	AT	x		AT2					
Námraza	AU	x		AU2					
Schopnosť osôb	BA	BA1		BA1					
Odpor tela	BB	BB2		BB2					
Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC	BC2		BC2					
Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD	BD1		x					
Povaha spracuvaných a skladovaných látok	BE	BE1		BE1					
Stavebné materiály	CA	CA1		CA1					
Konštrukcia budovy	CB	CB1		CB1					