

LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA M2
321	SCHODISKO	25,26
322	CHODBA	35,42
323	PREDSIEŇ	3,72
324	KANCELÁRIA	11,74
325	KANCELÁRIA	21,27
326	SKLAD	11,31
327	SKLAD	14,07
328	UMYVÁRKA	4,17
329	KANCELÁRIA	27,45
330	KANCELÁRIA	21,90
331	KANCELÁRIA	21,90
332	KANCELÁRIA	27,45
333	WC	4,30
334	SKLAD	13,20
335	SKLAD	11,31
336	KANCELÁRIA	21,27
337	KUCHYNKA	11,74
338	PREDSIEŇ	3,78

LEGENDA MATERIÁLOV:

22 ks		ZÁSUVKA 230/16A IP 20 BIELA
15 ks		ZÁSUVKA 4x230/16A V SPOLOČNOM RÁMČEKU IP 20 BIELA - v=300
18 ks		3xZÁSUVKA 230/16A + 1x 230/16A S PREPAŤOVOU OCHRANOU TYP 3 IP 20 BIELA v=300
32 ks		KRABICA ROZBOČNÁ KR68
2 ks		UZAVRETÝ GERMICIDNÝ ŽIARIČ 36W SO SPÍNACÍMI HODINAMI SPH02
		MIESTNOSŤ S DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM
		DÁTOVÁ DVOJZÁSUVKA V PROJEKTE NERIEŠENÁ

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41
: čl. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
: čl. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
: čl. 415.1 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
: čl. 415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

POZNÁMKA:
KÁBLE SÚ ULOŽENÉ POD OMIETKOU

ZMENA		PREVED	DÁ
VYPRACOVAL	Ing. Klešč Vladimír	PEVLUMA s.r.o. Trieda KVP č.4, 040 23 Košice Mobil 0905 984 309	
KONTROLOVAL	Ing. Klešč Vladimír		
PROJ. SO,PS	Ing. Vargová Mária		
OBEC	Košice		
INVESTOR	UNLP Košice, Rastislavova 43, Košice	POČET A4 6 STUPEŇ P	
STAVBA	VI. – VII. Pavilón patológia RA 43	DÁTUM 03/2022	
OBJ.–PS.	SO 01 – Elektroinštalácia	Č.ZÁK. 852/2022.EO	
OBSAH	Dispozícia – zásuvky	MIERKA 1:50 KÓTOVANÉ V mm	Č.VÝKR. 03