

PROTOKOL č.6-1/2017

O TRIEDENÍ VONKAJŠÍCH VLYVOV PODĽA STN 33 2000-5-51
SCHVÁLENÝ ODBORNOU KOMISIOU

NÁZOV AKCIE:

CHODNÍK, CYKLOCHODNÍK A CESTA NA ULICI BUČIANSKA, PD

INVESTOR:

Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

ZLOŽENIE KOMISIE

Ing. Pisarčík - elektro

- predseda



Ing. Bukovina - elektro

- člen



Ing. Miláčková - elektro

- člen



PODKLADY

Pre vypracovanie protokolu boli použité podklady architektonického, stavebného, a elektrotechnického riešenia.

ZDÔVODNENIE

Tento protokol bol vypracovaný z dôvodu :

ÚPRAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA A NASVETLENIA PRIECHODU PRE
CHODCOV.

ROZHODNUTIE

URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV PODĽA STN 33 2000-5-51

Komisia rozhodla nasledovne :

TRIEDENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV

Podľa STN 33 2000-5-51

KÓD	Priestor vonkajší
AA – Teplota vzduchu	AA3+AA5
AB – Atmosferické podmienky	AB3+AB5
AC – Nadmorská výška	AC1
AD – Výskyt vody	AD4
AE – Výskyt cudzích pevných telies	AE3
AF – Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF2
AG – Mechanické namáhanie-nárazy	AG2
AH – Mechanické namáhanie-vibrácie	AH2
AK – Výskyt rastlín alebo plesní	AK2
AL – Výskyt živočíchov	AL2
AM – Elektromagnetické elektrostatické, alebo ionizujúce pôsobenie	AM1-1, AM2-1 AM3-1, AM6, AM7 AM8-1, AM9-2
AN – Slnéčné žiarenie	AN2
AP – Seizmická činnosť	AP1
AQ – Búrková činnosť	AQ3
AR – Pohyb vzduchu	-
AS – Vietor	AS2
BA – Schopnosť ľudí	BA1
BC – Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC3
BD – Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1
BE – Povaha spracovávaných a skladovaných látok	BE1
CA – Stavebné materiály	CA1
CB – Konštrukcia budovy	CB1