



Detail B - Zateplenie rohu budovy - pôvodná bodova - M1:10



Schematické prekrytie
sklotextilnej mriežky



Legenda:


- (Z1) - Kontaktný zatepl'ovací systém s minerálnou vlnou hr.160 mm - Pôvodná časť:**
- Pôvodné obvodové panely (očistenie tlakovou vodou)
 - Nesúdržné vrstvy odstrániť a vyspraviť cementovou omietkou – cca. 10 %
 - Penetračný náter
 - Lepiaca malta vhodná na lepenie TI z minerálnej vlny napr. Weber.therm exclusive (401PE)
 - Tepelná izolácia z minerálnej vlny s rovnobežnou orientáciou vlákien hr. 160 mm* – napr. NOBASIL FKD S Thermal hr. 160 mm)
 - Sklotextilná mriežka min. 145 g/m2 do lepiacej malty vhodnej na armovanie TI z minerálnej vlny napr. Weber.therm exclusive (401PE)
 - Podkladný náter – napr. podkladný náter Weber 700
 - Tenkovrstvá omietka roztieranej štruktúry 1,5 mm so samočistiacim efektom a odolná proti pôsobeniu mikroorganizmov, napr.: omietka Weber.pas aquaBalance roztieranej štruktúry R 980

Poznámka: Pri osteniach a nadparžiach okien a dverí použiť izolant – minerálnu vlnu hrúbky 30 mm (napr. NOBASIL FKD RS C1), a izolant pri osteniach a nadpražiacoch lepiť celoplošne!!!

* V exponovaných miestach 300 mm nad podlahou vstupu použiť extrudovaný polystyrén a povrchovú úpravu – tenkovrstvú dekoratívnu omietku z mramorových zrn.

Realizačný projekt

Projektant "Ing. Attila Farkaš – Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt: Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. FARKAŠ ATILA	 Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB Pinciná 119, 984 01 mobil: 0911 613 743 email: ing.farkasattila@gmail.com ICO: 47 909 374, DIC: 1075746419
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. TŔMŔL JURAJ	
VYPRACOVAL	ING. FARKAŠ ATILA	
INVESTOR: NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA, Kubínyho námestie č.3, 984 01 Lučenec		
STAVBA: Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu, súp.č.: 658, ul. Adyho, Lučenec		Č.ZÁKAZKY: 11/2018
ČASŤ: III. STAVEBNÁ ČASŤ		DÁTUM: 12/2018
OBSAH: Detail B - Zateplenie rohu budovy - pôvodná bodova		FORMÁT: 1 x A4
		MIERKA: –
		Č.VÝKR.: b.