Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti č. 2

Predmet zákazky: Kompletná modernizácia zverinca
Druh postupu: Bežný postup pre podlimitné zákazky podľa § 112 a nasl. ZVO
Označenie vo VVO: 023/2023 pod číslom 03885-WYP dňa 1. 2. 2023
(ďalej len „verejné obstarávanie“)

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), poskytuje verejný obstarávateľ toto vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre vyššie uvedený predmet zákazky:

Otázka č. 2:
V časti A2 bod 2. podmienky týkajúce sa odbornej spôsobilosti, článok "minimálna požadovaná úroveň štandardov" sa píše:

"uchádzač preukáže, že uskutočnil stavebné práce v min. hodnote 300 000 EUR bez DPH na predmete rovnakom alebo obdobnom, pričom za taký sa považujú stavebné práce čistých priestorov definovaných normou EN 14644."

Prosíme o bližšie vysvetlenie tejto podmienky, nakoľko v projekte sme nenašli, že by sa jednalo o výstavbu čistých priestorov.

Odpoveď č. 2:
V technickej správe v časti 2. technický popis zariadenia je uvedené, že miestnosti sú v kontrolovaných pretlakoch, pričom tabuľka s uvedeným rozpisom miestností (viď obrázok v prílohe) menuje triedy čistoty v jednotlivých miestnostiach a označené stupne pretlaku. Pri operačnej sále a tiež ďalších miestnostiach je uvedená čistota B+A, resp. B, čo predstavuje čisté priestory, ako požaduje aj stanovená podmienka účasti. Uvedené sa nachádza aj vo výkresovej časti vzduchotechniky, kde je vyznačená miestnosť 0.15 operačná sála a vyznačeným laminárnym polom (to je trieda A) nad operačným stolom, čo opäť predstavuje čisté priestory. Na základe uvedeného ide aj v zmysle projektovej dokumentácie o výstavbu čistých priestorov.