

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia verejného obstarávania

odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

všetkým záujemcom

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo
Z011208-2023

Vybavuje/ linka
Mgr. Fedor Ščitov/ kl.189

Bratislava
.2.2023

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď.**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 00 165 565 (ďalej len „MZ SR“ alebo „verejný obstarávateľ“) ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásil verejné obstarávanie postupom zadávania podlimitnej zákazky na predmet zákazky „**Asanácia objektov kasární v Kremnici pre výstavbu detenčného ústavu**“, ktorej výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 24/2023 zo dňa 02.02.2023 pod značkou 4228–WYP.

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov doručenej verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému JOSEPHINE, Vám v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní predkladáme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov.

OTÁZKA č. 1 záujemcu:

Vážený Obstarávateľ, chceme sa opýtať, či zariadenie na drvenie vyzískaného materiálu (betónu) musí disponovať kôtmami R5 alebo R12 na ich certifikáciu na výrobnok napr. 0/63., ktoré vydáva Ministerstvo životného prostredia SR pre zhodnotenie stavebných odpadov.

ODPOVEĎ č. 1 verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 1:

Zariadenie na drvenie betónu musí mať štandardne kôtu R5. Predpokladaná požadovaná frakcia bude 0/63 a 0/120.

S pozdravom,

.....
Ing. Lukáš Palaj v.r.
generálny tajomník služobného úradu MZ SR

