BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Stredná zdravotnícka škola Zvolen
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen

Elektronicky

Všetkým záujemcov

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
		Mgr. Jana Vašičková	17. 06. 2019

Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie položky súťažných podkladov (ďalej len SP) v prílohe č. 2 SP Výkaz výmer, zo dňa 14. 06. 2019 k zákazke s názvom **Stredná zdravotnícka škola Zvolen – odstránenie vlhkosti muriva v suteréne školy**, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 110/2019 pod značkou 13859 WYP, Vám v súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon"), zasielame nasledovné vysvetlenie:

Požiadavka verejného obstarávateľa:

P.č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena v € bez DPH	Cena za položku v € bez DPH
11.	Tepelnoizolačný prípravok hr. 3 mm	m2	340,3		€

Otázka:
V predložených súťažných podkladoch - Príloha č.2 - Výkaz výmer je v položke č. 11 popísaný -Tepelnoizolačný prípravok hr. 3 mm. Prosíme Vás o upresnenie ako máme postupovať pri spracovaní cenovej ponuky. Vzhľadom k tomu, že sa budú realizovať nové sanačné omietky, je táto položka myslená ako tepelnoizolačný náter ?

Odpoveď:
Áno, verejný obstarávateľ požaduje použitie tepelnoizolačného prípravku definovaného ako: tekutý, vodou riediteľný, vysoko difúzny minerálny náter s tepelnoizolačnými vlastnosťami a vysokou priľnavosťou, ktorý je možné nasadiť aj pri sanačných omietkových systémoch (napr. aditizol alebo ekvivalent).

S úctou

Jana Vašičková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa